



FRÝDEK~MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 73479/2020

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš Večeřa

Telefon: 558 609 293

E-mail: vecera.tomas@frydekmistek.cz

Datum: 27. 05.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Číslo veřejné zakázky: **P20V00000044**

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce Městské knihovny Frýdek-Místek, Hlavní 111"**

Druh veřejné zakázky: **zjednodušené podlimitní řízení**

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1

Výtah 750kg: Rozpory:

Kabina je v textu neprůchozí, **má být dle PD průchozí v 4NP.**

Výtah má 4 stanice 6 nástupišť, **má mít dle PD 4 stanice 5 nástupišť, průchozí je pouze v 4NP.**

Prohlubeň v řezu je 1500mm, **v textu 1250mm co platí?**

Výška přejezdu je 3000mm, **požadavek v PD je na vysokou klec 2300mm – nelze dát tak vysokou kabinu do malého přejezdu.**

Kabina má mít rozměr š. 1400mm dveře 900mm v provedení centrální – **součtem je jasné, že se to neveze se do šachty šířky 1800mm, musí být teleskopické – prosím o potvrzení**
Narážecí madla ve dvou řadách . tento typ **nelze dodat ve dvou řadách (platí pro totiž nákladní výtah).**

Nikde není napsáno, že výtah je evakuační. **Popis výtahu totiž požaduje bez-halegonovou kabeláž, moduly pro evakuaci jsou drahé.**

Nosnost 750kg nelze použít pro podlahovou plochu klece 1400x1800mm, **to by výtah musel být více jak 1060 kg, (další typová nosnost je tedy 1150kg – ale co malá šachta?)**

Půdorys Šachta vs. požadavek kabina - **takto velká klec se do půdorysu neveze.**

Výpočet podle kabiny		
Zadej kabinu	1 400	mm
	1 800	mm

Plocha	2,52	m ²
Nosnost	1 060	kg
Osob	14	osob/y

Malý nákladní výtah 100kg technická zpráva:

Šachta má být **0,6m** x 0,9

Dveře mají být **0,7m** x 1,0

V půdorysu 1PP místnost 0.08 je šachta zakreslena na hloubku **0,5m ??**

Širší dveře než šachta by se nevešly. Evidentně je šachta dle výkresu širší.

- **Bude výtah výtah 750kg evakuační?**
- **Můžete se vyjádřit k výše uvedeným připomínkám, případně opravit projektovou dokumentaci?**

Odpověď:

Kabina musí být řešena jako průchozí.

Výtah má 4 stanice a 5 nástupišť.

Prohlubeň hloubky 1500mm.

Výška kabiny upravena na 2100mm.

Byly upraveny rozměry výtahových dveří.

Požadavek na 2 řady ochranných nárazníkových lišt trvá.

Výtah není řešen jako evakuační, typ kabeláže bude dodržen.

Nosnost a počet osob byly upraveny.

Rozměry kabiny byly upraveny.

Uchazeči nacení výtah dle upravené specifikace výtahu.

Dotaz č. 2

V předloženém výkazu výměr je několik položek duplicitně, dokonce některé položky se vyskytují třikrát.

Jako příklad uvádíme projektor a odpadkový koš :

<u>Projektor</u>	výkaz interiéru	pol.č.75
	výkaz ASŘ	pol.č.352
	výkaz slaboproudu	pol.č.1.19
<u>Odpadkový koš 25l</u>	výkaz interiéru	pol.č.76
	výkaz ASŘ	pol.č.322

- **Žádáme kontrolu výkazu výměr a opravu několikrát se vyskytujícími položkami ve výkazech výměr.**

Odpověď:

Uchazeči nacení platný VV.

Dotaz č. 3

Dobrý den, žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel mimo jiné k prokázání technické kvalifikace požaduje předložení dvou zakázek - rekonstrukce nebo rekonstrukce a přístavba/nástavba vícepodlažní pozemní stavby, jejíž nedílnou součástí bylo provedení zdravotnických instalací, elektroinstalací, vzduchotechniky, vytápění, systému měření a regulace a dodávky a montáže minimálně 1 ks nového výtahu. Požadavek zadavatele na dodávku a montáž nového výtahu se vztahuje k oběma zakázkám nebo jen jedna ze dvou zakázek, která obsahovala všechny výše uvedené práce, musí obsahovat i nový výtah? Lze požadavek na dodávku a montáž nového výtahu u jedné ze zakázek nahradit vertikální třípodlažní plošinou pro imobilní, která byla provedena v prosklené šachtě umístěné v prostoru zrcadla schodiště?

Odpověď:

Požadavek zadavatele na dodávku a montáž nového výtahu se vztahuje k oběma zakázkám.

Dodávku a montáž nového výtahu u jedné ze zakázek lze nahradit vertikální třípodlažní plošinou pro imobilní, která byla provedena v prosklené šachtě umístěné v prostoru zrcadla schodiště.

Zadavatel zveřejňuje přílohou soubor s názvem:

Specifikace výtahu

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí odboru ZVZ