


TABULKA MÍSTNOSTI - PŮDORYS 1. PP - NOVÝ STAV						
Č.M.	JMÉNO MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	POVRCHY			POZNÁMKA
			POVRCH	POVRCH ZDI	STROP	
0.01	SCHODIŠTĚ	3,5	BETON. MAZANINA	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA	
0.02	CHODBA	11,9	BETON. MAZANINA	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA	
0.03	VÝTAH	3,8	BETON. MAZANINA	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA	
0.04	SKLAD	9,1	BETON. MAZANINA	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA	
0.05	SKLAD	11,4	BETON. MAZANINA	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA	
0.06	CHODBA	3,9	BETON. MAZANINA	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA	
0.07	MANIPULAČNÍ PROSTOR	3,9	BETON. MAZANINA	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA	
0.08	VÝTAH	0,6	BETON. MAZANINA	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA	
0.09	SKLAD	23,5	BETON. MAZANINA	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA	
0.10	SKLAD	13,5	BETON. MAZANINA	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA	
0.11	SKLAD	9,4	BETON. MAZANINA	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA	
0.12	SKLAD	14,9	BETON. MAZANINA	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA	
		109,3 m²				

POZNÁMKY:




1) Všechny průrazy skrz požární a dělicí konstrukci budou utěšeny protipožární manžetou min. EI45, případně ucpávkou (dle dimenze procházejícího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dělicí zdi požárního úseku.

LEGENDA ČAR:

- SV: STUDENÁ VODA – PP RCT PN16
- TV: TEPLÁ VODA – PP RCT PN16
- CV: CÍRKULACE – PP RCT PN16
- POŽARNÍ VODA: NEREZ OCEL LISOVANÉ SPOJE



±0.000 = #DATUM m.n.mS-JTSK, Bpv

<div><div><div><div><div></div><div>PPS KANIA</div></div><div><div><div>PPS KANIA</div><div>PROJEKČNÍ A KONTROLNÍ ÚSTAV</div><div>Ing. Kania Jan</div><div>Náměstí Svobody 111, 738 01 Frýdek-Místek</div><div>IČ: 252 252 252, DIČ: CZ252 252 252, E-mail: kania@pps-kania.cz</div></div></div></div></div></div>		<div><div><div><div></div><div>PPS KANIA</div></div><div><div><div>PPS KANIA</div><div>PROJEKČNÍ A KONTROLNÍ ÚSTAV</div><div>Ing. Kania Jan</div><div>Náměstí Svobody 111, 738 01 Frýdek-Místek</div><div>IČ: 252 252 252, DIČ: CZ252 252 252, E-mail: kania@pps-kania.cz</div></div></div></div></div>	
ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Kania Jan		Jan Ochotnický	Ing. Fokýna David
<div></div>		<div></div>	<div></div>
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č.: Místek, parc. č. 151/1			
MÍSTO STAVBY : Hlavní 111, 738 01 Frýdek-Místek			
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Frýdek - Místek Radhošť 1148 738 01, Frýdek-Místek			
STUPEŇ			
DPS			
DATUM			
PARE			
11/2019			
Č. ZAKÁZKY			
19/18			
MĚŘITKO			
1:50			
OBJEKT : SO 01 Rekonstrukce budovy knihovny			
ČÁST : D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			
OBSAH : PŮDORYS 1.PP - ROZVOD VODY			
ARCHIVNÍ ČÍSLO : 19/18-D.1.4.1.b-06			
Č.V. 06			