



FRÝDEK~MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 87096/2020

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA

Telefon: 558609293

E-mail: vecera.tomas@frydekmistek.cz

Datum: 22. 06.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14

Číslo veřejné zakázky: **P20V00000044**

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce Městské knihovny Frýdek-Místek, Hlavní 111**

Druh veřejné zakázky: **zjednodušené podlimitní řízení**

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1

1. Prosíme o přesnou specifikaci žulových desek, skladebné rozměry desek, kterými se bude obkládat a přibližný dekor a povrchová úprava.

Odpověď:

Desky budou rozměru 600 x 300 mm, svislé povrchy budou obkládány s orientací desek na výšku, spáry střídány o 1/2 desky. Schodnice a podschodnice budou provedeny z desek o délce min. 1200 mm. Obklad kamenný žulový tl. 30 mm, povrch hladký, neleštěný, hrany schodů a pochůzí povrch rampy zdrsňen - jemné pemrlování (nutno zachovat protiskluzné vlastnosti), fasádní obklad hladký, neleštěný.

Odstín kamene žula modro-šedá, jemnozrnná bez barevných příměsí. Například Nero Impala, nutno volit světlejší odstíny, ne úplně temné. Viz obrázek.

**Dotaz č. 2**

2. Prosíme o přesnou specifikaci položky PBŘ, prosíme o potvrzení, že do této položky patří jen níže uvedené prvky.

Dodávka a sazení/umístění _ prvků a zařízení PBŘ stavby	kpl.	1,000
---	------	-------

Do této položky dle PBŘ TZ patří:

1. Hydranty vnitřní 4 ks
2. Hasicí přístroje 13 ks
3. Označovací tabulky a nálepky únikových cest.

Uchazeči nacení platný VV s názvem N19-164_exp 06_17_20 VV, kde byl předmět dodávky PBŘ upřesněn.

Dotaz č. 3

Dále žádáme o posun termínu, v předposledních dodatečných informacích proběhla změna výkazu výměr, ale termín odevzdání se neposunul. Na zapracování změn je potřeba určitý čas.

Odpověď:

Zadavatel v průběhu tohoto zadávacího řízení již dvakrát prodloužil termín pro podání nabídek o celou původní lhůtu, **a to naposledy v rámci zveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace pod č. 11, kdy na základě předchozích dotazů dodavatelů došlo ke zveřejnění kompletně nového soupisu prací s výkazem výměr.**

Od tohoto zveřejnění nového soupisu zadavatel obdržel žádosti týkající se 2 položek týkajících se vysvětlení soupisu prací s výkazem výměr, přičemž dle zadavatele se jedná o dílčí položky – jednotky prací ve výkazu výměr, které lze v rámci podání nabídky ocenit bez časového zatížení dodavatelů.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zadavatel ponechává lhůtu pro podání nabídek do **30. 6. 2020 do 09:00 hod.**

Dotaz č. 4

Položku „D+M systémové nenosné keramické překlady (dle zvoleného zdícího systému)“ o jednotce 1 KPL považujeme jako netransparentně zadanou. Je několik druhů pevností překladů, délek, hmotností a jiných parametrů, jejichž volba nemůže být na uchazečích soutěže. Navíc z hlediska realizace stavby, dílčí fakturace, odpočty/přípočty, záměny apod. je měrná jednotka 1 KPL naprosto nevhodná.

Žádáme o rozšíření výkazu výměr o jednotlivé druhy překladů s konkrétními počty.

Odpověď:

Položka D+M systémové nenosné keramické překlady (dle zvoleného zdícího systému)“ bude uchazeči naceněna v rozsahu specifikace s názvem „Výpis překladů - příčky“. Specifikace je přílohou tohoto vysvětlení.

Mgr. Roman Šebesta

vedoucí odboru ZVZ