



FRÝDEK~MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 152059/2020

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA

Telefon: 558609293

E-mail: vecera.tomas@frydekmostek.cz

Datum: 30.10.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Číslo veřejné zakázky: **P20V00000121**

Název veřejné zakázky: **„Instalace signalizačních a komunikačních systémů sestra - pacient v Domově pro seniory Frýdek-Místek“**

Druh veřejné zakázky: **veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce**

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1

Další vybavení pokojů- komunikační jednotka s displejem, je to myšleno tak, že bude KJ vybavena opticko-tónovým návěstím?

Odpověď:

Jedná se o kombinovaný prvek (klíčový), který umožní: 1. přihlášení personálu kartou nebo čipem (přítomnost v místnosti), 2. komunikaci personálu mezi sebou, 3. na displeji se zobrazí přesné místo jakéhokoliv nouzového hlášení, i když na něm není možná komunikace (např. toalety nebo sprchy uživatelů, kde budou umístěna táhla nouzového volání).

Dotaz č. 2

Světelná signalizace nade dveřmi- se standardně dává i nad vstupní dveře centrálních koupelen, kuchyněk a v denních místnostech personálu, zde není uvedena, bude tedy požadována?

Odpověď:

Ano bude požadována, 3x na NP, celkem 9 ks navíc.

Dotaz č. 3

Bezdrátové tlačítko pro uživatele – aktivace nouzového volání- je to myšleno tak, že se uvažuje o rozšíření systému o možnost, že si každý klient může kdekoliv v budově bezdrátovým tlačítkem přivolat pomoc?

Odpověď:

Ano, jedná se o rozšíření systému, kdy uživatel, který má toto tlačítko, má možnost zavolat si pomoc odkudkoliv v rámci Domova. Do budoucna bychom chtěli rozšířit systém na celou budovu. ALE, tento tlačítkový "stav nouze" účastník zadávacího řízení uvede pouze jako možnost na budoucí rozšíření systému. V rámci tohoto zadávacího řízení účastník uvede pouze informaci, že nabízený systém tuto funkcionalitu ovládá.

Dotaz č. 4

V nabídkové ceně i v návrhu SoD se uvádí chybné DPH 21%, sociální služby mají nižší DPH 15%

Odpověď:

Účastník zadávacího řízení bude ve všech dokumentech tj. v základních údajích o nabídce, smlouvě o dílo aj. uvádět 15% výši DPH.

Dotaz č. 5

Cena a dodání projektové dokumentace – myslí se tím vypracování a cena za projektovou dokumentaci skutečných stavů po dokončení díla?

Odpověď:

Zadavatel má na mysli vypracování a cenu za projektovou dokumentaci, která bude zpracována před vlastní realizací a kterou vítězný účastník předloží stavebnímu úřadu k posouzení, zda požadovaný záměr vyžaduje či nevyžaduje jakékoliv povolení stavebního úřadu.

Dotaz č. 6

Má být součástí nabídky i oceněný položkový seznam použitých prvků

Odpověď:

Ano, součástí nabídky má být položkový rozpočet použitých prvků.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí odboru ZVZ