



DZNAČ.	OČEL. MISTNOSTI	PLOCHA m ²
01	ARCHIV	20,32
02	SCHODŠTĚ	7,25
03	ARCHIV	12,79
04	ARCHIV	10,43
05	SCHODŠTĚ	3,36

LEGENDA

- V2
DIAAGONAL VENTILATOR DO KRUHOVHOJ POTRUBI, PLASTOVA SKRIN – 180m3/h
29w, 0,17x2,20. Prietok, potrubij ø100mm (NAPR. TDI 160/100N)
DOPLEŇKÝ STROJNÝ KVALITY VZDUCHU (230v,50hz,121)
S NASTAVENÍM DOBEHU 25 min.
- V3
DIAAGONAL VENTILATOR DO KRUHOVHOJ POTRUBI, PLASTOVA SKRIN – 180m3/h
29w, 0,17x2,20. Prietok, potrubij ø100mm (NAPR. TDI 160/100N)

POPIS POZIC

- 1.1 FILT PRO KUPNOVE POTRIBI Ø100 mm
- 1.2 POZADNI KLAPKA PRO KUPNOVE POTRIBI Ø100 mm
- 1.3 VOSTKA KOMPONIRNI JEDNOBODA, OBELEŽENKA PRO KUPNOVE POTRIBI K1+K1-1, 3.00x2,9 mm,AKA:PRO:tok 100m³/h
- 1.4 VOSTKA KOMPONIRNI JEDNOBODA, OBELEŽENKA PRO KUPNOVE POTRIBI K1+K1-1, 4.00x2,9 mm,AKA:PRO:tok 150m³/h
- 1.5 STENOVA NAZIJA UZAMENKA 2, AL-PROFILU NSU 25-10 300x100 mm,80-160 m³/h

ZOPROUDNĚNÝ PROJEKTANT L. ŠKÁNEK, K. ŠKÁNEK L. ŠKÁNEK, K. ŠKÁNEK 708 000 OŠTRAVA - PŘEBÚHA		TEL.: +003 767 390 E-MAIL: jprahos@volny.cz ICO: 653 07111, ČSKAT 1103607	
PROJEKTANT SPECIÁLISTA PROJEKTANT STAVBY		J. PRÁČEK, L. ŠKÁNEK 708 000 OŠTRAVA - PŘEBÚHA ICO: 166 04 973, ČSKAT 1100456	
INVESTOR statutární město Překlad-Místek 738 01 Překlad-Místek ICO: 002596643		<div></div>	
SPRÁVKA: k.ú. Překlad, parc.č. 23/1 ÚPRÁVA OBJEKTU R. RADNÍČNÍ č.p.13 NA KANCELÁŘSKÉ PROSTORY, PŘEDK. MÍSTEK			
OBJEKT: ČÁST: D.1.4. TECHNICKÁ PŘEDSTŘED STAVBY - VZT, KLIMATIZACE			
OBSAH VÝKRESU: PŘÍPODORY I. PP		ČÍSLO PÁŘE: FORMÁT: STUPEŇ: DATUM:	 A1 05/2020
MĚŘITNO		ČÍSLO VÝKRESU:	502