



Povodí Odry
státní podnik



POD000157979

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 11895/921/3.305/17-Hý

Vyřizuje: Tomáš Hýl

Tel.: 596 657 292

E-mail: Tomas.Hyl@pod.cz

Datum: 28.8.2017

Dopraplan s.r.o.

Přemyslovců 462/6

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Úprava cyklostezky v oblasti Olešná, ul. Kvapilova, k.ú. Místek - vyjádření k dokumentaci DSP

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k výše uvedené PD pro stavební povolení a provedení stavby ze dne 1.8.2017. Z důvodu kolize stávající cyklostezky s připravovanou stavbou „R48 (D48) Frýdek – Místek, obchvat“ je pro zajištění podjezdové výšky 2,5 m navržena směrová a výšková úprava cyklostezky v úseku dl. 130 m.

Součástí stezky je železobetonová úhlová opěrná zeď délky cca 47 m, která drží násyp cyklostezky v upravené trase. Navržená zeď se přiblížila k horní hraně řeky Olešná.

Stavba cyklostezky včetně kabelového vedení a osvětlení bude umístěna na pozemcích p.č.4476/6, 4475/2 a 5345/2, které jsou ve vlastnictví Povodí Odry, státní podnik.

Jedná se o úsek cyklostezky situovaný v blízkosti hráze VD Olešná. Stavba včetně ochranné opěrné zdi neleží v záplavovém území vodního toku Olešná, které bylo v zájmovém úseku stanoveno Okresním úřadem Frýdek-Místek pod č.j. RŽ-4191/00/01/Fp/231.2/ ze dne 05.02.2001, ještě na základě Zákona č.138/1973 Sb., o vodách. Aktivní zóna záplavového území nebyla stanovena. Koryto vodního toku je v daném úseku dostatečně kapacitní a převede Q_{100} bez vybřežení.

Z hlediska odtokových poměrů proti navrhované úpravě cyklostezky nemáme námitek.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0590 Olešná od hráze nádrže Olešná po ústí do Ostravice. Stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující. V zájmovém území stavby nejsou navržena žádná opatření za účelem dosažení dobrého ekologického stavu vodního útvaru.

Akce není v rozporu s Národním plánem povodí Odry, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry.

Uvedený záměr je možný, protože nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a lze předpokládat, že jeho realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Při provádění prací musí být dodrženy tyto podmínky:

Zahájení prací musí být oznámeno Vodohospodářskému dispečinku státního podniku Povodí Odry tel. č. 596 612 222, email: dispecer@pod.cz a současně písemně oznámeno přímému správci toku VHP VD Frýdek – Místek, správa VD Olešná (p. Jadlovec) tel. č. 721 371 410), email: olesna.vd@pod.cz, a to nejméně s týdenním předstihem. V oznámení bude uveden kontakt na odpovědné zástupce objednatele i zhotovitele,

Výkopový a jiný materiál nesmí být ukládán na stranu koryta vodního toku Olešná.

Případné změny oproti dokumentaci budou s námi předem projednány.

Vyhrazujeme si právo připomínek k provádění prací během stavby.

Po ukončení prací musí být staveniště vyklizeno, průtočný profil uveden do nezávadného stavu a předán protokolárně vedoucímu hráznému VD Olešná (p. Jadlovec, tel. 721 371 410).

Souhlas ke vstupu na pozemky a uzavření příslušné smlouvy projednejte s Odborem majetkovým našeho státního podniku. V případě neuzavření smluvního vztahu nelze toto vyjádření považovat za souhlas se vstupem na pozemky v našem vlastnictví nebo užívání.

U všech dopravních prostředků a stavebních mechanismů budou použity ekologické (v přírodním prostředí rozložitelné) oleje a maziva,

Veškeré případné škody na zařízení státního podniku Povodí Odry odstraní investor nebo zhotovitel na svůj náklad v termínu do dne předání ukončených stavebních prací.

Upozorňujeme na skutečnost, že naše organizace neponese žádnou zodpovědnost za případné škody na stavbě a během následného provozu, a to vlivem povodňových průtoků či ledových jevů.

Pokud námi bude zjištěna změna stavby, zasahující do majetku Povodí Odry, státní podnik, nebo ovlivňující odtokové poměry a jiné oprávněné vodohospodářské zájmy, která nebyla předem písemně odsouhlasena, máme právo odstoupit od smlouvy.

Toto vyjádření platí 2 roky a lze jej využít pouze pro výše uvedený účel a stupeň dokumentace.

Pokud budou touto stavbou dotčeny i jiné naše zájmy, než vyplynuly z předložené dokumentace, je třeba je s námi rovněž projednat.



Povodí Odry,
státní podnik 210
701 26 Ostrava, Varenská 49

Ing. Tomáš Skokan
vedoucí provozního odboru

Na vědomí

Povodí Odry - Odbor VHKI
- Odbor majetkový
- VHP VD Frýdek Místek