

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

186/TO/2017

č.j.

k projektové dokumentaci pro stavební povolení

DOPRAPLAN s.r.o., Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava – Mar. Hory

.....
Žadatel, přesná adresa

Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 73801 Frýdek-Místek

.....
Investor, přesná adresa

k.ú. Místek

.....
Katastrální území, číslo parcely, mapový list

.....
Úprava cyklostezky v oblasti Olešná, ul. Kvapilova, k.ú. Místek

.....
Název stavby a popis stavby

Současně žádáme o stanovení podmínek, za jakých je možno s realizací stavby souhlasit.

Frýdku-Místku 02.08.2017
Ve dne razítko a podpis

VYJÁDŘENÍ k PD pro stavební povolení

Vyjádření provozu 600 – Veřejné osvětlení:

TS a.s. provoz Veřejné osvětlení **s o u h l a s í** s předloženou projektovou dokumentací a navrženou přeložkou veřejného osvětlení stavby „**Úprava cyklostezky v oblasti Olešná, ul. Kvapilova, k.ú. Místek**“.

Vzhledem k tomu, že ve stávající trase VO cyklostezky je použit kabel typu CYKY 5x16, **požadujeme** místo kabelu CYKY 4x16, který je navržen v PD, **použít** v přeložené trase rovněž **kabel CYKY 5x16**.

Před zahájením stavby musí být stávající sítě VO v naší správě vytýčeny a při stavbě nového veřejného osvětlení musí být dodrženy „**Podmínky pro zřizování veřejného osvětlení ve Frýdku-Místku**“.

Demontované zařízení VO je nutné nepoškozené dodat do TS a.s.

Vyjádření provozu 800 – Přenesená správa komunikací:

TS a.s. souhlasí s realizací stavby „**Úprava cyklostezky v oblasti Olešná ul. Kvapilova, k.ú. Místek**“, za těchto podmínek :

- Ve výkresu č. 03 – Podélný profil je uvedená kóta 2,61 m od nivelety cyklostezky po spodní okraj nosníku mostní konstrukce. Požadujeme naznačit nebo uvést tuto kótu i do výkresu č. 04. – Vzorový příčný řez a výkresu č. 05 – Příčné řezy
- Požadujeme doplnit SDZ a VDZ k SO 101 a to oboustranně s osazením na nosníky mostní konstrukce – B 16 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez (2,61 m) s ohledem na provádění letní i zimní údržby, stejně tak i označení stezky pro chodce a cyklisty dělené (C 10 a / C 10 b), popřípadě IZ 9 a. U VDZ požadujeme doplnit V 14 nebo V 20
- Navrženou izolaci doporučujeme umístit až za silniční příkop
- Vyústění drenáží 2 x bude provedeno s chrlíčem a odvedením vody mimo stěnu a základ úhlové opěrné stěny. Chrlíč bude navržen tak, aby voda nestékala po stěně zdi
- Dopadová plocha pro odváděnou vodu z chrlíče bude provedena z kamenného záhozu nebo kamenné dlažby a bude vodě nepropustná s případným doplněním skluzu do nejbližší vodoteče
- Shora požadované doplnění bude zaneseno i do rozpočtu SO 101 a SO 101.1
- **Požadujeme předložit ke kontrole splnění našich podmínek koncept RDS a odsouhlasenou RDS včetně rozpočtu**

Na vědomí :

Magistrát města Frýdek – Místek – odbor dopravy a silničního hospodářství, pan Ing. J. Madenský
Magistrát města Frýdek – Místek – odbor správy obecního majetku

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vystavení.

za Provoz 800 – Přenesená správa komunikací
Rostislav Hovězák

Ve Frýdku-Místku dne 07.09.2017

za Provoz 600 - Veřejné osvětlení
Olga Nytrová

za TS a.s.
Rostislav Hovězák
Vedoucí provozu