



Napětová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

<div>ZODP. PROJEKTANT</div> <div>Ing. Kania Jan</div> <div></div>		<div>VYPRACOVAL</div> <div>Seifertová Kateřina</div> <div></div>	<div>KONTROLOVAL</div> <div>Seifert Marek</div> <div></div>	<div> PPS KANIA <small>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ FIRMÁ</small></div> <div>PPS KANIA s.r.o., Nábřeží 665/10, 750 01 IČ: 199 245 252, IČ: 199 245 252, e-mail: projekce@pps-kania.cz</div>	
<div>KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č.: FRÝDEK 1861/1, 5939/6, 5939/7, 5939/2, 5943, 5941/1</div>				<div>ARCHIV</div> <div>STUPEN</div> <div>DPS</div>	
<div>MÍSTO STAVBY: Střelná 1861</div> <div>738 01 Frýdek-Místek – Frýdek</div>					
<div>STAVEBNÍK / OBJEDNATEL: Statutární město Frýdek-Místek</div> <div>Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek</div>					
<div>NÁZEV AKCE :</div> <div>HASIČSKÁ ZBRJOJNICE FRÝDEK</div>				<div>DATUM</div> <div>ŘJEN 2019</div>	<div>PARE</div>
<div>OBJEKT: SO-01 BUDOVA HASIČSKÉ ZBRJOJNICE</div>				<div>Č. ZAKÁZKY</div> <div>PPS- 31/17 / 4488</div>	
<div>OBJEKT: SO-01 BUDOVA HASIČSKÉ ZBRJOJNICE</div>				<div>MÉRITKO</div> <div>-</div>	
<div>ČÁST: D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</div>					
<div>OBSAH:</div> <div>ROZVODNICE R2</div>				<div>ARCHIVNÍ ČÍSLO :</div> <div>PPS- 31/17-D.1.4.3b-</div>	<div>Č.V.</div> <div>08</div>