



Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - C

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>PPS KANIA <small>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</small></div> <div>PPS Kania s.r.o. ,Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div>		
	Ing. Kania Jan	Seifertová Kateřina	Seifert Marek			
						
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : FRÝDEK, 696/1, 5938/6, 5939/1, 5939/2, 5943, 5941/1					
	MÍSTO STAVBY : Střelníční 1861 738 01 Frýdek Místek – Frýdek			ARCHÍV		
	STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Frýdek–Místek Radniční 1148, 738 22 Frýdek–Místek			STUPEŇ DPS		
NÁZEV AKCE : HASIČSKÁ ZBROJNICE FRÝDEK				DATUM ŘÍJEN 2019		PARÉ
				Č. ZAKÁZKY PPS- 31/17 / 4488		
				MĚŘITKO -		
OBJEKT : SO-01 BUDOVA HASIČSKÉ ZBROJNICE						
ČÁST : D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA						
OBSAH : ELEKTROMĚROVÁ ROZVODNICE RE				ARCHIVNÍ ČÍSLO :		Č.v. 05
				PPS- 31/17-D.1.4.3b-		