



FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:
Ze dne:
Číslo jednací: MMFM 17798/2021
Spisová značka:
Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA
Telefon: 558609293
E-mail: vecera.tomas@frydekmistek.cz
Datum: 08.02.2021

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

Název VZ: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Frýdek – ul. Střelníční

Číslo VZ: P21V00000001

Druh VZ: otevřené řízení

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1:

D.1.4.3- Silnoproudá elektrotechnika

- Žádáme o doplnění projektové dokumentace pro část D.1.4.3- Silnoproudá elektrotechnika.
V zadávací dokumentaci je pouze technická zpráva a světelný technický projekt.**

Odpověď:

Zadavatel zveřejnil výkresy silnoproudé elektrotechniky ve vysvětlení zadávacích podmínek č. 1.

Dotaz č. 2

SO 01 budova hasičské zbrojnice D.1.1 ASŘ způsobilé výdaje pol.č.432

432	K	767861N91	D+M Systém krytů přechodu stávajícího a nového zdíva, rohové a přímé lišty	bm	490,000
-----	---	-----------	--	----	---------

Poznámka k položce:

P

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.

V poznámce položky č.243 je odkaz na zámečnické výrobky, kde by měla být specifikace lišt. Ve výpise zámečnických výrobků jsme nic nenašli.

Položku nelze ocenit

- **Můžete blíže specifikovat pol.č.243? Upřesnit jednotlivé lišty, včetně bm.**
- **Můžete upřesnit kotvící prvky, povrchovou úpravu atd.?**

Odpověď:

Jedná se o hliníkové – eloxované. TI materiálu 3 mm, šířka 60 mm. Odstín v základních odstínech RAL. Výměra dle položky č. 432.

Dotaz č. 3

SO 01 budova hasičské zbrojnice D.1.1 ASŘ způsobilé výdaje pol.č.482

482	K	N00_015R05	Doplňkové a pomocné, jinde nespecifikované _ tepelné izolace prvků a konstrukcí _ viz specifikace a detaily <i>Poznámka k položce:</i>	soubor	1,000
	P		<i>Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ</i> -----		
	VV		1,0		1,000

- **Žádáme o podrobnější specifikaci výměry 1 soubor.**

Odpověď:

Položka č. 482 byla ve VV uvedena chybně a byla zrušena. Účastníci ocení platný VV „N19-106_exp3_VV 08_02_21.xlsx“.

Dotaz č. 4

SO 01 budova hasičské zbrojnice D.1.1 ASŘ způsobilé výdaje pol.č.483

483	K	N00_015R07	Dodávka a montáž kompletního systémového řešení _ prostupy základovými konstrukcemi <i>Poznámka k položce:</i>	soubor	1,000
	P		<i>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.</i>		

- **Žádáme o podrobnější specifikaci výměry 1 soubor.**

Odpověď:

Byl upřesněn obsah položky č. 483. Účastníci ocení platný VV „N19-106_exp3_VV 08_02_21.xlsx“.

Dotaz č. 5

SO 01 budova hasičské zbrojnice D.1.1 ASŘ způsobilé výdaje pol.č.483

483	K	N00_015R07	Dodávka a montáž kompletního systémového řešení _ prostupy základovými konstrukcemi	soubor	1,000
-----	---	------------	--	--------	-------

Poznámka k položce:

P

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.

SO 01 budova hasičské zbrojnice D.1.3 PBR způsobilé výdaje pol.č.3

3	K	795666P04	D+M utěsnění prostupů a průrazů _ OBSAŽENO V SOUPISECH TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB _ NENACEŇOVAT !!		0,000
---	---	-----------	--	--	-------

- **Není pol.č.483 duplicitní s položkami v části Technika prostředí staveb?**
- **Jaké prostupy se mají ocenit v pol.č.483?**

Odpověď:

U položky č. 483 bylo provedeno její doplnění specifikace a rozsahu. Položku č. 3 neoceňovat, specifikace a rozsah je součástí VV technicky prostředí stavby. Účastníci ocení platný VV „N19-106_exp3_VV 08_02_21.xlsx“.

Příloha:

Rozpočet VV „N19-106_exp3_VV 08_02_21.xlsx“.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ