



# FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek  
Magistrát města Frýdku-Místku  
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

## Odbor zadávání veřejných zakázek

### pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 23324/2021

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA

Telefon: 558609293

E-mail: vecera.tomas@frydekmistek.cz

Datum: 17.02.2021

## Vysvětlení zadávacích podmínek č. 5

**Název VZ:** Rekonstrukce hasičské zbrojnice Frýdek – ul. Střelniční

**Číslo VZ:** P21V00000001

**Druh VZ:** otevřené řízení

### Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

#### Dotaz č. 1

Zveřejněná projektová dokumentace „1 D. 1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika“ neobsahuje knihu svítidel. Žádáme zadavatele o poskytnutí knihy svítidel z důvodu jednoznačného zadání pro všechny uchazeče a tím transparentního ocenění dodávky svítidel v rámci výkazu výměr.

#### Odpověď:

Zadavatel přílohou zveřejňuje chybějící knihu svítidel.

#### Dotaz č. 2

Přiložený výkaz výměr „2 N19-106\_exp3\_VV 08\_02\_21 opravený“ obsahuje položky č. 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311 a 313 - Plastové vstupní dveře (DP-1, DP-2, DP-3, DP-4, DP-5, DP-6, DP-7 a DP-9). Chápe účastník správně, vzhledem k odpovědi na dotaz č. 9 Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3, že tyto pozice dveří má ocenit jako hliníkové a nikoli jako plastové? V případě, že ano žádáme o úpravu popisu položek ve výkazu výměr (výkaz obsahuje položky plastových dveří, nikoli hliníkových). Současně žádáme zadavatele o informaci, zdali pozice DP-8 (Prosklená stěna) zůstává v provedení z plastových profilů.

#### Odpověď:

Účastník chápe odpověď správně, dveře DP-1, DP-2, DP-3, DP-4, DP-5, DP-6, DP-7 a DP-9 budou oceněny jako hliníkové, prosklená stěna DP-8 jako plastová. Účastníci ocení platný VV.

**Dotaz č. 3**

V souboru „28 TABULKY PSV“ je v části výpisu plastových oken pro prvky O/1,2,4,5 uvedena poznámka „Barva rámu – antracit“. Dále je zde pro prvky O/6,7,8,9,12 a Or/1,2 uvedena poznámka „Barva rámu – vnější antracit, vnitřní bílá“. Platí tedy pro okna O/1,2,4,5 rovněž bílá barva vnitřního rámu a antracitová jen pro rám vnější nebo je u těchto pozic požadavek na antracitovou barvu pro vnitřní i vnější rám?

**Odpověď:**

Antracitový odstín rámu se týká pouze pro vnější část rámu. Rám tedy bude kombinován se dvou barev: antracit – vnější, bílá – vnitřní.

**Dotaz č. 4**


V souboru „28 TABULKY PSV“ je u všech vstupních dveří uvedena „vnější barva – šedá“, pouze u dveří DP1 je uvedeno „barva bílá“. Ve zveřejněné projektové dokumentaci je ve všech výkresech pohledů ale patrné, že vnější barva vstupních dveří je šedá. Žádáme zadavatele o upřesnění barevného odstínu pro nacenění prvku DP1.

**Odpověď:**

Jedná se o chybu v PD. Veškeré vstupní dveře budou oceněny v šedém barevném řešení, tedy i prvek DP1.

**Dotaz č. 5**

výkaz výměr a výpis prvků PSV

		SDK. EI 30DP1						
Z/26		SPRCHOVÁ PŘÍČKA 1000/2030 MM PŘÍČKA ODOLNÁ VODĚ Z HPL LAMINÁTU TL. 13 MM NOSNÁ KONSTRUKCE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU STAVITELNÉ NOŽKY VÝŠKY 160 MM	-	1	6	-	-	7
Z/27	VIZ. PŘÍLOHA	KABINOVÁ STĚNA - 2160/2030 MM DVEŘE 700/1850 - 1 KS LEVÉ, KOVÁNÍ (KLIKA+ŠTÍTY) CHROM MAT WC ROZETA S UKAZATELEM OBSAZENOSTI! PODPĚRNÉ NOŽKY VÝŠKY 150 MM, REKTIFIKOVATELNÉ KOMPAKTNÍ HPL DESKA TL. 12 MM, DO VLHKÝCH PROSTORŮ PŘESNÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, TVAR VIZ. PŮDORYS BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ	-	1	-	-	-	1
Z/28	VIZ. PŘÍLOHA	KABINOVÁ STĚNA - 2863/2800 MM DVEŘE 700/1850 - 2 KS PRAVÉ, KOVÁNÍ (KLIKA+ŠTÍTY) CHROM MAT WC ROZETA S UKAZATELEM OBSAZENOSTI! PODPĚRNÉ NOŽKY VÝŠKY 150 MM, REKTIFIKOVATELNÉ KOMPAKTNÍ HPL DESKA TL. 12 MM, DO VLHKÝCH PROSTORŮ PŘESNÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, TVAR VIZ. PŮDORYS BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ	-	-	1	-	-	1
Z/29	VIZ. PŘÍLOHA	KABINOVÁ STĚNA - 1435/960 MM DVEŘE 700/1850 - 1 KS PRAVÉ, KOVÁNÍ (KLIKA+ŠTÍTY) CHROM MAT WC ROZETA S UKAZATELEM OBSAZENOSTI! PODPĚRNÉ NOŽKY VÝŠKY 150 MM, REKTIFIKOVATELNÉ KOMPAKTNÍ HPL DESKA TL. 12 MM, DO VLHKÝCH PROSTORŮ PŘESNÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, TVAR VIZ. PŮDORYS BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ	-	-	1	-	-	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ							LIST Č. 27	
POL.	SCHEMA	ROZMĚR, POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM Σ
Z/30	VIZ. PŘÍLOHA	KABINOVÁ STĚNA - 1435/1850 MM DVEŘE 700/1850 - 1 KS LEVÉ, KOVÁNÍ (KUKA+ŠTÍTY) CHROM MAT WIC ROZETA S UKAZATELEM OBSAZENOSTI PODPERNÉ NOŽKY VÝŠKY 150 MM, REKTIFIKOVATELNÉ KOMPAKTNÍ HPL DESKA TL. 12 MM, DO VLHKÝCH PROSTORŮ PŘESNÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, TVAR VIZ. PŮDORYS BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ	-	-	1	-	-	1
Z/31	VIZ. PŘÍLOHA	KABINOVÁ STĚNA - 3305/1850 MM DVEŘE 700/1850 - 2 KS LEVÉ, 1 KS PRAVÉ, KOVÁNÍ (KUKA+ŠTÍTY) CHROM MAT WIC ROZETA S UKAZATELEM OBSAZENOSTI PODPERNÉ NOŽKY VÝŠKY 150 MM, REKTIFIKOVATELNÉ KOMPAKTNÍ HPL DESKA TL. 12 MM, DO VLHKÝCH PROSTORŮ PŘESNÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, TVAR VIZ. PŮDORYS BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ	-	1	6	-	-	7
Z/32	VIZ. PŘÍLOHA	PISOÁROVÁ ZASTĚNA 600/1200 MM KOMPAKTNÍ HPL DESKA TL. 12 MM, DO VLHKÝCH PROSTORŮ PODPERNÁ NOŽKA VÝŠKY 150 MM BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ	-	1	1	-	-	2
Z/33	VIZ. PŘÍLOHA	OCĚLOVÉ ZÁBRADLÍ DÍL 14750 MM, V. 500 MM MADLO TRUBKA ø60.3x3, SLOUPKY ø57x3, VÝPLŇ VODODROVNĚ TRUBKY ø42,4x3	-	-	-	-	-	-

378	K	767861N37	Z-27 - D+M Kabinová stěna, kompaktní HPL deska tl. 12mm, do vlhkých prostor, včetně 1ks dveří 700x1850mm <i>Poznámka k položce:</i> P <i>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.</i>	m2	4,385
379	K	767861N38	Z-28 - D+M Kabinová stěna, kompaktní HPL deska tl. 12mm, do vlhkých prostor, včetně 4ks dveří 700x1850mm <i>Poznámka k položce:</i> P <i>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.</i>	m2	16,916
380	K	767861N39	Z-29 - D+M Kabinová stěna, kompaktní HPL deska tl. 12mm, do vlhkých prostor, včetně 1ks dveří 700x1850mm <i>Poznámka k položce:</i> P <i>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.</i>	m2	4,842
381	K	767861N40	Z-30 - D+M Kabinová stěna, kompaktní HPL deska tl. 12mm, do vlhkých prostor, včetně 1ks dveří 700x1850mm <i>Poznámka k položce:</i> P <i>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.</i>	m2	4,842
382	K	767861N41	Z-31 - D+M Kabinová stěna, kompaktní HPL deska tl. 12mm, do vlhkých prostor, včetně 3ks dveří 700x1850mm <i>Poznámka k položce:</i> ? P <i>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.</i>	m2	94,710

Nesedí celkový počet m2 kabinových stěn mezi výkazem výměr a výpisem prvků PSV.

Např. dle výpisu PSV Z31  $3,305 \times 1,68 \times 7 = 38,86$  m2

Dle výkazu výměr  $94,71$  m2

- **Můžete vysvětlit rozdíly mezi výkazem výměr a výpisem prvků PSV u pol.č.378 až 382 – odk.Z27 až Z31?**
- **Můžete sjednotit výkaz výměr s projektovou dokumentací?**

### Odpověď:

Po kontrole jsou p. č. 378-382 v souladu s PD. Množství položek je rovno plošné výměře „kabinových stěn“. Uchazeči ocení platný VV.

**Příloha vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:  
Kniha svídel**

**Současně zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek na 22. 3. 2021 do 09: 00 hodin**

Mgr. Roman Šebesta  
vedoucí OZVZ