



# FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek  
Magistrát města Frýdku-Místku  
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

## Odbor zadávání veřejných zakázek

### pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:  
Ze dne:  
Číslo jednací: MMFM 26912/2021  
Spisová značka:  
Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA  
Telefon: 558609293  
E-mail: vecera.tomas@frydekmistek.cz  
Datum: 24.02.2021

## Vysvětlení zadávacích podmínek č. 6

**Název VZ:** Rekonstrukce hasičské zbrojnice Frýdek – ul. Střelniční

**Číslo VZ:** P21V00000001

**Druh VZ:** otevřené řízení

### Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

#### Dotaz č. 1

Ve výkazech výměr stavební části a části zdravotníka se nacházejí duplicitní položky pro ocenění sprchových příček, podlahové vpusti, podlahového žlabu.

Možná, že také další položky jsou duplicitní.


- **Žádáme o odstranění duplicitních položek ve výkazu výměr ASŘ stavební části a zdravotníka.**
- **Žádáme o prověření výkazů výměr a odstranění duplicitních položek také v ostatních výkazech výměr.**

#### Odpověď:

Ve VV se nenacházejí duplicitní položky. Účastníci ocení platný VV.

#### Dotaz č. 2

#### tabulky PSV

D17	1	P	800x1 970		DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRÁVÉ, PLNÉ, MATERIÁL ODLEHČENÁ DTD, POVRCH LAMINO CPL, DŘEVĚNÝ PRÁH, OSAZENY DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKY) CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA, ZÁMEK, OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, SAMOZAVÍRAČ	EW 30 DP3-C (+SAMOZAVÍRAČ)			
-----	---	---	-----------	---	--	--	----------------------------	--	--	--

Ve výkazech výměr schází položka pro ocenění výše uvedených dveří.





- Bude do výkazu výměr doplněna položka pro ocenění dveří pod odk.D-17?

**Odpověď:**

Položka byla do Vv doplněna. Účastníci ocení VV s názvem N19-106\_exp3\_VV 24\_02\_21.

### dotaz č.3

tabulky PSV – DP1+DP2+DP4+DP9

DP1	1	L	900x1970		JEDNOKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, POČET KOMOR 6/5, 3 TĚSNĚNÍ, KŘÍDLO PLNÉ, S HORNÍM SVĚTLÍKEM, PŘEKRYVNÁ HLINÍKOVÁ DESKA TL. 2 MM, BARVA BILÁ	KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKY) CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. ZÁMEK, OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA	1,2	DVEŘE VČ. RÁMU
DP2	1	P	900x1970		JEDNOKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, POČET KOMOR 6/5, VÝPLŇ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KAZETOU, 3 TĚSNĚNÍ, KŘÍDLO PLNÉ, S HORNÍM SVĚTLÍKEM, PŘEKRYVNÁ HLINÍKOVÁ DESKA TL. 2 MM, VNĚJŠÍ BARVA ŠEDÁ, VNITŘNÍ BARVA BILÁ	KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKY) CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. PANKOVÝ ZÁMEK DLE ČSN EN 179	1,2	TŘÍDA BEZPEČNOSTI DVEŘÍ 3. DVEŘE VČ. RÁMU
DP4	1	L	800x1970		JEDNOKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, POČET KOMOR 6/5, 3 TĚSNĚNÍ, S NADSVĚTLÍKEM, KŘÍDLO I NADSVĚTLÍK PROSKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM DVOUSKLEM, PŘEKRYVNÁ HLINÍKOVÁ DESKA TL. 2 MM, VNĚJŠÍ BARVA ŠEDÁ, VNITŘNÍ BARVA BILÁ, ZVÝŠENÝ PRÁH	KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKY) CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. ZÁMEK, OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA	1,2	TŘÍDA BEZPEČNOSTI DVEŘÍ 3. DVEŘE VČ. RÁMU
DP9	1	P	900x1970		JEDNOKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, POČET KOMOR 6/5, VÝPLŇ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KAZETOU, 3 TĚSNĚNÍ, KŘÍDLO PLNÉ, S HORNÍM SVĚTLÍKEM, PŘEKRYVNÁ HLINÍKOVÁ DESKA TL. 2 MM, VNĚJŠÍ BARVA ŠEDÁ, VNITŘNÍ BARVA BILÁ	KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKY) CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. ELEKTROMECHANICKÝ SAMOZAMKOVACÍ ZÁMEK S PANKOVOU FUNKCÍ, SYSTEMOVÝ KABEL, ZADILÁVACÍ KABELOVÁ PRŮVODKA, PROTIPLĚCH, KABELOVÁ OCHRÁNKA POD OMIČTKU	1,2	TŘÍDA BEZPEČNOSTI DVEŘÍ 3. DVEŘE VČ. RÁMU, PŘÍPRAVU DVEŘÍ NA ELEKTROZÁMEK KOORDINOVAT S ČÁSTÍ SLABOPROUD

305	K	766860N27	DP-1 - D+M Jednokřídlé vstupní dveře z plastových profilů, plné, s nadsvětlíkem, překryvná AL deska tl. 2mm, 900x1970mm + nadsvětlík	ks	1,000
-----	---	-----------	--	----	-------

Poznámka k položce:

P

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

306	K	766860N28	DP-2 - D+M Dveře plastové plné, výplň tepelně izol. kazetou, s nadsvětlíkem, překryvná AL deska tl. 2mm, 900x1970mm + nadsvětlík	ks	1,000
308	K	766860N30	DP-4 - D+M Dveře z plastových profilů, prosklené, s nadsvětlíkem, překryvná AL deska tl. 2mm, 800x1970mm + nadsvětlík	ks	1,000
313	K	766860N35	DP-9 - D+M Dveře plastové plné, výplň tepelně izol. kazetou, s nadsvětlíkem, překryvná AL deska tl. 2mm, 900x1970mm + nadsvětlík	ks	1,000

Z výpisů prvků a z výkazu výměr není zřejmé, jak vysoký je nadsvětlík u dveří pod odk. DP1+DP2+DP4+DP9.

- Jak vysoký je nadsvětlík u dveří pod odk. DP1+DP2+DP4+DP9?

**Odpověď:**

Výška světlíků je patrna z kótování v půdorysech DP1, DP2, DP9 – celková výška 500 mm, DP4 – celková výška 800 mm.

**dotaz č.4**

Nesedí celkový počet m2 kabinových stěn mezi výkazem výměr a výpisem prvků PSV.

Např. dle výpisu PSV Z31 3,305x1,68x7=38,86 m2

Dle výkazu výměr 94,71m2

- Můžete vysvětlit rozdíly mezi výkazem výměr a výpisem prvků PSV u pol.č.378 až 382 – odk.Z27 až Z31?
- Můžete sjednotit výkaz výměr s projektovou dokumentací?

**Odpověď:**

Po kontrole jsou p. č. 378-382 v souladu s PD. Množství položek je rovno plošné výměře „kabinových stěn“. Uchazeči ocení platný VV.

Z/31	VIZ. PŘÍLOHA	KABINOVÁ STĚNA - 3305/1680 MM DVEŘE 700/1850 - 2 KS LEVÉ, 1 KS PRAVÉ, KOVÁNÍ (KLIKA+ŠTÍTY) CHROM MAT WC ROZETA S UKAZATELEM OBSAZENOSTI PODPĚRNÉ NOŽKY VÝŠKY 150 MM, REKTIFIKOVATELNÉ KOMPAKTNÍ HPL DESKA TL. 12 MM, DO VLHKÝCH PROSTORŮ PŘESNÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, TVAR VIZ. PŮDORYS BARVA SVĚTLÉ SEDÁ	-	1	6	-	-	7
------	--------------	--	---	---	---	---	---	---

382	K	767861N41	Z-31 - D+M Kabinová stěna, kompaktní HPL deska tl. 12mm, do vlhkých prostor, včetně 3ks dveří 700x1850mm	m2	94,710
-----	---	-----------	--	----	--------

Výkaz výměr kabinových stěn v pol.č.382 je špatně. V půdoryse 2.NP není 7 kusů stěn, které mají dle zobrazení délku 3305mm a 2x 1680mm.

**Pokud platí projektová dokumentace, tak správná výměra pol.č.382 je  $(3,305+2*1,68)*2,03=13,53m^2$  nikoliv 94,71 m2.**

- **Je výměra v pol.č.382 správně nebo bude opravená?**

**Odpověď:**

Výměra je ve VV uvedena chybně. Položka č. 382 byla upravena, účastníci ocení VV s názvem N19-106\_exp3\_VV 24\_02\_21.

**Příloha vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:****Soupis prací s výkazem výměr N19-106\_exp3\_VV 24\_02\_21.**

**Současně zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek na 29. 3. 2021 do 09: 00 hodin**

Mgr. Roman Šebesta  
vedoucí OZVZ