



FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:
Ze dne:
Číslo jednací: MMFM 39602/2021
Spisová značka:
Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA
Telefon: 558609293
E-mail: vecera.tomas@frydekmistek.cz
Datum: 23.03.2021

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 10

Název VZ: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Frýdek – ul. Střelniční

Číslo VZ: P21V00000001

Druh VZ: otevřené řízení

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1

žádáme o upřesnění oken pozic:

O-10–D+M Plastové okno interiérové, jednokřídlé, fixní zasklení – PO – EI15, 1400x900mm – 1 kus
O-11–D+M Plastové okno interiérové, jednokřídlé, fixní zasklení – PO – EI15, 3000x850mm – 1 kus

V položkách se nachází jednak informace, že mají být tyto okna plastové a jednak, že mají být protipožární. Taková plastová okna však neexistují.

Prosíme tedy o upřesnění, o jaké okna se má jednat.

Odpověď:

Okna O-10 a O-11 musí být protipožární s požadovanou požární odolností dle PBR (EI15, EI30). Okna budou provedena z hliníkových profilů.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ