



BLOKOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ POŽÁRNÍCH KLAPEK (PK)

- KAŽDÁ VZT STOUPAČKA = 15 POŽÁRNÍCH KLAPEK
- ZAPOJENÍ OVLÁDACÍHO VEDENÍ NA ROZPÍNACÍ KONTAKT PK
- ROZPÍNACÍ KONTAKTY ZAPOJENY SÉRIOVĚ (ZA SEBOU)
- AKTIVACE JEDNOHO ROZPÍNACÍHO KONTAKTU VYPNE VZT ZAŘÍZENÍ (VENTILÁTOR) PRO PŘÍSLUŠNOU VZT STOUPAČKU
- VZT ZAŘÍZENÍ (VENTILÁTOR) UMÍSTĚN NA STŘEŠE OBJEKTU

 Razítko, podpis:	Akce: Dům č.p. 689, ul. Anenská - rekonstrukce a opravy vnitřních instalací		
	Zhotovitel: ASA EXPERT A.S. ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		Adresa zhotovitele: Lešetínská 626/24 719 00 Ostrava-Kunčice IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891
	Zodpovědný projektant: Ing. Radek Spurný Vypracoval: Mgr. Vlastimil Lacko Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Srkal		Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel./fax: 596 790 100
	Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby		Č. zakázky: 162/11/2019 Datum: 07/2020 Formát: 420x297 Část: D Objekt: SO 01 Díl: D 1.4.4.b
	Výkres: BLOKOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ - POŽÁRNÍ KLAPEK		Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek IČO: 00296643 DIČ: CZ00296643 Měřítka: Č. výkr.: D.1.4.4.b - 12