

# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

5,5

VÁŠ DOPIS ZN.: 22/17/18  
ZE DNE: 10.7.2018

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 36896/2018/FM/HOK  
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 36896/2018/FM/HOK  
VYŘIZUJE: Eva Neuwirthová  
TEL.: 558 418 310  
E-MAIL: eva.neuwirthova@khsova.cz

DATUM: 26.07.2018

Ing. Josef Rehtik  
Rehtik - PROJEKT  
Hornopolní 131/12  
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

## Z Á V A Z N É   S T A N O V I S K O

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2, písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), posoudila žádost – žadatel: Ing. Josef Rehtik, se sídlem Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 16648625, zastupující na základě plné moci ze dne 10.6.2018 Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643, doručenou dne 12.7.2018, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Splašková kanalizace Lískovec - odkanalizování místní části Gajerovice“, předložené pro účely územního řízení a stavebního řízení.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2, písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „Splachková kanalizace Lískovec - odkanalizování místní části Gajerovice“ na pozemcích parc. č. 5138/2, 5005, 5015/4, 5017/1, 5019/1, 5149/2, 5151/11, 5152, 5149/6, 5014/3, 5001/1, 5001/2, 5018/6, 5016/7, 5004/1, 5139, 5141, 5143/3, 5143/4, 5020/4, 5142, 5143/6 k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku a 5024/1, 5132 k.ú. Frýdek, předloženou pro účely územního řízení a stavebního řízení,

## s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

1. K prokázání skutečnosti, že náhradním zásobováním pitnou vodu prostřednictvím vybudovaného suchovodu nedojde ke zhoršení jakosti dodávané pitné vody z veřejného vodovodu, bude před zahájením využití suchovodu pro tento účel k dispozici vyhovující výsledek laboratorního rozboru vzorku pitné vody odebraného z koncové části suchovodu. Laboratorní kontrola bude provedena v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „vyhl. č. 252/2004 Sb.“
2. K vydání stanoviska k užívání SO 02 Vodovod je nutno předložit doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „vyhl. č. 409/2005 Sb.“),
3. K vydání stanoviska k užívání SO 02 Vodovod je nutno předložit vyhovující výsledky laboratorních

rozběrů vzorků pitné vody odebraných ze tří provedených přeložek pitné vody; laboratorní rozbory budou provedeny v rozsahu kráceném dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb.

### **Odůvodnění:**

Na základě žádosti Ing. Josefa Rehtika, se sídlem Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 16648625, zastupujícího na základě plné moci ze dne 10.6.2018 Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643, doručené dne 12.7.2018, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Splašková kanalizace Lískovec - odkanalizování místní části Gajerovice“, předložené pro účely územního řízení a stavebního řízení, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako dotčený správní úřad, soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předložená projektová dokumentace (Rehtik - PROJEKT, datum: 06/2018) řeší vybudování splaškové kanalizace v místní části Gajerovice, která je součástí k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku. Odpadní vody budou svedeny samospádovou kanalizací do nové čerpací stanice na pozemku parc.č. 5004/1 k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku (z povodí stoky A) a do stávající ČS SmVaK Ostrava a.s. (z povodí stoky B) a dále pak tlakovou kanalizací vedeny do stoky LB, která je ukončena v ČOV Sviadnov. Nová čerpací stanice je navržena jako podzemní, objekt tvoří válcová nádoba z betonových prefabrikátů prům. 2,0 m osazena dvojicí ponorných čerpadel. Strop čerpací stanice je na úrovni terénu.


Součástí stavby je přeložení stávajícího vodovodního potrubí z PVC DN80 (SO 02), které ve třech místech koliduje s navrženou trasou nové kanalizace. Jedná se o přeložky: větev PV1 v délce 102,0 m, PV2 v délce 80,0 m a PV3 v délce 30,0 m. Přeložky budou provedeny z trub PE 100 RC D90, SDR11. Na přeložce PV1 bude osazen nový hydrant DN 80. Během stavby bude provoz vodovodu zajištěn suchovodem vedeným po povrchu.

Výše uvedené podmínky směřují k ověření požadavků na kvalitu použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou uvedených ve vyhl. č. 409/2005 Sb., k ověření, že realizací stavby nedošlo ke zhoršení jakosti dodávané pitné vody ve stanovených ukazatelích nad limity uvedenými v příloze č. 1 vyhl. č. 252/2004 Sb. a dále k ověření, že ke zhoršení jakosti dodávané pitné vody nad tyto limity nedojde náhradním zásobováním pitnou vodou vybudovaným suchovodem.

Kontrolní laboratorní rozbory budou v souladu s § 4 odst. 1) zákona č. 258/2000 Sb. zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace ve smyslu § 83c zákona č. 258/2000 Sb. Odběr bude proveden dle ČSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou.

Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů.



  
v z. MUDr. Blažena Braunsteinová  
Mgr. Jan Kresta  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě  
územní pracoviště Frýdek-Místek

### **Rozdělovník:**

**Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2**

1x adresát, 1 list/2 strany

1x KHS, odd. HOK, 1 list/2 strany