



FRÝDEK~MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 116348/2021

Spisová značka: MMFM_S 12041/2021/OZVZ/ČechS

Vyřizuje: Ing. Simona ČECHOVÁ

Telefon: 558609265

E-mail: cechova.simona@frydek-mistek.cz

Datum: 06.08.2021

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Název veřejné zakázky	Stavební úpravy domu čp. 1083, ul. Těšínská na sídlo městské policie
Číslo veřejné zakázky	P21V00000051
Předmět veřejné zakázky	stavební práce
Kategorie dle předp. hodnoty	podlimitní
Druh zadávacího řízení	otevřené řízení

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1:

V předané projektové dokumentaci schází dokumentace pro objekt D.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ. Žádáme zadavatele o předání chybějící dokumentace.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že výše uvedená dokumentace je již uveřejněna na profilu zadavatele v části E – Dokladová část – Statický posudek.

Dotaz č. 2

V předané projektové dokumentaci schází dokumentace pro objekt D.3 Požárně bezpečnostní řešení. Žádáme zadavatele o předání chybějící dokumentace.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že výše uvedená dokumentace je již uveřejněna na profilu zadavatele v části E – Dokladová část – Požárně bezpečnostní řešení.

Dotaz č. 3

V části PD „Výkresy krovu“ jsme našli 2 varianty řešení krovu, a to pro dvě varianty realizace stavby, v souvislosti s demolicí sousedního objektu.

 Varianta A

 Varianta B

Zadávací položkový soupis prací, rozpočet 3.1 Dodávka krovu, obsahuje položky pro realizaci varianty A i B, což znamená, že krov bude započten 2x.

Žádáme zadavatele o určení, která varianta se bude realizovat a dle toho upravit i zadávací položkový soupis prací.

Odpověď:

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ocenil obě varianty. Při realizaci veřejné zakázky bude již známo zda je sousedící objekt již zbourán anebo ne. Realizovat a fakturovat se budou stavební práce dle skutečnosti.

Dotaz č. 4

Položkový soupis prací – Objekt 01 – D.1.1 – Architektonicko-stavební část - položka 209:

209	762511267	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm nebroušených na pero a drážku	m2	919,23000
		"D.1.1 - v.č. 2/21, detaily, TZ" :		
		"P17" 55,27 :		
		"P21" 242,46 :		
		"P33" 236,5 :		
		385,0 :		
		919,23		919,23000

Dle výpisu podlah (v PD dokument 17b-Výpis podlah a podhledů) neobsahuje skladba P21 vrstvu z OSB desek.

P21 - PVC NA TERÉNU

VRSTVA	TL. mm	POPIS
PVC + LEPIDLO	2	
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	15	SAMONIVELAČNÍ STĚRKA URČENÁ K PLOŠNÉMU VYROVNÁVÁNÍ, VHODNÁ POD KOLEČKOVÉ ŽIDLE, TLOUŠŤKA NANAŠENÍ 5-15 mm
ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA	60 (120)	ROZNÁŠECÍ VRSTVA Z BETONU C20/25 VYZTUŽENÁ OCELOVOU SVAŘOVANOU KARI SÍTÍ 150/150/6 mm V OSE DESKY, DILATOVANÁ; TLOUŠŤKA DLE POTŘEBY VYROVNÁNÍ PODKLADU min 60, max 120 mm
SEPARAČNÍ FÓLIE	0,200	SEPARAČNÍ POLYETHYLENOVÁ FÓLIE SLEPOVANÁ VE SPOJÍCH
EPS PERIMETR 200	100	TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU SE SNÍŽENOU NASÁKAVOSTÍ

Žádáme zadavatele o odstranění rozporu mezi zadávacím položkovým soupisem prací a projektovou dokumentací.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že v soupisu prací je chybně uvedena skladba P21, správně má být uvedena skladba P22.

Dotaz č. 5

V předané projektové dokumentaci schází dokumentace pro objekt SO 06 Venkovní rozvod NN. Žádáme zadavatele o předání chybějící dokumentace.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že objekt SO 06 Venkovní rozvod NN není součástí realizace veřejné zakázky.

Dotaz č. 6

Pro objekt SO 01 D.1.6 Silnoproudá elektrotechnika chybí kniha svítidel, která je nutná pro jejich ocenění.

Žádáme zadavatele o předání chybějící knihy svítidel.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že na profilu uveřejňuje chybějící knihu svítidel.

Dotaz č. 7

V článku IX. Doklady pro splnění kvalifikace bodě 2. d) je požadována autorizace pro jednu osobu – autorizovaného inženýra nebo autorizovaného technika v oboru technika prostředí staveb se specializací elektrotechnická zařízení (IE02 nebo TE03). V tomtéž článku, ale v bodě 3. b) 3) je požadována pro specialistu odpovědného za realizaci elektroinstalací autorizace v oboru technika prostředí stavby – specializace elektrotechnická zařízení ve stupni autorizovaný inženýr.

Dle našeho názoru je stupeň autorizovaný technik pro tohoto specialistu dostatečný. Žádáme tedy zadavatele o úpravu požadavku v bodě 3. b) 3) stupně autorizace „autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik“.

Odpověď:

Zadavatel upravuje znění článku IX. Doklady pro splnění kvalifikace bodu 3. b) 3) **NÁSLEDOVNĚ:**

Specialista odpovědný za realizaci elektroinstalací:

- nejméně pět let praxe v pozici odpovědného pracovníka za realizaci elektroinstalačních prací;
- autorizace v oboru technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení **ve stupni autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik** podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a dále držitel osvědčení podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů;

Současně zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek do 6. 9. 2021, do 09: 00 hodin.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ