

Výzva k předložení nabídky na dodávku modernizace řídicího systému strojovny chlazení a centrálního dispečinku vzduchotechniky

1. Číslo: VZMR21001

Název: Modernizace řídicího systému strojovny chlazení a centrálního dispečinku vzduchotechniky

2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky a služby

Druh zadávacího řízení: nezadáváno žádným z postupů dle ZZVZ

CPV kód: 48820000-2

3. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
Sídlo zadavatele:	Na Příkopě 3726, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Kontaktní adresa:	Na Příkopě 3726, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
IČ:	268 29 495
DIČ:	CZ268 29 495
Odpovědná osoba za zadavatele:	Mgr. Daniel Folta, daniel.folta@sportplex.cz
Osoba zastupující zadavatele:	Ing. Jan Damek, jednatel společnosti

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, požadovaný termín plnění

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 517 000,- Kč bez DPH. Požadovaným termínem plnění je maximálně do 20. 12. 2021. Lhůta pro podání nabídky je nejpozději do 29. 10. 2021 do 12:00.

5. Všeobecná ustanovení zadávacích podmínek

Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ustanovení § 27 ZZVZ. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není dle ustanovení § 31 ZZVZ zadávána žádným z postupů dle ZZVZ.

Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, vymezení pojmů dle ZZVZ nebo části postupů dle ZZVZ, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy (např. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace apod.), tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 ZZVZ (zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace) a dalších zásad a principů ochrany hospodářské soutěže.

Pro tyto zadávací podmínky jsou rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě, která obsahuje:

- a) technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky – vymezení předmětu veřejné zakázky, popis předmětu plnění
- b) obchodní podmínky vč. platebních podmínek zadavatele a požadavky na termín plnění veřejné zakázky

Na zpracování těchto zadávacích podmínek se, vyjma technické specifikace předmětu veřejné zakázky, kromě zástupců zadavatele nepodílela třetí osoba. Zadávací podmínky v části „6. Technické podmínky“, tj. definice obsahu modernizace a způsobu provedení zakázky, jsou výsledkem předběžné tržní konzultace dle ustanovení § 36 odst. 4 ZZVZ s obchodní korporací Elmar group s. r. o.

6. Technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky – vymezení předmětu veřejné zakázky, popis předmětu plnění

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávku a služby. Předmětem zakázky je modernizace zastaralého a nespolehlivého řídicího systému (dále jen ŘS) technologie chlazení a vzduchotechniky (dále jen VZT), nových serverů s níže uvedenými parametry.

6.1. Obsahem modernizace bude:

- a) Modernizace systému strojovny chlazení ledové plochy. Řídicí systém musí být kompatibilní s provozovaným systémem v celém objektu víceúčelové sportovní haly. Tzn. Honeywell – regulátory EAGLE. Systém musí být rovněž kompatibilní s aktuálně provozovaným systémem Honeywell EXCEL 50 tak, aby mohly být zachovány veškeré periferie a modernizován pouze řídicí systém. V případě potřeby zadavatele, musí být zhotovitel schopen realizovat modernizaci veškerých systémů uvedených v předmětu této veřejné zakázky také bez odstavení strojovny chlazení. Zhotovitel je povinen předat všechny aktuální zálohy a zdrojové kódy systému WIN, BMS i všech připojovaných kontrolerů, převodníků, gatewayí a technologií včetně všech hesel k datu předání díla. Předání bude provedeno 2x na CD/DVD a 1x na USB disku včetně předávacího protokolu. Čitelnost médií bude potvrzena objednatelům na předávacím protokolu. Za obsahovou správnost dat ručí zhotovitel dle požadavků výše. V případě jakékoli úpravy na uvedených zařízeních po dobu záruky je dodavatel povinen předané zálohy aktualizovat a předat zadavateli včetně předávacího protokolu nejpozději do 14 dnů od změny. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení těchto záloh třetí osobě.“
- b) Modernizaci centrálního dispečinku Honeywell SymmetrE r410. Systém musí být kompatibilní s provozovanými regulátory Honeywell EAGLE a Honeywell řady EXCEL 5000 a musí být v rozsahu stávajícího dispečerského pracoviště, a to jak počtem datových bodů, tak obrazovek i grafických trendů měřených veličin či ovládaných zařízení.

- c) Výměna snímačů teploty chladiva na straně sání kompresorů a přívodu čpavku do výparníku za snímače s výstupem 4...20 mA a rozsahem alespoň -30...+30 °C.
- d) Soupis dodávek a prací v samostatné příloze č. 1 – Výkaz výměr modernizace měření a regulace strojovny chlazení a centrálního dispečinku vzduchotechniky.
- e) Součástí plnění této veřejné zakázky je rovněž poskytnutí neomezené licence k veškerým softwarovým produktům, nutným pro modernizaci řídicího systému a pro samotný řídicí systém, a to včetně předání aktuálních zdrojových kódů celého ŘS.

6.2. Způsob provedení zakázky:

- a) Zhotovitel vypracuje kompletní projektovou dokumentaci (dále jen PD) na opravu MaR (měření a regulace) včetně výměny silové části při zachování stávajících servopohonů a snímačů vyjma bod 4.
- b) Zhotovitel dodá dokumentaci ke kontrole před započítáním práce na výměně systému.
- c) Před započítáním přípravných prací musí být dokumentace odsouhlasena.
- d) Zhotovitel dodá PD v tištěné verzi i na USB či jiném nosiči.
- e) Zhotovitel provede opravu dle schválené PD.
- f) Zhotovitel provede kompletní provozní zkoušku strojovny chlazení, a to včetně plně automatizovaného spuštění ze stavu odstávky.
- g) Zhotovitel zajistí plnou funkčnost zařízení VZT, a to i po dobu odpojení od stávajícího dispečerského SW SymmetrE.
- h) Zhotovitel zajistí převod archivních údajů – transfer dat o provozu jak strojovny chlazení, tak i všech zařízení VZT z dnešního systému SymmetrE na nový, a to od doby uvedení do provozu do doby přepojení. Zdrojové kódy zadavatel-objednatel nemá k dispozici, a tudíž je pro transfer dat a plnění veřejné zakázky neposkytuje. Tyto si zajistí uchazeč samostatně po dohodě s držitelem zdrojových kódů společností Elmar group s. r. o.
- i) Zhotovitel zajistí provedení veškerých kontrolních zkoušek a revizí dle platných norem před spuštěním provozu nového ŘS chlazení, resp. dispečinku chlazení i VZT.
- j) Veškeré výrobky a technologie musí splňovat požadavky vyplývající z legislativy (certifikáty, prohlášení o shodě apod.).
- k) Nový dispečink musí být plně kompatibilní se stávajícími regulátory, což musí být doloženo seznamem kompatibilních zařízení, a to jak ze strany nového dispečerského prostředí, tak i ze strany nového regulátoru pro strojovnu chlazení.
- l) Regulátor strojovny chlazení musí být plně kompatibilní se stávajícími regulátory VZT a předávací stanicí (dále jen PS) z důvodu výměny dat pro zpětné využití tepla.

7. Obchodní podmínky vč. platebních podmínek zadavatele a požadavky na termín plnění veřejné zakázky

Obchodní podmínky stanovené zadavatelem pro toto výběrové řízení jsou pro dodavatele v tomto výběrovém řízení závazné. Obchodní podmínky této veřejné zakázky jsou definovány zejména v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace. Dodávka bude realizována nejpozději do 20. 12. 2021 a doba splatnosti faktury, resp. konečné faktury bude maximálně 14 dnů ode dne převzetí dodávky zadavatelem. Zadavatel neposkytuje zálohu.

8. Způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel ve své nabídce stanoví celkovou nabídkovou cenu za celý předmět veřejné zakázky vyjádřenou v CZK. Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady nezbytné k řádné a včasné realizaci dodávky předmětu veřejné zakázky. Cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena bude členěna na cenu bez DPH, výši DPH a celkovou nabídkovou cenu včetně DPH. V příloze č. 1 je oprávněn dodavatel pouze doplnit ceny, nikoli měnit soupis prací.

9. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního kritéria hodnocení, nejnižší nabídková cena. Předmětem hodnocení bude celková výše nabídkové ceny veřejné zakázky bez DPH, která je tvořena součtem cen všech položek uvedených v členění nabídkové ceny. Hodnocena bude jako nejvýhodnější nejnižší nabídková cena bez DPH.

10. Prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje splnění kvalifikace a její prokázání dle ust. § 74, § 77 a § 79 ZZVZ.

10.1. Splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 zákona

Dodavatelé prokáží splnění **základní způsobilosti** dle ustanovení § 74 zákona způsobem dle § 75, předloží-li:

- a) výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- c) písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- d) písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

Dodavatelé jsou oprávněni základní způsobilost prokázat rovněž podpisem Čestného prohlášení, které je uvedeno v příloze této výzvy.

10.2. Splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 zákona

Dodavatelé prokáží splnění **profesní způsobilosti** dle § 77 zákona tímto:

- a) Dle § 77 odst. 1 zákona: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
- b) Dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona: doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

10.3. Splnění technické kvalifikace dle ustanovení § 79 zákona

Dodavatelé prokáží splnění technické kvalifikace dle § 79 zákona tímto:

- a) Dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona: osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci či licence vztahující se k požadovaným dodávkám, službám, tj. k programování a servisu Honeywell zařízení a to: regulátory EAGLE, EXCEL 5000, dispečerské systémy SymmetrE, ARENA NX.

11. Adresa a podmínky pro podání nabídek a žádostí o dodatečné informace

Nabídka bude zaslána mailem nebo v papírové podobě v uzavřené obálce označené textem: „NEOTVÍRAT – NABÍDKA VZMR21001 „Modernizace řídicího systému strojovny chlazení a vzduchotechniky“ a přesnou zpětnou adresou uchazeče včetně uvedení IČ uchazeče.

Nabídka bude doručena na adresu: Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., Na Příkopě 3726, 738 01 Frýdek-Místek nejpozději do 29. 10. 2021 do 12:00.

- a) Kontaktní osobou pro podání nabídek je Veronika Válková, telefon 595 172 975, pracovní hodiny Po-Pá 8:00 – 14:00, případně recepce haly Polárka.
- b) Kontaktní osobou pro dotazy týkající se zadávací dokumentace a podání nabídek je Mgr. Daniel Folta, telefon 775 904 249, daniel.folta@sportplex.cz

12. Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 29. 10. 2021 ve 12:15 na adrese: Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., Na Příkopě 3726, 738 01 Frýdek-Místek, v zasedací místnosti ve 3. NP, a to bez účasti veřejnosti. Rozhodnutí o vybrání nejvýhodnější nabídky bude učiněno dne 1. 11. 2021. Po provedení výběru zadavatel zajistí informace o skutečném majiteli vybraného dodavatele.

13. Ostatní podmínky řízení

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Nabídka bude předložena v jednom originále, v písemné formě v českém jazyce.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.

Doporučené řazení dokumentu v zakázce:

- a) Krycí list nabídky
- b) Výkaz výměr
- c) Návrh smlouvy
- d) Doklady o prokázání profesní způsobilosti/čestné prohlášení
- e) Elektronická forma nabídky – el. nosič

Účastník zadávacího řízení nevzniká žádné právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podanou nabídku. Ta bude sloužit jako doklad k archivaci o průběhu veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu zadávacích podmínek stanovených v této výzvě, včetně uvedených lhůt pro podání nabídek a jejich hodnocení, a to buď na základě žádosti dodavatelů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem.

Přílohy

Příloha č. 1 Výkaz výměr modernizace MAR strojovny chlazení a centrálního dispečinku VZT

Příloha č. 2 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Příloha č. 4 Krycí list