



FRÝDEK~MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 165495/2021

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA

Telefon: 558609293

E-mail: vecera.tomas@frydekmistek.cz

Datum: 26.10.2021

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 6

Název VZ: ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Chlebovice – tělocvična

Číslo VZ: P21V00000076

Druh VZ: otevřené řízení

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Prosíme o doplnění dokumentace elektro o výkres zásuvkových okruhů 1NP.

Odpověď:

Zadavatel doplnil PD o v. č. D.1.4.25E Půdorys 1.NP – zásuvky, výkres Rozvaděče RS1 po úpravě, dodatek k Techn. zprávě a související upravený „slepý“ rozpočet (upravené položky žlutě vyznačeny). Nad rámec dotazu zadavatel upravil a přikládá v. č. D.1.4.17E a v. č. D.1.4.18E. Současně byly v rozpočtu aktualizovány parametry rozvaděčů a byl aktualizován rozpis materiálů pro čtečku a telefon.

Dotaz č. 2

Rozvaděč RE1 má krytí Ip 67 a je v provedení protipožárním. Žádáme Vás o kontrolu specifikace – zda krytí rozvaděče nemá být jiné.

Odpověď:

Rozvaděč RE 1 má krytí IP 54, zrušen je požadavek na EI30S.

Dotaz č. 3

V rozpočtu je ovládač HMI-TM rj45. Nemá být tento ovládač součástí VZT?

Odpověď:

Ovládací jednotky HMI v m. č. 1.1.01 a m. č. 1.2.03 byly vytipovány profesí elektro v rámci napojení na ethernetový switch XETH1.

Proto jsou zařazeny, jako součást elektro dokumentace v materiálu elektro.

Dotaz č. 4

Žádáme Vás o specifikaci kompletního hlásiče nebezpečí.

Odpověď:

Hlásič nebezpečí je použit pouze v technické místnosti = „kotelně“. Navržen je kombinovaný detektor plynů pro oxid uhelnatý a metan EVIKON E2632-CO-CH₄.

Snímač detekce koncentrace plynu (detektor plynu) slouží k detekci a včasnému varování před nebezpečnou (výbušnou nebo toxickou) koncentrací snímaného plynu. Snímač je vhodný pro použití v podzemních garážích, kotelnách, kuchyních a dalších uzavřených prostorech s možností akumulace nebezpečného množství plynu.

Snímač je vybaven dvoustupňovou signalizací – 2x vizuální (LED) a zvukovou (85db). Pro každý měřený plyn jsou určeny dvě výstupní relé s přepínacím kontaktem (tedy 4x přepínací relé) lze použít pro vzdálenou signalizaci nebo ovládání ventilace.

Vyrobeno v robustním provedení s krytím IP65 – nehořlavý plast ABS, odolný vůči mechanickému poškození. Tuhý, houževnatý, odolný proti nízkým i vysokým teplotám, málo nasákavý, zdravotně nezávadný. Životnost senzoru je více jak 5 let.

Výchozí hodnoty alarmu jsou nastaveny na 65ppm a 130ppm CO. Druhý senzor na 10 %DMV a 20 %DMV CH₄. Doporučená oblast pokrytí jedním snímačem je 80-120 m², 5 - 6m rádius.

Každý snímač je z výroby nakalibrován a součástí dodávky je kalibrační protokol. Zákon udává, že je nutné provádět rekalicraci minimálně jednou za 12 měsíců. Kalibraci může provádět pouze osoba certifikovaná výrobcem.

Dotaz č. 5

V příloze 00 Krycí list a rekapitulace, není uvedena část Interiér. Bude součástí celkové ceny anebo se bude uvádět zvlášť?

Odpověď:

Samostatně bude rozpočtem oceněna část „Interiér“, samostatně bude rozpočtem oceněna část „Stavba“ a do formuláře Krycí list bude vepsána částka = celková nabídková cena. Část interiér tedy bude součástí celkové ceny.

Přílohy k vysvětlení zadávacích podmínek č. 6:

Seznam dokumentace

Technická zpráva dodatek č. 1

Rozvaděč RS1

Půdorys 1.NP Elektroinstalace zásuvky

Půdorys 2.NP Elektroinstalace zásuvky

Půdorys 2.NP Elektroinstalace osvětlení

Soupis prací s výkazem výměr Elektromontáže

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ