



POZNÁMKA

Rozvodná soustava 3+N+PE AC 50Hz, 400V, TN-S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
automatickým odpojením od zdroje ve stanoveném čase v síti TN,
v části instalace doplněna proudovými chrániči dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Prostředí je stávající

LEGENDA

A - přisazené LED svítidlo, semiopálový kryt, 1x LED, 41W, 5000lm, Ra80, 4000K, výměna místo stávajících svítidel
například KSL4000M4KS/ND

NO - nouzové LED svítidlo 3W, 1hod, svítící při výpadku, testovací tlačítko, IP65, piktogram umístit pod svítidlo
například ETE/3W

♂ - jednopól. vypínač 1, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20

TR - čidlo pohybové 180°, dosah 12m, IP20, například TANGO, místo stávajícího vypínače

Y - zásuvka domovní jednonásobná, zapuštěná pod omítku, 16A, 250V, bílá, IP40, například TANGO

PO - průtokový ohřívač, 3,5kW, dodávka zdravotnickiky

Sada pro nouzovou signalizaci například 3280B-C10001 B ABB

TST - signální tlačítko se šňůrou

TR - bezpečnostní transformátor do krabice

KMA - kontrolní modul s alarmem

RT - resetovací tlačítko u dveří

Přemístěný vypínač bude umístěn ve výšce +1,2m nad podlahou,
napojit na stávající kabel, vyhledat na místě

Napojení NO bude provedeno kabelem CYKY-J 3x1,5mm

Zásuvka pro průtokový ohřívač bude napojena kabelem CYKY-J 3x2,5mm

Napojení bezpečnostního transformátoru bude provedeno kabelem CYKY-J 3x1,5mm

Instalace bude provedena ve zdi pod omítkou

Stávající stropní svítidla se demontují a nahradí se novými

ZODP. PROJ.	Ing. Petr Lanc	DATUM	10/2021	<div>PROJECTS CIVIL s.r.o.</div> <div>IČ: 24306606</div>	
VYPRACOVAL	Zdeněk HLOŽANKA	MĚŘÍTKO	1:50		
INVESTOR	Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek	ZAK. Č.	2641		
		STUPEŇ	DPS		
AKCE				VÝKRES	VÝTISK
ZŠ F-M, Pionýrů 400, bezbariérové sociální zařízení				D.1.4.1	02
ČÁST	D.1.4.1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				
OBSAH	Půdorys WC				