



ROZVODNICE PRO NÁSTĚNOU MONTÁŽ

TYP: 3-řadě, 24+4M

ROZMĚRY: š = 280mm, v = 350 mm, h = 100 mm

KRYTÍ: IP40

TŘÍDA: OCHRANY: II

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

3+PEN-3+N+PE-, 50Hz, TN-C-S, 230/400V

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41, ed. 2:  
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

±0.000 = úroveň podlahy v 1.NP

Veškeré kóty jsou pouze orientační, reálné rozměry je nutno ověřit na stavbě.

Název stavby [Project title]: <b>Zateplení přístavby ZŠ nár. umělce P. Bezruče</b>		Zakázka [N.O.]: <b>Z20_029</b>		Stavovnik [Investor]: <div><div>FRÝDEK</div><div>MÍSTEK</div></div> <div>statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 738 01 Frýdek-Místek IČ: 00296643</div>	
Místo stavby [Site]: tř. T.G.M. 454, Frýdek-Místek 738 01 p.č. 1004/4, 1004/5, 1004/6, 1004/7 k.ú. Frýdek [634956]					
Hlavní projektant [General designer]: <div><div><div>- instinkt -</div><div>PROJEKT</div></div><div>instinkt projekt, s.r.o. Videnská 228/7 639 00 Brno IČ: 06071490</div></div>					
Architekt: [Architekt]: -		Vyracovat: [Designed by]: Ing. Josef Beneš			
H.P.: [Project manager]: Ing. Josef Beneš		Kontrolovat: [Checked by]: Ing. Jaroslav Kučera			
Zodpovědný projektant: [Accountable designer]: Ing. Jaroslav Kučera		Část dokumentace: [Part of doc.]: Slinoproudá elektroinstalace			
Obsah výkresu [Drawing content]:					
<b>Schéma zapojení rozvodnice 2.NP</b>		Formát [Format]: <b>2xA4</b>	Měřítko [Scale]:	Paré [Pare]:	Rev. [Revision]: <b>00</b>
Stavbní objekt [Building object]: <b>SO02</b>		Datum [Date]: <b>04.2021</b>	Stupeň [Phase]: <b>DPS</b>	Členění dok.: <b>D.1.4.04</b>	Č.v. [Drawing No.]: <b>106</b>