



Název veřejné zakázky: **Výběr dodavatele na dodávku tepelných čerpadel pro Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.**

Druh zakázky: **dodávky**

DODATEČNÉ INFORMACE K ZAKÁZCE č. 1

Dotaz uchazeče ze dne 13.6.2022:

K zadání mám dotazy:

- 1) Jaký je limit hlučnosti pro nabízené zařízení = ideálně hladiny akustického výkonu L_w
- 2) Naše plánované zařízení má rozměry 4110x2220x2150mm- je o 100 cm širší než stávající, můžete prosím ověřit dispozici?
- 3) Jaká je nosnost rámu na střeše? Naše plánované zařízení je o 640 kg těžší než stávající

Odpověď zadavatele:

Dobrý den,

Zadavatel k výše uvedeným dotazům uveřejňuje následující odpovědi/vysvětlení zadávací dokumentace:

Ad 1) – Hlučnost pořizovaného zařízení stanovená v technické specifikaci (příloha č. 4.1 – Soupis prací) je **závazná** a není možné jí překročit z důvodu pevně stanovených hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor ostatních staveb.

Ad 2) – Rozměry TČ jsou přizpůsobeny ocelové konstrukci umístěné na střeše. Rozměry pořizovaného zařízení stanovené v technické specifikaci (Příloha č. 4.4 – Technická zpráva), v bodě 3. uvádí toto: „Nové TČ budou kvůli menším rozměrům osazeny na upravený ocelový rám a dopojeny na stávající rozvody topné vody, přívodní kabel elektro, zemnicí kabel a rozvod MaR.“

Ad 3) – Hmotnost pořizovaného zařízení stanovená v technické specifikaci (Příloha č. 4.1 – Soupis prací). Tyto parametry jsou stanovené s ohledem na ocelovou konstrukci umístěné na střeše.

Vzhledem k charakteru dodatečné informace č. 1 nebude lhůta pro podání nabídek prodloužena!

S pozdravem,

Ve Frýdku Místku dne 14.6.2022

.....
Ing. Jan Damek