



FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 125331/2022

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA

Telefon: 558609293

E-mail: vecera.tomas@frydekmistek.cz

Datum: 09.08.2022

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Název VZ: Zateplení přístavby ZŠ nár. umělce P. Bezruče, tř. TGM 454 – osvětlení II.

Číslo VZ: P22V00000087

Druh VZ: zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1:

V rámci p.č.18 uvádíte montáž výbojkových svítidel, avšak specifikace uvádí LED svítidla. Prosíme o úpravu rozpočtu.

Odpověď:

V rozpočtu je uvedena nejbližší položka obdobného charakteru, z dokumentace jasně vyplývá, že budou montována LED svítidla, uchazeč ocení montáž LED svítidel uvedenou položkou.

Dotaz č. 2

V jakém rozsahu se předpokládá vymalování tříd, jelikož není uvedeno nikde škrábání a příplatek za tónování.

Odpověď:

Předpokládá se výmalba stropu tříd v celé ploše a plocha podél zárubní cca 0,5 m š. pro osazení vypínačů.

Dotaz č. 3

Budou třídy pro stavební úpravy vystěhované? V případě, že ne kdo je vystěhuje?

Odpověď:

Třídy vystěhované nebudou, nábytek bude odsunut mimo montážní plochu, zakrytování rozpočet uvádí.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ