



FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:
Ze dne:
Číslo jednací: MMFM 128183/2022
Spisová značka:
Vyřizuje: Ing. Simona ČECHOVÁ
Telefon: 558609265
E-mail: cechova.simona@frydekmistek.cz
Datum: 15.08.2022

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

Název VZ: Zateplení přístavby ZŠ nár. umělce P. Bezruče, tř. TGM 454 osvětlení II.

Číslo VZ: P22V00000087

Druh VZ: zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Poprosil bych Vás o vysvětlení zakázky P22V00000087 Zateplení přístavby ZŠ nár. umělce P. Bezruče, tř. TGM 454 osvětlení II.

Ve VV řádek 19

příplatek systém dynamického ovládání 200 KS

1) Jedná se o ovládání, které se řídí podle světla venku kdy světla budou svou intenzitu svítivosti řídit samy??

V tom případě světla, která jsme naceňovali nejsou pro toto připravená cenově jsme jinde a potřebujeme k tomu ovládání

2) Nebo se jedná o čidla zapnutí či vypnutí ke každému světlu?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že je požadováno ovládání světel řízené podle intenzity světla venkovního prostředí, které budou intenzitu osvětlení v místnosti řídit samy s ohledem na intenzitu venkovního světla, tedy vybavené podle bodu 1.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ

