



FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 129674/2022

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA

Telefon: 558609293

E-mail: vecera.tomas@frydekmistek.cz

Datum: 16.08.2022

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

Název VZ: Zateplení přístavby ZŠ nár. umělce P. Bezruče, tř. TGM 454 osvětlení II.

Číslo VZ: P22V00000087

Druh VZ: zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Prosil bych Vás o vysvětlení zakázky P22V00000087 zateplení přístavby ZŠ nár. umělce P. Bezruče, tř. TGM 454 Osvětlení II.

Doplnění vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

Pokud se jedná o ovládání svítidel, která se řídí dle světla venku budou kabely, které bude nutno propojit mezi jednotlivými svítidly a ovládačem a čidlem zasekány a následně omítnuty?

Nebo budou tyto propoje nataženy v lištách?

Děkuji.

Odpověď:

Kabeláž pro dynamické ovládání bude osazena v drážkách, drážkování a materiál bude oceněn v položce „příplatek dynamické ovládání“, srovnání povrchu, tmelení a výmalba je v soupisu obsažena.

Zadavatel poskytuje z vlastního podnětu další dodatečné informace:

Objednatel konzultoval připomínky s výrobcem svítidel i projektantem, soupis prací je opraven tak, aby zhotovitel ocenil všechny nutné práce i materiál potřebné k realizaci osvětlení s dynamickým ovládáním. Množství uvedené v položce č. 19 odpovídá měrné jednotce 1 třída. Součástí této ceny za třídu bude materiál potřebný k propojení všech svítidel k ovládacímu systému, ovládací prvky a nastavení, dodávka čidel apod.

Uvedená svítidla v soupisu prací mají v popisu pouze technické údaje, nikoli typ svítidla. Přiložený světelně technický výpočet má pouze informativní charakter. V soupisu prací budou oceněná svítidla pro možnost dynamického ovládání včetně potřebného příslušenství.

Současně zadavatel zveřejňuje opravený soupis prací s výkazem výměr a prodlužuje termín pro podání nabídek do 1.9.2022 do 09:00 hodin.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ