



# FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek  
Magistrát města Frýdku-Místku  
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

## Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 143335/2022

Spisová značka: MMFM\_S 16608/2022/OZVZ/ČechS

Vyřizuje: Ing. Simona ČECHOVÁ

Telefon: 558609265

E-mail: cechova.simona@frydekmistek.cz

Datum: 12.09.2022

## VYSVĚTLENÍ K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK č. 4

Číslo veřejné zakázky: **P22V00000103**  
Název veřejné zakázky: **čp. 536 Lískovec – stavební úpravy objektu**  
Druh veřejné zakázky: **veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce**

### Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení následujícího znění:

#### Dotaz:

Žádáme o dodatečné informace k VŘ "**čp. 536 Lískovec – stavební úpravy objektu**" - viz. dotazy níže:

- 1/ **pol. 23 - Provedení nátěru nápisu**, není uvedena velikost a bližší specifikace
- 2/ **pol. 81 - Demontáž mříží**, není napsáno jak - jsou přišroubované, přivařené, na visací zámky,...
- 3/ **pol. 95 až 98, žádáme o upřesnění jednotek "soubor"** Mříží je podle výpisu prvků 12 ks, což představuje pohledovou plochu 33,93 m<sup>2</sup> (tedy oboustranně to bude plocha 2x nebo 3x podle vzdálenosti špruší. Ale označené jsou i ocelové konstrukce zábradlí, sloupů atd. a z PD opravdu nelze určit plochu.

#### Odpověď:

Zadavatel sděluje, že následující:

- 1/ **pol. 23** - Nápis bude proveden nátěrem na fasádu objektu fasádní barvou. Velikost nápisu je 3x2m.
- 2/**pol. 81** - Okenní mříže jsou zazděny do obvodového zdiva. Demontáž bude provedena odřezáním. Úprava mříží: doplnění kotvících kovových desek 80x80x3 mm 6ks/ mříž. Celkem 72ks x 0,15072kg =10,85Kg. Zpětná montáž šroubováním na fasádu objektu.

**3/ pol. 95 až 98** - Plochy pro položky 95-98:

Plocha mříží – Z1 –  $2,7191\text{m}^2 \times 8 = 21,7528\text{ m}^2$   
Z2 –  $2,238\text{ m}^2$   
Z3 –  $2,834\text{ m}^2$   
Z4 –  $2,3556\text{ m}^2 \times 2 = 4,7112\text{ m}^2$   
Mříže celkem =  $31,536\text{ m}^2$   
Schodiště včetně zábradlí –  $30,3\text{ m}^2$   
Zábradlí tribuna –  $9,87\text{ m}^2$   
Sloupy –  $9,594\text{ m}^2$   
Mříže dveří  $6,4\text{ m}^2$   
Žebřík  $2,36\text{ m}^2$   
Celková plocha –  $90,06\text{ m}^2$

**Současně zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek do 19.9.2022, do 09: 00 hodin.**

Mgr. Roman Šebesta  
vedoucí OZVZ