



FRÝDEK~MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek pracoviště Radniční 1148

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 160863/2022

Spisová značka: 91.1

Vyřizuje: Bc. Ivo SZTWIERTNIA

Telefon: 558609292

E-mail: sztwiertnia.ivo@frydek-mistek.cz

Datum: 11.10.2022

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Veřejná zakázka:

Pořízení záložních zdrojů UPS

Evidenční číslo:

P22V00000116

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 00296643, DIČ: CZ00296643

Dotaz:

1)

Zadavatel v Návrhu kupní smlouvy v čl. 1 odst. 3 uvádí technické parametry záložních zdrojů UPS. U typu 1 uvádí:

- provedení Rack
- výkon 1500 VA
- skutečný výkon minimálně 1000 W
- doba provozu při plném zatížení minimálně 3 minut
- line interactive
- management karta pro vzdálené ovládání a monitoring
- ovládání přes webové rozhraní
- výška maximálně 2U
- maximální hloubka 35 cm

Trvá Zadavatel na maximální hloubce 35 cm u záložního zdroje UPS typu 1, nebo může dodavatel nabídnout i větší hloubku záložního zdroje UPS?

2)

V příloze č. 1. Návrh smlouvy v odstavci 3 Technické parametry požadujete pro Typ 1 UPS maximální hloubku 35 cm a zároveň výšku maximálně 2U. Takovýto požadavek na hloubku nesplňuje žádná UPS na trhu. Nemáte v požadavku na hloubku překlep a správně má být požadavek na hloubku 53 cm?

Odpověď zadavatele:

V návaznosti na dodatečné dotazy byla upravena specifikace požadovaného zboží v příloze Návrh smlouvy. Účastník je povinen pro podání nabídky použít aktualizovaný návrh smlouvy

s upravenou specifikací. Vzhledem k této změně zadávacích podmínek **zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek do 20. 10. 2022 do 9:00 hodin.**

Mgr. Roman Šebesta

vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek