



FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 187467/2022

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA

Telefon: 558609293

E-mail: vecera.tomas@frydekmistek.cz

Datum: 25.11.2022

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Název VZ: Výměna oken, ul. Palkovická č.p. 2205, Frýdek-Místek

Číslo VZ: P22V00000133

Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Dobrý den, dle zadávací dokumentace je požadováno:

- Plastový systém s vícekomorovým počtem komor (6 komor) v rámu i v křídle

Dotaz: U dnešních profilových systémů nemá počet komor vliv na tepelně-technické parametry otvorových výplní. V praxi profil 5 komor může mít lepší tepelně-technické vlastnosti než profil 6 nebo 7 komor.

Tímto se dotazujeme, zda lze použít PVC profil 5 komor při zachování tepelně-technických požadavků zadavatele na otvorové PVC výplně.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že lze použít PVC profil 5 komor, při zachování tepelně-technických požadavků zadavatele na otvorové PVC výplně.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ