



FRÝDEK~MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 190112/2022

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA

Telefon: 558609293

E-mail: vecera.tomas@frydek-mistek.cz

Datum: 30.11.2022

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

Název VZ: Výměna oken, ul. Palkovická č.p. 2205, Frýdek-Místek

Číslo VZ: P22V00000133

Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Dle zadávací dokumentace jsou požadovány venkovní parapety pozinkované lakované. Dotazujeme se, zda lze použít venkovní parapety hliníkové, které mají delší životnost a cenově jsou výhodnější?

Odpověď:

Ano, je možné použít hliníkové venkovní parapety, avšak musí být ohýbané, nikoli s krytkami – jedná se o návaznost na venkovní ostění.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ