



## LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
1.01	CHODBA	23,46	PU STĚRKA
1.02	WC ZTP/P SPOLEČNÉ	3,68	KER. DLAŽBA
1.03	WC MUŽI VEŘEJNÉ	2,68	KER. DLAŽBA
1.04	WC ŽENY VEŘEJNÉ	1,59	KER. DLAŽBA
1.05	KOUPELNA SPOLEČNÁ	12,50	KER. DLAŽBA
1.06	SKLAD / ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,24	PU STĚRKA
1.07	KUCHYŇKA SPOLEČNÁ	9,77	HOMOGENNÍ PVC
1.08	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	6,11	---
1.09	CHODBA	23,94	PU STĚRKA
1.10	NEOBSAZENO		---
1.11	HLAVNÍ SPOL. MÍSTNOST	41,70	HOMOGENNÍ PVC
1.12	POKOJ BEZ WC	16,18	HOMOGENNÍ PVC
1.13	PROSTOR SCHODIŠTĚ	12,60	PU STĚRKA
1.14	POKOJ (1 OS.)	15,30	HOMOGENNÍ PVC
1.15	POKOJ (1 OS.)	14,50	HOMOGENNÍ PVC
1.16	WC ZTP/P 1.14 A 1.15	3,22	KER. DLAŽBA
1.17	POKOJ (2 OS.)	18,37	HOMOGENNÍ PVC
1.18	POKOJ (1 OS.)	12,10	HOMOGENNÍ PVC
1.19	KOUPELNA S WC	4,89	KER. DLAŽBA
1.20	POKOJ (2 OS.)	16,04	HOMOGENNÍ PVC
1.21	SESTERNA	11,74	HOMOGENNÍ PVC
1.22	KOUPELNA S WC	4,69	KER. DLAŽBA
1.23	CHODBA	22,72	PU STĚRKA

název a místo stavby:

**Rekonstrukce budovy Domov  
pro seniory Frýdek-Místek**



ul. Školská 401, Frýdek-Místek

investor:  
Statutární město Frýdek-Místek  
Radniční 1148, Frýdek  
738 01 Frýdek-Místek

část:

## D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

zodpovědný projektant:  
Ing. Jaroslav Kutáč

vypracoval:  
Ing. Jaroslav Kutáč

stupeň dokumentace:  
**DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ**

výkres:  
**PŮDORYS 1 NP**

měřítko: 1:100 datum: SRPEN 2022 formát: A3

číslo výkresu:  
**D.1.3.02**

## LEGENDA PO

- Hranice požárního úseku
- N 1.05-II Označení požárního úseku – stupeň požární bezpečnosti
- EPS Požární úsek vybaven Elektrickou požární signalizací
- Ústředna EPS
- PANEL Signalizační a ovládací panel ústředny EPS
- B<sub>N</sub> Chráněná úniková cesta typu B s nuceným větráním
- E Evakuační výtah
- PK Klika s panikovým zámek
- PUZ Pákový uzávěr pro snadné otevření pasivního křídla dveří
- Směr úniku
- Východ
- REI 30 Požární odolnost ohraničujících konstrukcí požárního úseku
- EW 30 DP3-S,C Požární uzávěr otvorů 30 – požární odolnost (min) C – samozavírač S – kouřotěsné
- T Dveře opatřeny transparentní plochou min. 0,06 m<sup>2</sup>
- Nouzové osvětlení
- Domácí rozhlas s nuceným poslechem
- H Hadicový systém s tvarově stálou hadicí průměr 19 mm, délky 20 m
- Vypínací prvek elektroinstalace CENTRAL STOP
- Vypínací prvek elektroinstalace TOTAL STOP

Stěny instalačních šachet EI 30 DP1  
Uzávěry v instalačních šachtách EW 15 DP1