



FRÝDEK≈MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 174377/2023

Spisová značka: MMFM_S 21139/2023/OZVZ/ČechS

Vyřizuje: Ing. Simona ČECHOVÁ

Telefon: 558609265

E-mail: cechova.simona@frydek-mistek.cz

Datum: 11.10.2023

VYSVĚTLENÍ K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

Číslo veřejné zakázky: **P23V00000110**

Název veřejné zakázky: **čp. 606, ul. Sadová – výměna osobního výtahu nosnost 320 kg – II.**

Druh veřejné zakázky: **veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce**

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení následujícího znění:

Dotaz:

Žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace v těchto bodech:

- 1) Lze využít stávající strojovnu a umístit do ní novou technologii (stroj, rozvaděč, hlavní vypínač, omezovač rychlosti)?
- 2) Lze použít kabinové a šachetní dvoupanelové teleskopické dveře o rozměrech 800 x 2000 mm?
- 3) Přívod el. energie do strojovny výtahu zůstane původní?
- 4) Může být kabina o rozměrech 1000 x 1150 mm a nosnosti 450 kg?
- 5) Má být součástí ceny komplexní servis po dobu 60 měsíců? Pokud ano, do jaké položky v položkovém rozpočtu má být zahrnuto?
- 6) Ve smlouvě o dílo je uvedeno, že dílo bude provedeno do 90 dnů od předání a převzetí staveniště. Kdy bude předáno staveniště? Termín by měl respektovat dobu nutnou pro výrobu výtahu – cca 10 až 12 týdnů a demontážní a montážní práce - cca 5 týdnů.

Odpověď:

- ad1) Zadavatel sděluje, že je možné využít stávající strojovnu a umístit do ní novou technologii, ale je nutné zpracovat statický posudek a vše projednat na Stavebním úřadě MMFM.
- ad2) Zadavatel sděluje, že tyto dveře nelze použít.
- ad3) Zadavatel sděluje, že přívod el. energie do strojovny výtahu zůstane původní.
- ad4) Zadavatel sděluje, že nemůže být dodána tato kabina.
- ad5) Zadavatel sděluje, že na profilu zadavatele https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_2.html je uveřejněna nová Výzva k podání nabídek a nový návrh SOD, ve kterém je v ceně díla zahrnut servis po dobu 60 měsíců.

ad6) Zadavatel sděluje, že staveniště bude předáno po sdělení zhotovitele, že je výtah připraven k montáži.

Z výše uvedeného zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek do 23.10.2023, do 09: 00 hodin.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ