



FRÝDEK~MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 183455/2023

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA

Telefon: 558609293

E-mail: vecera.tomas@frydekmostek.cz

Datum: 24.10.2023

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.3

Číslo veřejné zakázky: **P23V00000106**

Název veřejné zakázky: **čp. 158, ul. Frýdlantská – výměna osobního výtahu nosnost 500 kg**

Druh veřejné zakázky: **veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce**

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Lze využít stávající strojovnu a umístit do ní novou technologii (stroj, rozvaděč, hlavní vypínač, omezovač rychlosti)?

Odpověď:

Ano, ale je nutné nové statické posouzení.

Dotaz č. 2:

Může mít výtah rychlost 1 m/s?

Odpověď:

Ano.

Dotaz č. 3:

Lze použít kabinové a šachetní dvoupanelové teleskopické dveře o rozměrech 800 x 2000 mm?

Odpověď:

Ano.

Dotaz č. 4:

Přívod el. energie do strojovny výtahu zůstane původní?

Odpověď:

Ano.

Dotaz č. 5:

Ve výkazu výměr je v dílu 61 Úpravy povrchu vnitřní uvedeno, že se mají zhotovit nové omítky uvnitř výtahové šachty, opravdu toto požadujete?

Odpověď:

Ano.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ