



FRÝDEK≈MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 185508/2023

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA

Telefon: 558609293

E-mail: vecera.tomas@frydekmostek.cz

Datum: 25.10.2023

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

Číslo veřejné zakázky: **P23V00000106**

Název veřejné zakázky: **čp. 158, ul. Frýdlantská – výměna osobního výtahu nosnost 500 kg**

Druh veřejné zakázky: **veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce**

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení následujícího znění:

Dotaz č. 1:

V dokumentaci se píše: Osvětlení nástupišť min. 50 lux. zajistí zákazník. Je tím myšleno, že vlastník objektu při zahájení výměny výtahu provede úpravu osvětlení nástupišť tak, aby splnili podmínku výkonu min. 50 lux? Ve výkazu výměr není pro osvětlení žádná položka.

Odpověď:

Požadovanou hodnotu osvětlení by měl zajistit investor osazením odpovídajícího zdroje osvětlení.

Dotaz č. 2:

Lze navrhnout technologii výtahu tak, aby došlo k zachování stávajících revizních dvířek pro vstup do prohlubně v suterénu?

Odpověď:

Ne.

Dotaz č. 3:

Projekt neřeší překlady nových dveřních otvorů v 2.NP, 3. NP a 4. NP. Ve výkazu výměr pro překlad nejsou položky. Znamená to tedy, že se překlady nemusí

realizovat?

Odpověď:

Předpokládá se, že stěna je betonová, překlady by bylo nutné osadit v případě zděné stěny silnější než 100 mm.

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr je u položky č. 12 uvedena hloubka řezu 100 mm. V 1. NP je tloušťka čelní stěny výtahové šachet 230 mm, v 5. NP je to 140 mm. Je v 2.NP, 3.NP a 4. NP tloušťka čelní stěny pouze 100 mm?

Odpověď:

Nebylo detailně zjišťováno vycházelo se z typových podkladů daného typu domu.

Dotaz č. 5:

Prosím o určení povrchové úpravy vnitřních stěn kabiny a šachetních dveří – požadujete povrchovou úpravu komaxit, nebo nerez např. brus.
V případě komaxitu prosím o určení odstínu RAL.

Odpověď:

Projektová dokumentace povrchovou úpravu vnitřních stěn kabiny a šachetních dveří nespecifikuje, tzn. je to na zvážení dodavatele za splnění technickokvalitativních a bezpečnostních norem pro výtahy.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ