



FRÝDEK≈MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 30219/2024

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA

Telefon: 558609293

E-mail: vecera.tomas@frydekmostek.cz

Datum: 13.02.2024

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

Název VZ: ZŠ a MŠ Chlebovice – tělocvična

Číslo VZ: P24V00000001

Druh VZ: otevřené řízení

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Soupisu prací pro část **01 Tělocvična**.

Tělocvična má být opláštěná cementovláknitými deskami. Prosíme o upřesnění typu desek (basic, incol, plus, profil, finish ...) a vzhledu (s přiznanou spárou a hlavičkami vrtů/nýtů, se spárami bez viditelných vrtů/nýtů, beze spár a viditelných vrutů).

Odpověď:

Typ desky je označen ve výpise materiálu tabulky pohledů, zn. B.1 a provedení spoje je specifikováno v poznámce ve výkresech pohledů (D.1.1. 4.01-04). Barva desek je také upřesněna v D.1 Technická zpráva str.9.

Dotaz č. 2

Položka č.180 D+M Požárních žebříků – 3,00 ks – Ve výpise prvků není zmínka o požárních žebřících. Prosíme o uvedení materiálů, povrchové úpravy, délky apod.

Odpověď:

Upraveno a doplněno ve výpisu zámečnických prvků.

Zadavatel přílohou tohoto vysvětlení zadávacích podmínek zveřejňuje další výkresové upřesňující části projektové dokumentace.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ