



LEGENDA ZNAČEK

- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V
- PROSTOROVÝ TERMOSTAT
- DIGESTOŘ
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
- VELKOPLOŠNÉ TLAČÍTKO
- VENTILÁTOR
- TIMER VENTILÁTOROVÉ RELÉ

OZN.	MÍTNOST	PLOCHA
3.01	CHODBA	15.638
3.02	POKOJ	14.940
3.03	KUCHYŇ	11.304
3.04	WC	1.416
3.05	KOUPELNA	3.550
3.06	KOMORA	1.961
3.07	POKOJ	16.108
3.08	OBÝVACÍ P.	19.080
3.09	POKOJ	17.806

Poznámka :  
Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými kabely typové řady CYKY  
a vodiči CYA zelenožluté barvy , jenž budou uloženy pevně pod omítkou.

Napěťová soustava : 1 PEN stř. 50 Hz , 230 V / TN - C

Napěťová soustava : 1 NPE stř. 50 Hz , 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a  
pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .



VYPRACOVAL	VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	CONSTRUCTUS s.r.o. constructio & sanatio	
ING. DARA SEIFERT	ING. VÁCLAV JURGA	MAREK SEIFERT	Raškovice 285, 739 04 Raškovice www.constructus.cz IČ: 26847779, DIČ: CZ 26847779	
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK		FORMÁT	3xA4
MÍSTO	MASARYKOVA 2320, FRÝDEK-MÍSTEK		DATUM	06/2023
AKCE	UL. T.G.MASARYKA Č.P. 2320, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Č. 4		STUPEŇ	PROVEDENÍ STAVBY
			ČÍSLO ZAKÁZKY	03-1/2023/5087
PŘÍLOHA	ELEKTROINSTALACE		MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA Č. 03