



LEGENDA ZAŘÍZENÍ MaR

- RA1 NOVÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ WS8060260 (800x600x260mm), min. IP55
- BT.. ČIDLA TEPLoty NI1000/5000ppm
- PC1 TLAKOVÉ ČIDLO 0-6BAR, 4-20mA
- LA1 ČIDLO PLYNĚNÍ-PLOVÁČEK
- NZ1 STOP TLAČÍTKO-ODSTAVENÍ KOTELNY
- H1 HOUKAČKA 230V
- GC1 PLYNOVÉ ČIDLO-2.STUPŇOVÉ, 230V- (STÁVAJÍCÍ-BUDE ZACHOVÁNO)
- CO1 ČIDLO KONCENTRAC E CO-2.STUPŇOVÉ, 230V
- Y1,Y2 POHON 3-BODOVÝ, 230 V, 90s - (DODÁVKA TECHNOLOGIE ÚT)
- Y3 POHON 3-BODOVÝ, 24VAC/0-10VDC- (DODÁVKA TECHNOLOGIE ÚT)
- SD1 SOLENOIDOVÝ VENTIL, 230V (DODÁVKA TECHNOLOGIE ÚT)
- VD1 VODOMĚR DOPOUŠTĚNÍ (DODÁVKA TECHNOLOGIE ÚT)
- TP1 TERMOSTAT PŘEHŘÁTÍ (DODÁVKA TECHNOLOGIE STANICE TUV)
- TP2 TERMOSTAT PŘEHŘÁTÍ 0-90ST.
- BAP BEPEČNOSTNÍ ARMATURA PLYNU (STÁVAJÍCÍ- 230V)

Ozn.	Popis revize	Datum	Vypracoval		
Vypracoval:		HIP:	Generální projektant: MIOT, s.r.o. Zelená 3062/30, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava miot@miot.cz		
Libor Fiala		Ing. Lukáš Bukovský			
Kontroloval:		Zodpovědný projektant:			
Ing. Lukáš Bukovský		Ing. Lukáš Bukovský			
Projekt	Ubytovna, ul. Palkovická 2205, Frýdek-Místek - rekonstrukce kotelny				
Projektant profese	MIOT, s.r.o., Zelená 3062/30 702 00 Ostrava		Zakázkové číslo 52-23		
Investor	Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, 738 01 FM		Stupeň PD	DPS	Paré
Místo stavby	Frýdek - Místek, ul. Palkovická 2205		Datum	08/2023	
Stavební objekt	PS 01 Plynová kotelna		Formát	A3	
Dílčí stavební objekt	DPS 01.03 Měření a regulace		Měřítko	-	
Název dokumentu	Půdorys kotelny - Nový stav		Číslo výkresu		Revize
			52-23-7P13-5		0
© TATO DOKUMENTACE JE NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. KOPÍROVÁNÍ A JINÉ ROZŠÍŘOVÁNÍ BEZ SOUHLASU MIOT, s.r.o. JE PROTIPRÁVNÍ.					