

ŽÁDOST O STANOVISKO

045/TS/2023

č.j.

- k existenci inženýrských sítí ve správě TS a.s.
- k PD pro územní souhlas a provedení stavby

Ing. David Klimša, Prostřední Bludovice 133, 739 37 Horní Bludovice

.....
Žadatel, přesná adresa

Statutární město Frýdek – Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek - Místek

.....
Investor, přesná adresa

k.ú. Frýdek, parc.č. 1831/449, 1831/331

.....
Katastrální území, číslo parcely, mapový list

**Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území
statutárního města Frýdek-Místek – u 11. ZŠ**

.....
Název stavby a popis stavby

Současně žádáme o stanovení podmínek, za jakých je možno s realizací stavby souhlasit.

Frýdku-Místku 23.01.2023
Ve dne razítko a podpis

STANOVISKO

k PD pro územní souhlas a provedení stavby

Stanovisko provozu 600 – Veřejné osvětlení:

Při realizaci Vámi plánované stavby „**Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek-Místek – u 11. ZŠ**“ v k.ú. Frýdek na parc.č. 1831/449, 1831/331 **d o j d e** ke křížení s kabelem veřejného osvětlení ve správě TS a.s.

Tento kabel je uložen v travnaté ploše v pískovém loži v hloubce cca 40 – 60 cm. Jedná se o starou stavbu VO z 90tých let. Přesný průběh kabelu nám není znám, proto je ho nutné vytyčit. S velkou pravděpodobností je umístěn v zájmovém území výše uvedené stavby, jak je zakresleno ve Vámi předložené dokumentaci, **proto je nutná jeho přeložka nebo uložení do dělené chráničky kopohalf**, což bylo požadováno v našem předešlém stanovisku č.j.: 307/TO/2022 ze dne 8.8.2022 k výše uvedené stavbě. V předložené technické zprávě však toto není uvedeno.

Do projektové dokumentace požadujeme doplnit řešení ochrany kabelu veřejného osvětlení nebo jeho přeložku a zohlednění námi stanovených podmínek v našem stanovisku č.j.: 307/TO/2022 ze dne 8.8.2022. Tyto znovu uvádíme níže:

- a) V případě, **že dojde k dotčení, křížení** s výše uvedenými kabely a zařízením VO, je nutno požádat TS a.s. – provoz 600 **o vytýčení** kabelové trasy a stanovení konkrétních podmínek pro realizaci. Kontaktní osoba – mistr VO p. Zdeněk Koza (tel.: 558 443 201).
- b) Při provádění zemních nebo jiných prací v bezprostřední blízkosti zařízení:
 - o veřejného osvětlení
 - o energetické napájení veřejného osvětlení,**organizace provádějící stavbu zajistí dodržení podmínek ČSN 736005.**
- c) **Pod zpevněnou plochou požadujeme kabely VO uložit do dělené chráničky kopohalf Ø 110 cm, aby v budoucnu byla možná jeho výměna bez zásahu do zpevněné plochy.**
- d) TS a.s. požadují prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou a průběhy kabelové trasy veřejného osvětlení, a to na základě protokolu o vytýčení, které TS a.s. provedly.
- e) V případě zakreslování kabelů veřejného osvětlení pro potřeby projektu TS a.s. upozorňují na možnou odchylku od výkresové dokumentace.
- f) V případě jakéhokoli poškození výše zmíněných zařízení je nutno toto nahlásit zástupci TS a.s. – provoz 600 a projednat následnou úpravu a úhradu.
- g) Případné demontované zařízení VO je nutné nepoškozené dodat do TS a.s. a v místě demontovaného VO zajistit vybudování provizorního veřejného osvětlení.
- h) S ohledem na to, že správce sítí VO neodpovídá za změny jejich prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit výškové umístění kabelů sondami.
- i) **Další podmínky:**
Na případnou přeložku sítí VO je nutné nechat vypracovat samostatnou projektovou dokumentaci. Tuto předem konzultovat se zástupci správy VO p. Radomírem Peckou nebo Zdeňkem Kozou (tel.: 558 443 201).

Stanovisko provozu 400 – Komunikace:

TS a.s., souhlasí s projektovou dokumentací pro akci „**Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek-Místek – u 11. ZŠ**“ bez připomínek.

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vystavení.

za Provoz 400 – Komunikace
Miroslav Rokytka

za Provoz 600 - Veřejné osvětlení
Olga Nytrová

Ve Frýdku-Místku dne .27.01.2023