

ŽÁDOST O STANOVISKO

484/TO/2022

č.j.

- k projektové dokumentaci pro územní souhlas

Ing. David Klimša, Prostřední Bludovice 133, 739 37 Horní Bludovice

.....
Žadatel, přesná adresa

Statutární město Frýdek – Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek - Místek

.....
Investor, přesná adresa

k.ú. Frýdek

.....
Katastrální území, číslo parcely, mapový list

Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek-Místek – I. J. Pešiny naproti 322

.....
Název stavby a popis stavby

Současně žádáme o stanovení podmínek, za jakých je možno s realizací stavby souhlasit.

Frýdku-Místku 08.12.2022
Ve dne razítko a podpis

STANOVISKO k PD pro územní souhlas

Stanovisko provozu 600 – Veřejné osvětlení:

V blízkosti zájmového území pro akci „**Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek-Místek – I. J. Pešiny naproti 322**“ v k.ú. Frýdek se n a c h á z í kabely veřejného osvětlení (VO), rezervní chráničky městské optické sítě (MOS) v zemi a optické kabely MOS vedené vzduchem po stožárech VO, jak je zakresleno (orientačně) ve Vámi předložené dokumentaci. Vše ve správě TS a.s.

Přesný průběh kabelů VO nám není znám, v situaci jsou zakresleny pouze orientačně. Proto doporučujeme jeho vytyčení. Chránička MOS je zakreslena podle geodetického zaměření.

Se stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek:

- a) V případě, že **dojde k dotčení, křížení nebo přiblížení** s výše uvedenými kabely a zařízením VO, je nutno požádat TS a.s. – provoz 600 **o vytyčení** kabelové trasy a stanovení konkrétních podmínek pro realizaci. Před záhozem požadujeme předat dotčená místa pracovníkovi správy VO a MOS a provést o tom zápis.

Kontaktní osoba pro síť VO – mistr VO p. Koza Zdeněk (tel.: 558 443 201).

Kontaktní osoba pro síť MOS – technik MOS p. Vilém Pokluda (mobil: 731 196 613)

- a) Při provádění zemních nebo jiných prací v bezprostřední blízkosti zařízení:

- veřejného osvětlení
- městské optické sítě
- energetické napájení veřejného osvětlení,

organizace provádějící stavbu zajistí dodržení podmínek ČSN 736005.

- b) Při budování zpevněných ploch a vjezdů, které mají sloužit k pohybu vozidel, musí být kabely VO a MOS přeloženy do hloubky 120 cm a uloženy do dělené chráničky kopohalf Ø 110 nebo 160 mm nebo do betonových korytek, které budou obetonovány tak, aby nemohlo dojít k jejich pohybu.
- c) TS a.s. požadují prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou a průběhy kabelové trasy VO a MOS, a to na základě protokolu o vytyčení, které TS a.s. provedly.
- d) V případě zakreslování kabelů VO a MOS pro potřeby projektu TS a.s. upozorňují na možnou odchylku od výkresové dokumentace.
- e) V případě jakéhokoliv poškození výše zmíněných zařízení je nutno toto nahlásit zástupci TS a.s. – provoz 600 a projednat následnou úpravu a úhradu.
- f) Případné demontované zařízení VO či MOS je nutné nepoškozené dodat do TS a.s. a v místě demontovaného VO zajistit vybudování provizorního veřejného osvětlení.
- g) S ohledem na to, že správce sítí VO a optických sítí neodpovídá za změny jejich prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit výškové umístění kabelů sondami.

h) Další podmínky:

Na případné přeložky našeho zařízení je nutné nechat vypracovat samostatnou projektovou dokumentaci. Tuto předem konzultovat se zástupci správy VO p. Radomírem Peckou nebo p. Zdeňkem Kozou (tel.: 558 443 201), případně technikem optických sítí p. Vilémem Pokludou (mobil: 731 196 613).

Stanovisko provozu 400 – Komunikace:

TS a.s., souhlasí s projektovou dokumentací pro akci „**Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek-Místek – I. J. Pešiny naproti 32**“ v k.ú. Frýdek bez připomínek.

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vystavení.

za Provoz 400 – Komunikace
Miroslav Rokyta

za Provoz 600 - Veřejné osvětlení
Olga Nytrová

Ve Frýdku-Místku dne 04.01.2023