

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Ing. David Klimša
Horní Bludovice-Prostřední
Bludovice 133
Horní Bludovice
739 37

Značka: 9773/V002251/2023/KU
ID stavby: **016461**

Ostrava, dne: 23.02.2023

Věc: **Vybudování zpevněné plochy pro stanoviště kontejnerů u 11.
ZŠ**

Stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí
Investor: Statutární město Frýdek-Místek

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru), územnímu řízení pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 7.7.2022 pod zn.: 9773/V019975/2022/AUTOMAT.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší stavbu "Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek-Místek – u 11.ZŠ" na pozemku parc. č. 1831/331, 1831/499 v k.ú. Frýdek. Zpevněná plocha bude sloužit jako stanoviště kontejnerů pro komunální odpad. Zpevněná plocha bude napojena na stávající chodník na ul. Ó. Lysohorského. Kontejnerové stání bude ohraničeno zástěnou (oplocením). Dešťové vody budou ze zpevněné plochy svedeny do okolní zeleně. Zemní plán kontejnerového tělesa bude odvozněn sklonem zemní pláň 3 %.

SO 101 Zpevněná plocha

Skladba zpevněné plochy:

Zámková dlažba tl. 60 mm
Zapískování spár – křemičitý písek fr. 0/2
Lože (drcené kamenivo) fr. 4/8 40 mm
Štěrkodrt' ŠDB fr. 0/32 tl. 250 mm
Celkem tl. 350 mm

Se stavbou (dle předložených podkladů) **souhlasíme** dle níže uvedených podmínek.

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby dle předložené PD na pozemku parc. č. 1831/331, 1831/499 v k.ú. Frýdek nedojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku a v provozování SmVaK Ostrava a.s. Upozorňujeme, že se v blízkosti stavby nachází zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. a to **vodovod DN 80 GGG a jednotná kanalizace DN 800 B** (hloubka 2,94 m) - viz orientační zakres v mapové příloze (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“). Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákes dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinnost investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod - středisko vodovodních sítí Frýdek-Místek, tel. 558 402 143, 558402128, kanalizace - středisko kanalizačních sítí Frýdek-Místek, tel. 558 639 143, email: kanalizacefm@smvak.cz). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit

Značka: 9773/V002251/2023/KU

ID stavby: 016461

vlastníkovi a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedeného vytyčení.

Podmínky týkající se realizace stavby:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:


- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
- Stavby pevných konstrukcí (včetně umístění sloupky oplocení apod.), požadujeme umístit mimo ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
 - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm - 2,5 m.
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách) a kanalizační poklopy případně zařízení související s kanalizací pro veřejnou potřebu (kanalizační čerpací stanice, odlehčovací komory, čistírný odpadních vod a podobně). Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- Stávající zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800292300).
- Geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv doporučujeme předat našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.

Značka: 9773/V002251/2023/KU

ID stavby: 016461

Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 26

Milada Szkanderová
vedoucí oddělení vyjadřování

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.