

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Ing. David Klimša
Horní Bludovice-Prostřední
Bludovice 133
Horní Bludovice
739 37

Značka: 9773/V033217/2022/CI
ID stavby: **013886**

Ostrava, dne: 27.12.2022

Věc: **Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro
stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek-
Místek – Na Vyhlídce 442, parc. č. 5891/7, 5916/3, k.ú. Frýdek**

Stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí
Statutární město Frýdek-Místek

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 7.7.2022
pod zn.: 9773/V019978/2022/AUTOMAT.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší stavbu zpevněné plochy, která bude sloužit jako stanoviště kontejnerů pro
komunální odpad na pozemcích parc. č. 5891/7, 5916/3 v k.ú. Frýdek. Dešťové vody budou ze zpevněné
plochy svedeny sklonem do okolní zeleně.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemcích parc. č. 5891/7, 5916/3 v k.ú. Frýdek **dojde ke střetu s**
vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to jednotnou kanalizací **DN 300 PVC**
(stoka GH-1, hloubka uložení je cca 1,5 m) – viz mapová příloha (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava
a.s.“). Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností
investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava
a.s.

Vytyčení provede na základě objednávky (středisko kanalizačních sítí Frýdek-Místek, tel. č.: 558 639 143,
email: kanalizacefm@smvak.cz). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen
nahradit vlastníkem a provozovatelem případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v
důsledku neprovedení vytyčení.

S uvedenou stavbou dle předložených podkladů **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se realizace stavby:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník
povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení v
provozování SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou
práce provádět (kontakty viz výše).
- V rámci realizace stavby nutno respektovat ochranné pásmo stávajícího zařízení v provozování
SmVaK Ostrava a.s.

Značka: 9773/V033217/2022/CI

ID stavby: 013886


- **Ochranné pásmo** je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – **1,5 m**.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- **Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení.** V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
- Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. **požadujeme během prací zajistit proti poškození.**
- Po dobu stavby budou přístupny kanalizační poklopy. Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- **Upozorňujeme investora, resp. budoucího vlastníka stavby, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je povinen umožnit vstup zaměstnancům provozovatele stávajícího zařízení, včetně příjezdu potřebné mechanizace na pozemky, na nichž nebo pod nimiž se nachází kanalizace včetně jejich příslušenství, a to za účelem zajištění jejich řádného provozování, údržby a provádění oprav.**
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa zásahu do ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800292300).

Značka: 9773/V033217/2022/CI

ID stavby: 013886

Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 26

Milada Szkanderová
vedoucí oddělení vyjadřování

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.