

Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.  
se sídlem 28. října 1235/169  
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Ing. David Klimša  
Horní Bludovice-Prostřední  
Bludovice 133  
Horní Bludovice  
739 37

Značka: 9773/V033119/2022/KU  
ID stavby: **013809**

Ostrava, dne: 17.01.2023

Věc: **Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro  
stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek-  
Místek – I. J. Pešiny naproti 322**

Sdělení (není možno použít pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s  
ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení do doby uzavření příslušných smluv a dohod)

Investor: Statutární město Frýdek-Místek

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 7.7.2022  
pod zn.: 9773/V019976/2022/AUTOMAT.

**Popis stavby:**

Předložená žádost řeší stavbu "Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro stanoviště  
kontejnerů na území statutárního města Frýdek-Místek – I. J. Pešiny naproti 322" na pozemku parc. č.  
688/1, 671/1 v k.ú. Frýdek. V rámci stavby dojde k odstranění stávající zpevněné plochy, která se nachází  
na jiném místě (vzdálená cca 5 m západním směrem), která bude zatravněna.

**SO 101 Zpevněná plocha**

Skladba zpevněné plochy:

Zámková dlažba	60 mm
Zapískování spár – křemičitý písek fr. 0/2	
Lože (drcené kamenivo) fr. 4/8	40 mm
Štěrkodrt' ŠDB fr. 0/32	250 mm
<b>Celkem</b>	<b>350 mm</b>

Je navržena zpevněná plocha o rozměrech 4,9x4,85 m. Povrch bude tvořen čtvercovou betonovou  
zámkovou dlažbou 200 x 200 x 60 mm, barva šedá, bez fazety. Dlažba bude uložena mezi zahradní  
obrubníky 50/200. Obrubníky budou uloženy do betonového lože, beton C20/25 XF3. Obrubník bude  
vyvýšen oproti povrchu dlažby + 80 mm, v místě nájezdu bude obrubník nájezdový ABO 150/150 vyvýšen  
oproti komunikace + 20 mm. Kontejnerové stání bude ohraničeno zástěnou (oplocením). Oplocení  
(zástěna, sloupky JEKL, výplň obkladová deska) bude ukotveno do betonových patek.

Navržená zpevněná plocha a oplocení zasahuje do ochranného pásma stávající jednotné kanalizace DN  
300 KAM, která je v majetku SmVaK Ostrava a.s., betonová základová patka (prům. 200 mm, hloubka 600  
mm) je umístěna v min. odstupové vzdálenosti 1,6 m od vnějšího líce potrubí kanalizace.

Dešťové vody jsou v současné době z komunikace a ze zpevněných ploch svedeny do stávajících uličních  
vpustí (nebude navýšeno - zrušena stávající zpevněná plocha).

Značka: 9773/V033119/2022/KU

**ID stavby: 013809**

**Stanovisko k umístění:**

Realizací výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 688/1, 671/1 v k.ú. Frýdek dojde ke střetu se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s. konkrétně jednotnou kanalizací DN 300 KAM – viz mapová příloha.


**Upozornění:**

Umístění stavby zpevněné plochy a oplocení v ochranném pásmu jednotné kanalizace DN 300 KAM, je z technického hlediska možné. Upozorňujeme, že podmínkou k udělení souhlasu SmVaK Ostrava a.s. se stavbou v ochranném pásmu zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je uzavření „Dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla“ se společností SmVaK Ostrava.

Stanovisko pro územní souhlas, resp. územní rozhodnutí Vám bude vydáno až po uzavření předmětné dohody, která Vám bude zaslána elektronickou poštou na adresu: [davidklimsa@seznam.cz](mailto:davidklimsa@seznam.cz).

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**

28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 39

  
Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.