

Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.  
se sídlem 28. října 1235/169  
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Ing. David Klimša  
Horní Bludovice-Prostřední  
Bludovice 133  
Horní Bludovice  
739 37

Značka: 9773/V000698/2023/GE  
ID stavby: **015262**

Ostrava, dne: 16.01.2023

Věc: **Vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů –  
Riegrova 853, parc. č. 3054/1, k.ú. Místek**

Stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí  
Investor Statutární město Frýdek-Místek

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko pod zn.:  
9773/V019981/2022/AUTOMAT.

**Popis stavby:**

Předložená dokumentace řeší stavbu zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů pro komunální odpad na pozemku parc. č. 3054/1, k.ú. Místek. Jedná se o plochu (1,85 x 3,3 m) ze zámkové dlažby tl. 60 mm, která bude navazovat na stávající chodník na ul. Malý Koloredov. Kontejnerové stání bude ohraničeno zástěnou (oplocením) - viz připomínky k PD.

Stavba nevyžaduje napojení na stávající technickou infrastrukturu. Dešťové vody budou svedeny do stávající uliční vpusti - viz připomínky k PD.

**Stanovisko k umístění:**

Realizací výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 3054/1, k.ú. Místek, **dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to s vodovodním řadem DN 100 PVC a jednotnou kanalizací DN 400 B** – viz mapová příloha (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“). Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se umístění a realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinnost investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Opava, tel. č.: 553 699 131, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Opava, tel. č.: 553 616 665). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Dále upozorňujeme, že v předmětné lokalitě se nachází stávající vodovodní, kanalizační přípojky, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

S výše uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených připomínek k PD a podmínek.

Značka: 9773/V000698/2023/GE

ID stavby: 015262

### **Připomínky k PD:**

- S odváděním dešťových vod do stávajících uličních vpustí a následně do kanalizace SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme. Dešťové vody z kontejnerového stání požadujeme likvidovat mimo jednotnou kanalizaci v majetku SmVaK Ostrava a.s. a to zasakováním do přilehlého okolního terénu (travnaté plochy).
- Z předložené PD není jednoznačně zřejmé, zda zástěna kolem kontejnerového stání bude umístěna mimo ochranné pásmo vodovodu DN 100 PVC (v PD schází okótování). Zástěnu požadujeme na základě vytyčení umístit mimo ochranné pásmo vodovodu DN 100 PVC v majetku SmVaK Ostrava a.s. - viz níže uvedené podmínky.

### **Podmínky týkající se umístění a realizace stavby:**

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Likvidaci dešťových vod požadujeme řešit mimo jednotnou kanalizaci v majetku SmVaK Ostrava a.s. a to zasakováním do přilehlé okolní travnaté plochy.
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
- Stavby pevných konstrukcí (zástěna, včetně kotevních patek a sloupků apod.), stejně jako výsadbu trvalých porostů požadujeme umístit mimo ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
  - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
  - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce. Upozorňujeme, že v dané lokalitě se nachází jednotná kanalizace, která je uložena v hloubce větší než 2,5 m.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo

Značka: 9773/V000698/2023/GE

**ID stavby: 015262**

zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.

- K přejímacímu řízení bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole případného místa zásahu do ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu, užívání stavby.
- Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách) a kanalizační poklopy případně zařízení související s kanalizací pro veřejnou potřebu (kanalizační čerpací stanice, odlehčovací komory, čistírny odpadních vod a podobně). Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- Stávající zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- V případě kolize s vodovodní, kanalizační přípojkou nutno respektovat ČSN 75 5411, ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005.
- Obrubníky zpevněných ploch požadujeme (v místech souběhu obrubníků a zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.) osadit min. 0,5 m od líce stěny potrubí v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 26  
*Szkanderová*  
Milada Szkanderová  
vedoucí oddělení vyjadřování

**Přílohy:**

- Orientační zakreslení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.