

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Ing. David Klimša
Horní Bludovice-Prostřední
Bludovice 133
Horní Bludovice
739 37

Značka: 9773/V017854/2023/CI
ID stavby: **013714**

Ostrava, dne: 21.07.2023

**Vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na
území statutárního města Frýdek-Místek - Dr. A. Vaculíka 1895,
parc. č. 1535/158, 1535/163, k.ú. Místek**

Stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí

Investor: Statutární město Frýdek-Místek

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 7.7.2022 pod zn.: 9773/V019979/2022/AUTOMAT a dne 5.1.2023 jsme pro uvedenou stavbu vydali sdělení pod zn.: 9773/V032986/2022/CI.

Dne 10.2.2023 jsme pro uvedenou stavbu vydali sdělení pod zn.: 9773/V000634/2023/CI, na základě kterého byla mezi investorem stavby a naší společností uzavřena dohoda o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu č. 18147.

Popis stavby:

Předložená žádost řeší stavbu nové zpevněné plochy, která bude sloužit jako stanoviště kontejnerů pro komunální odpad. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 1535/158, 1535/163 v k.ú. Místek.

Je navržena zpevněná plocha o rozměrech 14,3 x 3,25 m. Povrch bude tvořen čtvercovou betonovou zámkovou dlažbou 200 x 200 x 60 mm, barva šedá, bez fazety. Dlažba bude uložena mezi zahradní obrubníky 50/200. Obrubníky budou uloženy do betonového lože, beton C20/25 XF3. Obrubník bude vyvýšen oproti povrchu dlažby + 80 mm, v místě nájezdu bude obrubník nájezdový ABO 150/150 vyvýšen oproti komunikace + 20 mm. Kontejnerové stání bude ohraničeno zástěnou (oplocením). Oplocení (zástěna, sloupky JEKL, výplň obkladová deska 100 x 18 mm) bude ukotveno do betonových patek. Dešťové vody budou ze zpevněné plochy svedeny do okolní zeleně.

Skladba zpevněné plochy

Zámková dlažba	60 mm
Zapískování spár – křemičitý písek fr. 0/2	
Lože (drcené kamenivo) fr. 4/8	40 mm
Štěrkodrt' ŠDB fr. 0/32	250 mm
Celkem	350 mm

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemcích parc. č. 1535/158, 1535/163 v k.ú. Místek **dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to DN 300 beton** (stoka BG, hloubka uložení od 3 - 5 m) – viz mapová příloha (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“). Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Značka: 9773/V017854/2023/CI

ID stavby: 013714

Vytyčení provede na základě objednávky (středisko kanalizačních sítí Frýdek-Místek, tel. č.: 558 639 143, email: kanalizacefm@smvak.cz). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Dále **upozorňujeme**, že v předmětné lokalitě se nachází stávající kanalizační přípojky, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky **nutno respektovat**. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

S uvedenou stavbou (dle předložených podkladů) **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se realizace stavby:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- **Požadujeme respektovat podmínky uvedené v uzavřené dohodě o činnosti a umístění stavby zpevněné plochy a oplocení v ochranném pásmu vodního díla č. 18147.**
- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- V rámci realizace stavby nutno respektovat ochranné pásmo stávajícího zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- **Ochranné pásmo** je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – **1,5 m**,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce.
- Na základě vytyčení, v místech kolize zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je investor – stavebník povinen respektovat ochranné pásmo kanalizačního potrubí a **umístit stavbu mimo** toto ochranné pásmo, viz výše (mimo úsek řešený dohodou o činnosti v ochranném pásmu č. 18147).
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- **Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení.** V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.

Značka: 9773/V017854/2023/CI

ID stavby: 013714

- Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- Po dobu stavby budou přístupny kanalizační poklapy. Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- **Upozorňujeme investora, resp. budoucího vlastníka stavby, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je povinen umožnit vstup zaměstnancům provozovatele stávajícího zařízení, včetně příjezdu potřebné mechanizace na pozemky, na nichž nebo pod nimiž se nachází vodovody či kanalizace včetně jejich příslušenství, a to za účelem zajištění jejich řádného provozování, údržby a provádění oprav.**
- **Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa zásahu do ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.** Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800292300).

Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.