

## Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí a zařízení

Žadatel: **Ing. David Klimša**

Č. j.: DK14/2022

Adresa, kontaktní telefon: Prostřední Bludovice 133, 739 37 Horní Bludovice, tel.: +420 732 539 760

IČ: 05279917

DIČ:

Název stavby: **Vybudování zpevněné plochy pro stanoviště kontejnerů Riegrova 853**

Investor stavby: Statutární město Frýdek – Místek

Umístění stavby (katastrální území, parcela číslo, lokalita, ulice): k.ú. Místek, parc.č. 1967/3, ul. Riegrova

Situační plán stavby je připojen (číslo mapového listu, měřítko): zájmové území

K jakým účelům bude vyjádření sloužit: **předprojektová příprava**

V Horních Bludovicích dne 12. 7. 2022

---

### Vyjádření

Při realizaci stavby, uvedené v žádosti, **dojde – nedojde – ke styku, přiblížení, souběhu**, s tímto vedením a zařízením:

- rozvodné tepelné zařízení vedené v betonovém žlabu a zakryté betonovou deskou,
- **rozvodné tepelné zařízení z předizolovaného potrubí vedené bezkanálově,**
- **potrubí studené pitné vody,**
- kabely vnějšího sdělovacího rozvodu systému řízení,
- kolektor,
- jiné.

Bližší informace ke stavbě:

S prováděním stavby souhlasíme za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek.

## Podmínky

Při provádění zemních nebo jiných prací je žadatel povinen učinit veškerá opatření k zajištění ochrany veškerého vedení a zařízení v majetku DISTEP a.s. v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákonem 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příslušnými ČSN a těmito podmínkami tak, aby během stavby, ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození.

V případě poškození odpovídá žadatel za škody jak na vedení a zařízení DISTEP a.s., tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám a hradí v plné výši vzniklé náklady a újmu.

Bezporuchový provoz během stavby i po jejím skončení zajistí žadatel zejména tím, že:

- nejméně 30 dnů předem písemně uvědomí DISTEP a.s. o zahájení prací a písemně objedná vytyčení podzemního vedení a zařízení ve vlastnictví DISTEP a.s.,
- před zahájením zemních prací prokazatelně seznámí jím sjednané pracovníky s polohou podzemního vedení a zařízení na staveništi a s podmínkami práce v jeho těsné blízkosti,
- příčnými sondami prováděnými ručním výkopem nechá ověřit polohu podzemního vedení a zařízení, v případě nesrovnalostí v uložení podzemního vedení a zařízení oznámí tuto skutečnost na ohlašovnu poruch (tel. 558 442 121) a přizve technika DISTEP a.s. k novému prošetření uložení podzemního vedení a zařízení,
- při zemních pracích nebude používat mechanismy v prostoru 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce krajního potrubí nebo jiných energetických zařízení (přípolože) a 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce krajního potrubí nebo jiných vodárenských zařízení a 1 m na každou stranu od osy krajního kabelu vnějšího sdělovacího rozvodu systému řízení,
- nebude pojíždět těžkými vozidly nad podzemním vedením a zařízením, dokud neprovede jeho ochranu před mechanickým poškozením,
- nebude budovat skládky nad podzemním vedením a zařízením,
- podkované kabely zabezpečí proti prověšení,
- podzemní vedení a zařízení zabezpečí proti mechanickému poškození a poškození nepovolanou osobou,
- stavbu bude situovat tak, aby žádná její část nebyla v prostoru 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce krajního potrubí nebo jiných energetických zařízení (přípolože), resp. 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce krajního potrubí nebo jiných vodárenských zařízení a 1 m na každou stranu od osy krajního kabelu vnějšího sdělovacího systému řízení, měřeno kolmo k vedení,
- v místě křížení dodrží minimální vzdálenost 0,3 m od podzemního vedení a zařízení DISTEP a.s.,
- nebude sundávat, přemisťovat, ani jinak měnit tabulky pro označování vodovodních sítí, umístěné na obvodových pláštích objektů,
- v případě odkrytí podzemní vedení a zařízení oznámí tuto skutečnost na ohlašovnu poruch (tel. 558 442 121) a přizve technika DISTEP a.s. ke kontrole neporušenosti, který jej seznámí s podmínkami záhozu a provede zápis do stavebního deníku,
- v případě poškození podzemního vedení a zařízení oznámí tuto skutečnost neprodleně na ohlašovnu poruch (tel. 558 442 121) a přizve technika DISTEP a.s. k prošetření události, a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše nebo přerušení dodávky.

Toto vyjádření má platnost 1 rok a platí jen pro území a rozsah prací vyznačených v dokumentaci předložené žadatelem k tomuto vyjádření. Při jakékoliv změně si vyžádejte nové vyjádření.

Vyřizuje: Radim Ciahotný

Č. j.: 111/2022/Ci

Ve Frýdku-Místku dne 14. 7. 2022

Podpis a razítko oprávněného pracovníka DISTEP a.s.

Ing. Hana Maroszczyková  
technická náměstkyně