VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
CYKLOSTEZKA SE SPOLEČNÝM PROVOZEM CYKLISTŮ A PĚŠÍCH

šířka zpevnění 3,0m



KONSTRUKCE CYKLOSTEZKY

– Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11	60 mm	ČSN EN 13108–1
– Spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze s množstvím zbytkového pojiva 0,30 kg/m2	PS–EP		ČSN 73 6129
– R–materiál	R–mat	60 mm	ČSN EN 13108
– Štěrkodrť 0/32	ŠD	min. 250 mm	ČSN 73 6126–2
	celkem	min. 370 mm	

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
CYKLOSTEZKA SE SPOLEČNÝM PROVOZEM CYKLISTŮ A PĚŠÍCH

– přejezd pro hospodářské stroje
– křížení s plynovody NET4GAS
rozebíratelný povrch – šířka zpevnění 3,0m



KONSTRUKCE CYKLOSTEZKY – křížení plynovodů NET4GAS
– přejezd pro hospodářské stroje

– Zámková dlažba šedá nebo červená (s ostrými hranami)	DL I	80 mm	ČSN 73 6131
– Lože z drobného kameniva 0/4	L	50 mm	ČSN 73 6131
– Štěrkodrť 0–32	ŠD	250 mm	ČSN 73 6126–2
– Betonové silniční panely		150 mm	TP 192/2008
– Štěrkodrť 0–63 – výměna podloží	ŠD	300 mm	ČSN 73 6126–2
		min. 700 mm	

D.1.1-SO 101

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

VEDOUCÍ PROJEKTANT – HIP	ING. RADOVAN MORYS		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. RADOVAN MORYS		
VYPRACOVAL	ING. RADOVAN MORYS		
KONTROLOVAL	ING. RADOVAN MORYS		
Kraj, MěÚ, ORÚ	MORAVSKOSLEZSKÝ		
OBJEDNATEL, INVESTOR	OBEC PALKOVICE, SM FRÝDEK – MÍSTEK		

DUFLEX

NÁZEV AKCE: CYKLOSTEZKA OLEŠNÁ - PALKOVICE	DATUM 05/2024
	FORMÁT A4A4
	MĚŘÍTKO 1:50
	STUPEŇ PDPS
NÁZEV OBJEKTU: CYKLOSTEZKA OLEŠNÁ-PALKOVICE	ZAK. ČÍSLO 2401
NÁZEV VÝKRESU: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	Č. SOUPRAVY 05 / Č. VÝKRESU

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
CYKLOSTEZKA SE SPOLEČNÝM PROVOZEM CYKLISTŮ A PĚŠÍCH

šířka zpevnění 3,0m



KONSTRUKCE CYKLOSTEZKY

– Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11	60 mm	ČSN EN 13108–1
– Spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze s množstvím zbytkového pojiva 0,30 kg/m2	PS–EP		ČSN 73 6129
– R–materiál	R–mat	60 mm	ČSN EN 13108
– Štěrkodrť 0/32	ŠD	min. 250 mm	ČSN 73 6126–2
	celkem	min. 370 mm	

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
CYKLOSTEZKA SE SPOLEČNÝM PROVOZEM CYKLISTŮ A PĚŠÍCH

– přejezd pro hospodářské stroje
– křížení s plynovody NET4GAS
rozebíratelný povrch – šířka zpevnění 3,0m



KONSTRUKCE CYKLOSTEZKY – křížení plynovodů NET4GAS
– přejezd pro hospodářské stroje

– Zámková dlažba šedá nebo červená (s ostrými hranami)	DL I	80 mm	ČSN 73 6131
– Lože z drobného kameniva 0/4	L	50 mm	ČSN 73 6131
– Štěrkodrť 0–32	ŠD	250 mm	ČSN 73 6126–2
– Betonové silniční panely		150 mm	TP 192/2008
– Štěrkodrť 0–63 – výměna podloží	ŠD	300 mm	ČSN 73 6126–2
		min. 700 mm	

D.1.1-SO 101

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

VEDOUCÍ PROJEKTANT – HIP	ING. RADOVAN MORYS		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. RADOVAN MORYS		
VYPRACOVAL	ING. RADOVAN MORYS		
KONTROLOVAL	ING. RADOVAN MORYS		
Kraj, MěÚ, ORÚ	MORAVSKOSLEZSKÝ		
OBJEDNATEL, INVESTOR	OBEC PALKOVICE, SM FRÝDEK – MÍSTEK		

DUFLEX

NÁZEV AKCE: CYKLOSTEZKA OLEŠNÁ - PALKOVICE	DATUM 05/2024
	FORMÁT A4A4
	MĚŘÍTKO 1:50
	STUPEŇ PDPS
NÁZEV OBJEKTU: CYKLOSTEZKA OLEŠNÁ-PALKOVICE	ZAK. ČÍSLO 2401
NÁZEV VÝKRESU: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	Č. SOUPRAVY 05 / Č. VÝKRESU