


- POZNÁMKA:
- PLASTOVÉ POTRUBÍ JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM X TLOUŠTKOU STĚNY.
 - STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA BUDE PŘELOŽENA MIMO NAVRHOVANOU OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKU.
 - ČÁST STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY (CCA 12,2m) BUDE ZACHOVÁNO A NOVÁ ČÁST VODOVODNÍ PŘÍPOJKY BUDE SE STÁVAJÍCÍ ČÁSTÍ SOJENA POMOCÍ SPOJKY PRO PE POTRUBÍ A TO ZEJMÉNA Z DŮVODU MINIMALIZACE ZÁSAHU DO STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A MINIMALIZACE VÝKOPOVÝCH PRACÍ NA POZEMKU JINÝCH VLASTNÍKŮ.
 - V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NEVYHOVUJÍCÍHO TECHNICKÉHO STAVU STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY BUDE VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PŘELOŽENA V NUTNÉ DÉLCE, PŘÍPADNĚ VČETNĚ NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU.
 - PŘI BUDOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍPOJEK MUSÍ BÝT DODRŽENA VŠECHNA OCHRANNÁ PÁSMATA JEDNOTLIVÝCH INŽENÝR. SÍTÍ A ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU NEBO KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INŽENÝR. SÍTĚMI DLE ČSN 736005 - PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ.
 - ZPŮSOB NAPOJENÍ NA VEŘEJNÉ INŽENÝR. SÍTĚ URČUJE SPRÁVCE SÍTÍ.
 - V PŘÍPADĚ ŘEŠENÍ PŘÍPOJKY ZA POMOCÍ PROTLAKU BUDE PŘESNÁ HLOUBKA ULOŽENÍ VODOVODU OVĚŘENA RUČNĚ KOPANOU SONDOU.
 - MINIMÁLNÍ KRYTÍ JE 1200mm+D PŘÍPOJKY.
- LEGENDA KLADEČSKÉHO SCHÉMATU:
- ① ULIČNÍ POKLOP č.1650 S PODKLADNÍ DESKOU č. 3481
 - ② ZEMNÍ SOUPRAVA č.9101
 - ③ STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD - GG DN300
 - ④ NVRTÁVACÍ PAS č. 3800 300-5/4"
 - ⑤ ŠOUPÁTKO č.2800 S ISO VÝSTUPEM 5/4"- 32 PRO PE POTRUBÍ 32x3,0
 - ⑥ NOVÁ ČÁST VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - PE100 RC 32x3,0
 - ⑦ SPOJKA I-JOINT PRO PE POTRUBÍ 32
 - ⑧ STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE DN25

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA:

- TATO DOKUMENTACE JE URČENA PRO POVOLENÍ STAVBY, NESLOUŽÍ PRO REALIZACI STAVBY A NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
- ZPRACOVATEL NENESE ŽÁDNOUT ODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ ŽE BUDE DOKUMENTACE POUŽITA PRO JINÝ ÚČEL NEŽ JE URČENA.
- V PŘÍPADĚ ŽE BUDOU V PD UVEDENY OBCHODNÍ NÁZVY, SLOUŽÍ POUZE PRO STANOVENÍ PARAMETERŮ VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ A MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI MATERIÁLY A VÝROBKY SE SHODNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY Z PE



D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

INVESTOR: Statutární město Frýdek - Místek
Radniční 1148, 738 01 Frýdek - Místek
IČO: 00296643, DIČ: CZ00296643

PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. Tomáš Taraba Vincence Makovského 4420/6, 708 00 Ostrava - Poruba	ZODP. PROJEKTANT: VLADIMÍR VÍTEK VYPRACOVAL: ING. TOMÁŠ TARABA KONTAKT: 607 113 559; TOMAS.TARABA@NOARCH.CZ
--	---

HL. PROJEKTANT: ING. JAN PAZDZIORA (E-MAIL: PAZDZIORA@VIACOMPERTA.CZ, TEL. +420 605 946 971) AUT. PROJEKTANT: ING. MICHAL PAVELKA (E-MAIL: PAVELKA@VIACOMPERTA.CZ, TEL. +420 724 588 052) NÁZEV AKCE: OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA UL. SLEZSKÁ x HL. TŘÍDA, FRÝDEK-MÍSTEK STAVEBNÍ OBJEKT: SO 301 - PŘELOŽKA VODOVODU	STUPEŇ: DŮR+DSP Č. ZAKÁZKY: 2127 DATUM: XII/2021 FORMÁT: 4x A4	PARÉ: MEŘITKO: 1:75	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Via Comperta s.r.o. Karlína Hynka Máchy 5203/33 722 00 Ostrava - Třebovice viacomperata@viacomperata.cz IČO: 07755023 DIČ: CZ07755023 ČÍSLO VÝKRESU: D.2.1-03
---	---	------------------------	---

SO301