

DISTEP a. s.  
Ostravská 961, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

Telefon: 558 442 134  
E-mail: [ciahotny@distep.cz](mailto:ciahotny@distep.cz)  
Datum: 14. 12. 2020  
Naše značka: 1/2020/Ci  
Vyřizuje: Ciahotný

**PPS Kania s.r.o.**  
Ing. Martina Baronová  
Nivnická 665/10  
709 00 Ostrava

---

Vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání společného povolení pod názvem „Zpracování PD – ZŠ F-M, ul.J.Čapka 2555- tělocvična II“

---

Předložená projektová dokumentace řeší novostavbu tělocvičny včetně potřebné infrastruktury v k. ú. Frýdek; hlavní část stavby je navržena na pozemcích parc. č. 1812/1, 1812/10,, které jsou součástí areálu ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, přípojkami jsou pak dotčené pozemky parc. č. 1831/400, 1831/427, 1751/1, 1831/138, 1831/3, 1831/5, 1831/137, 1831/135, 1831/19.

Zdrojem tepla pro vytápění objektu a přípravu teplé vody bude **horkovodní předávací stanice** o celkovém výkonu 150 kW, umístěná v 1. NP v místnosti 1.24 (viz D.1.4.3 VYTÁPĚNÍ).

Pro napojení horkovodní předávací stanice bude vybudována **horkovodní přípojka** 2 x DN 40, napojená v kolektoru (majetek DISTEP a.s.) na horkovodní rozvody Veolia Energie ČR, a.s. (viz D.2.1 PŘÍPOJKA HORKOVODU).

S navrženým řešením, uvedeným v projektové dokumentaci pro vydání společného povolení pod názvem „Zpracování PD – ZŠ F-M, ul.J.Čapka 2555-tělocvična II“, zak. č. PPS 03/20, souhlasíme.

S pozdravem

Ing. Hana Maroszczyková  
technická náměstkyně