



FRÝDEK≈MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 56471/2025

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš Večeřa

Telefon: 558609293

E-mail: vecera.tomas@frydekmostek.cz

Datum: 11.03.2025

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 9

Název VZ: Novostavba tělocvičny ZŠ F-M, ul. Jana Čapka 2555

Číslo VZ: P25V00000017

Druh VZ: otevřené řízení

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1

SO 02 Tělocvična – D.1.1, D.1.2 – Tělocvična – ASŘ, SKŘ

Ve výkazu výměr chybí položky pro dodávku a montáž čistícího koberce v místnosti 1.01 Zádveří dle skladby podlahy PD6. Výkaz výměr obsahuje pouze položky pro dodávku a montáž soklové lišty k tomuto koberci (položky č. 473 a 475). Výměra 17,5 m, resp. 17,85 m se nám ovšem vzhledem k půdorysným rozměrům místnosti 1.01 jeví poněkud vysoká. Žádáme o kontrolu a doplnění položek.

Odpověď:

Bylo odpovězeno ve vysvětlení zadávacích podmínek č. 7.

Byl doplněn čistící koberec v m.č. 101, 123 a byla provedena změna povrchu podlahy v m.č. 127 z původně linolea na čistící koberec. V souvislosti s tím byl upraven oddíl 776 Povolkové podlahy, dále byly upraveny navazující položky – oddíl 713 Izolace tepelné, pol. č. 278 a oddíl 6 Úpravy povrchů, podlahy..., pol. č. 128, 129, 134, 136-142.

Dotaz č. 2

SO 02 Tělocvična – D.1.4.2 – Elektroinstalace slaboproud

Položka č. 134 Výsledková tabule – žádáme o upřesnění parametrů, které má výsledková tabule zobrazovat, např. jestli jen skóre a čas hry nebo i odpočty time outů, periody, sety/faulty, zobrazovače pro odpočty útočného času 14/24 s pro basketbal, tresty 2x na každé straně, čísla

trestaných hráčů.

Odpověď:

Velkoplošná obrazovka s časomírou s možností zobrazovat televizní obraz i reklamní videa. Celkové rozměry – cca 1800x1500m.

Součástí bude ovládací notebook s možností použití klasicky nebo v režimu tabletu včetně obslužného software, který je možné stáhnout jako aplikaci do mobilního telefonu.

Součástí bude i samostatné elektronické zařízení určené k přesnému počítání časů bez závislosti na PC.

Rozsah zobrazení – skóre, čas hry, odpočty time outů, periody, sety/fauly, zobrazovače pro odpočty útočného času 14/24s pro basketbal, tresty 2x na každé straně, čísla trestaných hráčů apod.

Kromě základního ovládání časových a bodových informací podle pravidel jednotlivých sportů, umožnit zobrazení názvů týmů, jejich log, karet hráčů a dalších animací pro podporu zápasové atmosféry.

Součástí dodávky bude ocelová ochranná mříž.

Dotaz č. 3

Žádáme zadavatele o vysvětlení/doplnění položek pro sportovní podlahu.

- Lajnování hřiště – položka není nalezena ve VV, PD ale obsahuje výkres lajnování
- Lištování obvodu – položka není nalezena ve VV. Po odvodu je dřev. obklad. Sokl bude součástí tohoto obkladu? V místech, kde není obklad (malba, ostění) bude sokl? Pokud ano, z jakého materiálu, prosíme o začlenění do VV.
- Přechodové lišty – prosíme dodat do VV a PD přechodové lišty mezi sport. podlahou a ostatními podlahovinami
- Pouzdra s víky na sloupky – budou součástí sport. podlahy? Ve VV chybí počet, typ

Odpověď:

a) Doplněno do rozpočtu v oddílu 778-PD1, pol. č. 491

b) Lištování po obvodu – sokl je součástí dřevěného obkladu, tak jak je popsáno v řešení akustiky, viz rozpočet D.1.4.9 Prostorová akustika

c) Přechodové lišty – v rozpočtu opravena výměra viz pol. 445, 446

445	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	57,600
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161021					
VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1 ASŘ, INTERIÉR 402_Design manuál -					
VV Povrchy, Půdorysy					
2,700*21+0,900*1					57,600
446	M	771-001R	Podlahový přechodový profil, š. 30 mm, nerez - kartáčovaná, šroubovací - včetně kotvení	m	63,360
VV 57,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					63,360

d) doplněno do rozpočtu v oddílu 778-PD1, pol. č. 492

492	K	778-víčka	D+M pouzder pro osazení sloupků ve sportovní podlaze	ks	8,000
VV dle TZ a PD					
VV viz v.č.D.1.1 - 104 _Půdorys 1.NP					
VV 8					8,000

Dotaz č. 4

Žádáme zadavatele o kontrolu VV pro přechodové lišty.

VV uvádí v pol. 445 přípravu podkladu pro přechod. lištu 54,19 m. Pol. 446 uvádí přechodovou lištu o délce 3,751 m.

Přechodová lišta o délce 54,19 m není nikde ve VV uvedena.

445	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	54,190
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161021					
W dle TZ a PD, v.č. D.1.1 ASŘ, INTERIÉR 402_Design manuál - Povrchy, Půdorysy					
W 2,700*21+0,900*1					57,600
W "SO 04" -1,910-1,500					3,410
W Součet					54,190
446	M	771-001R	Podlahový přechodový profil, š. 30 mm, nerez - kartáčovaná, šroubovací - včetně kotvení	m	3,751
W 3,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					3,751

Odpověď:

Přechodové lišty – v rozpočtu opravena výměra viz pol. 445, 446

445	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	57,600
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161021					
VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1 ASŘ, INTERIÉR 402_Design manuál - Povrchy, Půdorysy					
VV 2,700*21+0,900*1					57,600
446	M	771-001R	Podlahový přechodový profil, š. 30 mm, nerez - kartáčovaná, šroubovací - včetně kotvení	m	63,360
VV 57,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					63,360

Dotaz č. 5

- 1) V elektro dokumentaci D.1.4.1 Silnoproudá elektrotechnika chybí kniha svítidel, která je nezbytná k ocenění svítidel.

Žádáme zadavatele o poskytnutí chybějící části dokumentace.

Odpověď:

KS není součástí žádného stupně PD elektro dle platné legislativy o dokumentaci staveb, svítidla jsou technicky, rozměrově a parametrově detailně popsána – takže uchazeč má k dispozici veškeré informace týkající se svítidel.

Dotaz č. 6

Na základě poskytnuté zadávací dokumentace Vás žádáme o bližší specifikaci Fasádní obkladové plechové kazety z ocelového pozinkovaného plechu (2300x500 mm). Zejména o specifikaci tloušťky plechu a povrchové barvy.

Odpověď:

Plechová obkladová kazeta: Je uvažováno s lakovaným pozinkovaným plechem tl.1,0mm opatřeným, polyesterovým (SP), PVDF, popřípadě polyuretanovým (PU) lakem v matné variantě. Vždy ale v RAL 9001.

Dotaz č. 7

V dokumentu D.1.2.401_pmv, zveřejněný v rámci Vysvětlení č. 7, je chyba v rekapitulaci...toto číslo bylo opsané do výkazu výměr, tím pádem nastala chyba. Zadavatelem opravený výměr je správně, ale žádáme i o opravu ve výkazu (výpočtu) v soupisu prací.

Odpověď:

Zpracovatel statiky žádnou chybu v dílčím součtu ani v rekapitulaci nemůže ve výkaze [d.1.2.401_pvm] i po opakované kolektivní kontrole najít.

Dotaz č. 8

Žádáme o bližší specifikaci Výsledkové tabule v soupisu prací Elektro slaboproud. Výsledková tabule vč. ovládacího pultu, DO, pro tyto sporty: Basketbal, Volejbal, Florbal. Ks 1,000

Odpověď:

Velkoplošná obrazovka s časomírou s možností zobrazovat televizní obraz i reklamní videa. Celkové rozměry – cca 1800x1500m.

Součástí bude ovládací notebook s možností použití klasicky nebo v režimu tabletu včetně obslužného software, který je možné stáhnout jako aplikaci do mobilního telefonu.

Součástí bude i samostatné elektronické zařízení určené k přesnému počítání časů bez závislosti na PC.

Rozsah zobrazení – skóre, čas hry, odpočty time outů, periody, sety/fauly, zobrazovače pro odpočty útočného času 14/24s pro basketbal, tresty 2x na každé straně, čísla trestaných hráčů apod.

Kromě základního ovládání časových a bodových informací podle pravidel jednotlivých sportů, umožnit zobrazení názvů týmů, jejich log, karet hráčů a dalších animací pro podporu zápasové atmosféry.

Součástí dodávky bude ocelová ochranná mříž.

Dotaz č. 9

Zadavatel v rámci Vysvětlení č. 7 změnil některé z částí zadávací dokumentace, zejména soupis prací, ale bez prodloužení lhůty pro podání nabídek. Žádáme tímto zadavatele o posunutí této lhůty.


Odpověď:

Rozsah změn zveřejněných ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 a dalších není takového rozsahu, aby zakládal důvod pro prodloužení lhůty pro podání nabídek. Pokud další žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek budou rozsáhlejšího charakteru s dopadem do soupisu prací s výkazem výměr, tak zadavatel pochopitelně lhůtu pro podání nabídek přiměřeně prodlouží.

Dotaz č. 10

V rámci odpovědí na dotazy č. 8 zadavatel uvádí, že Zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávacích podmínek č. 7 v plném rozsahu. To však není přílohou odpovědí na dotazy č. 8 a u dotazů číslo 7 nedošlo k aktualizaci a stále nejdou dotazy č. 2 a 8 vidět – viz, obrázek. Žádáme zadavatele o nápravu.

Dotaz č. 2



Odpověď:

Vínkou je myšlena skutečně jen vlnka. Tvar tohoto prvku se změnil po odevzdání PD. Viz

Dotaz č. 8**Odpověď:**

v rozpočtu IO 04..2 - Oprava stávající přípojky vody byl doplněn text ve VV položky č. 54

54	K	965081 R0	Vybourání podlahy vč. podkl. betonu v tech. místnosti pavilonu "E", vč uvedení podlahy do původního stavu a odvozu a likvidace suti	soubor
	W		-odstranění suti z podlahy, vyčištění podkladu, napenetrování a provedení nového cementového potěru	
	W		1	

Odpověď:

Zadavatel dne 10.3.2025 zveřejnil na profilu zadavatele vysvětlení zadávacích podmínek č. 8, ve kterém zveřejnil vysvětlení zadávacích podmínek č. 7, které bylo doplněno o chybějící okna u dotazů č. 2 a 8. Zadavatel také ověřoval jejich zobrazení na různých počítačích a všude ke správnému zobrazení došlo. To, že k zobrazení nedošlo, může být dáno volbou internetového prohlížeče.

Příloha:

Soupis prací s výkazem výměr – úprava č. 5

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ