STAVOPROJEKT OSTRAVA
GOTTWALDOVA 768

ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY

NÁZEV PROJEKTU: DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, LÍSKOVECKÁ

MÍSTO: FRÝDEK - MÍSTEK

OKRES: FRÝDEK - MÍSTEK

KRAJ: SEVEROMORAVSKÝ

STUPEŇ DOKUMENTACE: ÚVODNÍ PROJEKT

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 5-82-1

OSTRAVA / ČERVEN 1987

ZPRACOVAL: ING. VAVŘÍNEK

I. Úvodem

Studie řeší výstavbu domu s pečovatelskou službou. Území pro výstavbu se nachází ve Frýdecké části města, mezi ulicemi "Na aleji" - západní hranice, novou Líškovec-kou - východní hranice a nově budovanou Revoluční - jižní a východní hranice.

Celá výstavba je rozdělena na několik objektů:

1. Bytová část - sestává ze dvou objektů A1, A2 a B1, B2 (oba objekty jsou rozdilatovány na dvě části).

Bytový objekt A je osmi podlažní, nepodsklepený - domovní vybavení je umístěno v 1.NP. Objek je navržen v technologii OP 1.13, trojtrakt se dvěma schodišti navrženými jako chráněné únikové cesty typu "A" (1A,2A).

Bytový objekt B je šesti podlažní se 3 suterény. Z hlediska ČSN 730802 má objekt 8 nadzemních podlaží a 1 podzemní. Budova je rovněž navržena v technologii OP 1.13, má ejet stejnou dispozici jako objekt A, schodiště tvoří 2 chráněné únikové cesty typu "A" (3A,4A).

2. Vybavenost - je tvořena objektem B3 - společenská část - jedná se o dvoupodlažní budovu v technologii MS-OB. Dále vybavenost tvoří objekt C - jedná se o třípodlažní budovu v technologii MS-OB.
   Objekty A1,B3 a C jsou propojeny spojovací chodbou.

II. Základní údaje

Základní údaje o požárních úsecích jsou uvedeny v tabulce T1.

III. Požární úseky

Rozdělení objektů na požární úseky je uvedeno v tab.T1.

IV. Požární riziko

Požární riziko vyjádřeno výpočtovým požárním zatížením P_v je stanoveno dle čl.62-89 ČSN 730802. Vstupní hodnoty P_n, a_n jsou určeny z tab.1 přílohy 1 uvedené ČSN.

Výpočet požárního zatížení P_v je uveden v tabulce T2.

V. Stupeň požární bezpečnosti

Stupeň požární bezpečnosti je stanoven pro jednotlivé požární úseky dle tab.5 ČSN 730802 - je uveden v tab.T2.

VI. Zhodnocení navržených požárních úseků

Rozměry navržených požárních úseků a navržený počet podlaží v jednotlivých požárních úsecích odpovídají ČSN 730802 - zhodnocení je patrné z tab.T2.

Soustředěné požární zatížení (dle čl.63 ČSN 730802) se v navržených požárních úsecích nevyskytuje.

VII. Stavební konstrukce

Požadavky na stavební- konstrukce jsou určeny dle tab. 9 ČSN 730802, a jsou pro jednotlivé požární úseky patrné z výkresu PO.

1. Bytové objekty A1, A2, B1, B2:

Objekty jsou navrženy v panelové technologii OP 1.13. Nosné prvky tvoří železobetonové stěny tl.20 cm a železobetonové stropy tl.15 cm. Obvodový plášť je plynosilikátový, konstrukce schodišť železobetonová. Uvedený konstrukční systém odpovídá požadavkům požární odolnosti až do IV.stupně požární bezpečnosti dle ČSN 730802. Konstrukční systém OP 1.13 nevyhoví pro požární úsek P 3.01 v objektu B, kde je nutno zvýšit požární odolnost na 180 minut, t.zn. o 120 minut. Konzultací uvedeného problému se Stavebními izolacemi Ostrava (Ing.Karas) byl navržen dvojitý podhled o sklad-

bě 2 x 3 cm PYRAL s 10 cm mezivrstvou minerální plsti. Na tento podhled však musí být navržena speciální montážní konstrukce a provedení objednáno u stavebních izolací, nutno dořešit v PD a projednat s V-OBÚ. Zvýšení požární odolnosti nosných stěn bude provedeno přidáním příček z plných pálených cihel o šířce min.115 cm.

2. Vybavenost - objekty B3, C:

Objekty jsou navrženy v technologii MS-OB, což je montovaný železobetonový skelet. Nosné prvky tvoří železobetonové sloupy 40/40 cm, železobetonové průvlaky, povaly, stropní panely PZD a ztužující železobet.stěny tl.16 cm. Z uvedených konstrukčních prvků neodpovídají požadavkům IV.stupně požární bezpečnosti stropní panely PZD. Tyto panely vyhovují pouze do III.stupně požární bezpečnosti. Z tabulky T2 vyplývá, že zvýšení požární odolnosti stropu bude nutno provést v požárním úseku N.1.1c v objektu B3 (knihovna, klubovny). Zvýšení požární odolnosti se provede nátrutím stropu na rabicovou pletivo tl.omítky 20 cm. V tomto případě je konstrukční systém MS-OB z hlediska požární bezpečnosti vyhovující bez dalších úprav.

Specifikace požárních uzávěrů je uvedena v tabulce T3 pro jednotlivé požární úseky.

VIII. Únikové cesty

1. Bytový objekt A1, A2
   obsazení osobami: 1.NP - 3.NP - 189 osob

$$u = \frac{1}{120} \cdot (1,9 \cdot 1,4) = 2,205$$

   Požadovaný počet únikových pruhů je 2,5, skutečný počet j 4 (šířka schodiště 1,1 m).
   Maximální délky nechráněných únikových cest a maximální délky chráněných únikových cest vymezují ČSN 73 0802.

2. Bytový objekt B1, B2 a společenská část B3
   obsazení osobami:

B1, B2	2.PP-6.NP		189 osob
B1, B2	3.PP		30 "
B3	1.PP	pracoviště lékaře	28 "
		dílny	24 "
		sklady	9 "
		c e l k e m	61 osob
B3	1.NP	knihovna	26 osob
		klubovny	153 "
		buffet, foyer	20 "
		30% jídelny	34 "
		c e l k e m	233 osob
		70% jídelny	79 osob

a) únik z jídelny

$u = \frac{1}{105} (79 \cdot 1,5) = 1,13$

Dvojkřídlové dveře na volné prostranství vyhovují.

b) Únik chráněnými únikovými cestami 3A a 4A
Mimo osob z objektu B1,B2 je nutno počítat s 30% osob z objektu B3

$u = \frac{1}{120} (307 \cdot 1,4) = 3,58$

Požadovaný počet únikových pruhů 4, skutečný 4 (šířka schodiště 1,1 m)

c) Únik z 1.PP objektu B3 (70% osob)

$u = \frac{1}{105} (43 \cdot 1,4) = 0,54$

Jednokřídlové dveře o šířce 1,5 únikového pruhu do místnosti 35 (dílna, přes kterou vede druhá nechráněná úniková cesta) vyhovují.

d) Únik z 1.NP objektu B3 (70% osob)

$u = \frac{1}{105} (163 \cdot 1,4) = 2,17$

Dveře dvojkřídlové o šířce 3 únikových pruhů vyhovují.
Nejméně příznivá délka z 1.PP je z místnosti 59 (pracoviště lékaře, sestry) 32 m, mezní dle ČSN 730802 je 40 m.

Nejméně příznivá délka z 1.NP je z místnosti č.50 (sklad) 33 m, mezní dle ČSN 730802 je 40 m.
Mezní délky a kapacita únikových cest vyhovují ČSN 730802.

3. Centrální kuchyně C
obsazení osobami:

1.NP	sklady	7 osob
	kancelář	2 "
	přípravny	11 "
	umývárny	6 "
	c e l kem	26 osob
2.NP	jídelní kout	51 osob
	umývárny nádobí	8 "
	přípravny	44 "
	c e l k e m	103 osob
3.NP	bez trvalé obsluhy	

a) 70% chráněná úniková cesta 5A

$u = \frac{1}{120} (90 \cdot 1) = 0,75$

Schodiště o šířce 2 únikových pruhů vyhovuje.

b) 30% nechráněná úniková cesta

$u = \frac{1}{80} (39 \cdot 1) = 0,49$

Šířky schodiště a dveří vyhovují.
Nejméně příznivý případ úniku v 1.NP je z místnosti skladu brambor 25 m, mezní dle ČSN 730802 35 m.
Nejméně příznivý případ úniku v 2.NP je z místnosti skladu 23 m, mezní dle ČSN 703802 je 40 m.
Nejméně příznivý případ úniku v 3.NP je z místnosti strojovny výtahu 39 m, mezní dle ČSN 730802 je 40 m.
Mezní délky nechráněných únikových cest a kapacita vyhovují ČSN 730802.

IX. . Odstupy

a) Objekt A1

západní strana	největší odstup	- 2,5 m
jižní strana	odstup	- 0 m
východní strana	největší odstup	- 2,3 m

b) Objekt A2

západní strana	největší odstup	- 2,3 m
severní strana	odstup	- 0 m
východní strana	největší odstup	- 2,3 m

c) Objekt B1

západní strana	největší odstup	- 3,5 m
jižní strana	odstup	- 0 m
východní strana	největší odstup	- 3,3 m

d) Objekt B2

západní strana	největší odstup	- 2,3 m
severní strana	odstup	- 0 m
východní strana	největší odstup	- 2,3 m

e) Objekt B3

západní strana	největší odstup	- 2,8 m
severní strana	největší odstup	- 4,4 m
východní strana	největší odstup	- 1,2 m

f) Objekt C

západní strana	největší odstup	- 1,1 m
severní strana	největší odstup	- 1,25 m
východní strana	největší odstup	- 1,1 m
jižní strana	největší odstup	- 1,2 m

Odstupové vzdálenosti jsou určeny pro jednotlivé objekty a jejich dilatační části. Nejméně příznivým místem z hlediska odstupu je odstup mezi požárním úsekem N.2.17 objektu B3 a spojovací chodbou. To znamená, že spojovací chodba bude v délce 2,8 m na severní straně bez požárně otevřených ploch, a proto v uvedené délce z této strany neprosvětlena. Odstupová vzdálenost stávajícího domova důchodců od centrální kuchyně 1,9 m, skutečná vzdálenost požárně otevřených ploch 5 m, vyhovuje.

X. Technická zařízení

a) Prostup rozvodů : budou provedeny dle čl.121 ČSN 730802

b) Větrání : VZT bude provedena dle ČSN 730872

c) Vytápění : bude řešeno ústředním vytápěním

XI. Zařízení pro protipožární zásah

a) Přístup bude dořešen obslužnými komunikacemi, které navazují z ulice Na aleji. Nástupní plochy budou zřízeny z východní strany u objektů A1,A2 a B1,B2, jejich rozmístění je patrné ze situace.

b) Vnitřní zásahové cesty nebudou ve smyslu čl.224 zřízeny. Přístup na střechy objektů A1,A2 a B1,B2 je řešen po chráněných únikových cestách přes strojovnu výtahu.

c) Požární vodovod:

Vnější: požadovaná spotřeba požární vody pro nejméně příznivý případ skladu a objektu B1 3.PP.

$Q = V.N = 16,7 . 0,8 = 13,36$

Spotřeba požární vody činí 16,5 l/sec.

Vnější hydranty budou mít průtok 16,5 l/sec., vyhovují. Hydrodynamický tlak bude činit 0,21 MPa. Jde o koncovou větev, kde je zvýšení tlaku obtížné dosáhnout, hydrodynamický tlak vyhovuje. Rozmístění je patrné ze situace.

Vnitřní: V ubytovacích objektech A1,A2 a B1,B2 budou v chráněných únikových cestách osazeny nástěnné hydranty D25 v každém podlaží.

V objektech vybavenosti budou osazeny nástěnné hydranty C52, jejich rozmístění je patrné z výkresů PO. Umístění hydrantů odpovídá ČSN 730873.

Zdrojem požární vody budou přilehlé vodovodní řády.

/ Ruční hasicí přístroje:
Rozmístění, druh a počet hasicích přistrojů je patrný z výkresu. Navíce je třeba doplnit RHP S6 u strojoven výtahu. O konečném umístění, druhu a počtu ručních hasicích přístrojů rozhodne uživatel.

XII. Závěr

Úvodní projekt "Dům s pečovatelskou službou, Frýdek-Místek, Líškovecká" odpovídá zásadám požární bezpečnosti staveb dle uvedených ČSN.

Vypracoval : Ing. Vavřínek L.

Ostrava, červen 1987

POUŽITÉ ČSN A PŘEDPISY

☒ ČSN 73 0802 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

☒ ČSN 73 0821 POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

☒ ČSN 73 0818 OBSAZENÍ OBJEKTŮ OSOBAMI

☒ ČSN 73 0873 POŽÁRNÍ VODOVODY

☐ ČSN 06 1008 POŽÁRNÍ OCHRANA PŘI INSTALACI A UŽÍVÁNÍ TEPELNÝCH SPOTŘEBIČŮ

☐ ČSN 73 0872 OCHRANA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ PROTI ŠÍŘENÍ POŽÁRU VZDUCHOTECHNICKÝM ZAŘÍZENÍM

☒ ČSN 73 0833 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB. BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ

☒ ČSN 73 0837 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB. VELKOPLOŠNÉ A HALOVÉ GARÁŽE

☐ ČSN 73 0838 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB. HROMADNÉ GARÁŽE

☐ ČSN 73 0839 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB. SERVISY A OPRAVNY MOTOROVÝCH VOZIDEL A ČERPACÍ STANICE POHONNÝCH HMOT

☐ ČSN 73 0840 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB. PRŮMYSLOVÉ VÝROBNÍ OBJEKTY

☐ ČSN 73 0844 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB. SKLADY

☐ ČSN 65 0201 HOŘLAVÉ KAPALINY. PROVOZOVNY A SKLADY

☐ ČSN 73 0831 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB. SHROMAŽĎOVACÍ PROSTORY

☐ ČSN 73 0835 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB. BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

☒ PROVIZORNÍ SMĚRNICE PRO URČOVÁNÍ POČTU A UMÍSŤOVÁNÍ RUČNÍCH HASICÍCH PŘÍSTROJŮ V OBJEKTECH

POZNÁMKA: ☒ = POUŽITÁ ČSN, PŘEDPIS

T1 ZAŘÍZENÍ VÝTAHŮ A OBVODU - POŽÁRNÍ ÚSEKY

1	2		3	4	5	6	7
NÁZEV OBVODU	POČET NP	POČET PP	ZASTAVĚNÁ PLOCHA m²	h m	ČÍSLO PU.	PODLAŽÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI / PROSTORU /
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, FRÝDEK-MÍSTEK, LÍŠKOVECKÁ 1, A1, A2	8	-	85,68		1.01	1.NP	GARÁŽE (01)
			206,17		1.02		CHODBA, SKLAD. BOXY - B.J. (05-07)
			28,19		„1A"		SCHODIŠTĚ, VÝTAH (02-04)
					2.01÷2.12	2.NP	BYT. BUŇKY I. A II. KATEGORIE (9.- I. KATEGORIE, 3.- II. KATEGORIE)
			118,77		2.13		SKLADY, CHODBA, KOLA, KOČÁRKY, NAP. UZEL, ŽEHLÍRNA (24-34)
			73,51		2.14		CHODBA (19)
			28,19		„1A"		SCHODIŠTĚ, VÝTAH (20,21,23)
			39,11		„2A"		SCHODIŠTĚ, VÝTAHY (18,20-23)
					3.01÷3.16	3.NP	BYT. BUŇKY I. A II. KATEGORIE (13.- I. KATEGORIE, 3.- II. KATEGORIE)
			73,51		3.17		CHODBA (19)
			28,19		„1A"		SCHODIŠTĚ, VÝTAH (20,21,23)
			39,11		„2A"		SCHODIŠTĚ, VÝTAHY (18,20-23)
					4.01÷4.16	4.NP	BYT. BUŇKY I. A II. KATEGORIE (13.- I. KATEGORIE, 3.- II. KATEGORIE)
			73,51		4.17		CHODBA (19)
			28,19		„1A"		SCHODIŠTĚ, VÝTAH (20,21,23)
			39,11		„2A"		SCHODIŠTĚ, VÝTAHY (18,20-23)

0036

T1 | ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU – PODLAŽÍ VŠECKY

1	2		3	4	5	6	7
NÁZEV OBJEKTU	POČET NP	POČET PP	ZASTAVĚNÁ PLOCHA m²	h m	ČÍSLO PU.	PODLAŽÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI / PROSTORU /
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ, A1, A2					5.01÷5.14	5.NP	BYT. BUŇKY I. A II. KATEGORIE (11.- I.KATEGORIE, 3.- II.KATEGORIE)
			66,23		5.15		CHODBA (19)
			28,19		„1A"		SCHODIŠTĚ, VÝTAH (20,21,23)
			39,11		„2A"		SCHODIŠTĚ, VÝTAHY (18,20-23)
					6.01÷6.12	6.NP	BYT BUŇKY I. A II. KATEGORIE (9.- I.KATEGORIE, 3.- II.KATEGORIE)
			60,62		6.13		CHODBA (19)
			28,19		„1A"		SCHODIŠTĚ, VÝTAH (20,21,23)
			39,19		„2A"		SCHODIŠTĚ, VÝTAH (18,20-23)
					7.01÷7.10	7.NP	BYT. BUŇKY I. A II. KATEGORIE (7.- I.KATEGORIE, 3.- II.KATEGORIE)
			54,83		7.11		CHODBA (19)
			28,19		„1A"		SCHODIŠTĚ, VÝTAH (20,21,23)
			39,11		„2A"		SCHODIŠTĚ, VÝTAHY (18,20-23)
					8.01÷8.05		BYT BUŇKY I. A II. KATEGORIE (4.- I.KATEGORIE, 1.- II.KATEGORIE)
			47,90		8.06		CHODBA (19)
			26,17		8.07		PRÁDELNA, SUŠÁRNA (17,24)
			39,11		„2A"		SCHODIŠTĚ, VÝTAHY (18,20-23)

T1 — ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU – POČTY ÚSEKŮ

1	2		3	4	5	6	7
NÁZEV OBJEKTU	POČET 1. NP	POČET PP	ZASTAVĚNÁ PLOCHA m²	h m	ČÍSLO PU	PODLAŽÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI / PROSTORU /
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, FRÝDEK - MÍSTEK, LÍŠKOVECKÁ, B1, B2, B3	6	3	291,69		3.01	3.PP	SKLADY, CHODBA (04, 05 - 13)
			28,19		„3A"		SCHODIŠTĚ, VÝTAH (02 - 04)
			85,68		2.01	2.PP	GARÁŽE (01)
			206,17		2.02		CHODBA, SKLAD BOXY - BJ (05 - 07)
			28,19		„3A"		SCHODIŠTĚ, VÝTAH (02 - 04)
					1.01÷1.12	1.PP	BYT. BUŇKY I. A II. KATEGORIE (9 - I. KATEGORIE, 3 - II. KATEGORIE)
			118,77		1.13		SKLADY, CHODBA, KOLA, KOČÁRKY, NAP. UZEL, ŽEHLÍRNA (24 - 34)
			28,19		„3A"		SCHODIŠTĚ, VÝTAH (20, 21, 23)
			39,11		„4A"		SCHODIŠTĚ, VÝTAHY (18, 20 - 23)
			73,51		1.14		CHODBA (19)
					1.01÷1.16	1.NP	BYT. BUŇKY I. A II. KATEGORIE (13 - I. KATEGORIE, 3 - II. KATEGORIE)
			28,19		„3A"		SCHODIŠTĚ, VÝTAH (20, 21, 23)
			39,11		„4A"		SCHODIŠTĚ, VÝTAHY (18, 20 - 23)
			255,24		1.17		DÍLNY, SKLADY, CHODBY, SOC. ZAŘÍZENÍ (28 - 35, 38)
			191,9		1.18	1-2.NP	PRACOVIŠTĚ LÉKAŘE + SESTRY, REHABILITACE, SOC. ZAŘÍZENÍ, KOMUNIKACE, ROZVADEČE, SKLAD, ŠATNA NÁVŠTĚV, VRÁTNICE (1.NP-36, 37, 39-43, 45-48, 51, 53-59, 2.NP-24-27)
			73,51		1.19	1.NP	CHODBA (19)
					2.01÷2.46	2.NP	BYT. BUŇKY I. A II. KATEGORIE (13 - I. KATEGORIE, 3 - II. KATEGORIE)
			28,19		„3A"		SCHODIŠTĚ, VÝTAH (20, 21, 23)
			39,11		„4A"		SCHODIŠTĚ, VÝTAHY (18, 20 - 23)
			374,21		2.17		JÍDELNA, PŘÍPRAVNA, BUFET, FOYER, SKLAD, KOMUNIKACE, SOC. ZAŘÍZENÍ (28, 29, 31, 33-35, 37, 39, 49-52)
			222,9 73,51		2.18 2.19		KNIHOVNA, KLUBOVNA (44-48) CHODBA (19)

-12-

0036

T1 **EVIDENCE OSOB V OBJEKTU - POTŘEBNÍ VŠECKY**

1	2		3	4	5	6	7
NÁZEV OBJEKTU	POČET		ZASTAVĚNÁ PLOCHA	h	ČÍSLO PU	PODLAŽÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI / PROSTORU /
	NP	PP	m²	m			
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ, B1, B2	6	3			3.01	3. NP	BYT. BUŇKY I. A II. KATEGORIE (11 - I. KATEGORIE, 3. - II. KATEGORIE)
			28,19		„3A"		SCHODIŠTĚ, VÝTAH (20,21,23)
			33,11		„4A"		SCHODIŠTĚ, VÝTAHY (18, 20-23)
			65,23		3.15		CHODBA (19)
					4.01	4. NP	BYT. BUŇKY I. A II. KATEGORIE (9 - I. KATEGORIE, 3. - II. KATEGORIE)
			28,19		„3A"		SCHODIŠTĚ, VÝTAH (20,21,23)
			33,11		„4A"		SCHODIŠTĚ, VÝTAHY (18, 20-23)
			40,62		4.13		CHODBA (19)
					5.01	5. NP	BYT. BUŇKY I. A II. KATEGORIE (7 - I. KATEGORIE, 3. - II. KATEGORIE)
			28,19		„3A"		SCHODIŠTĚ, VÝTAH (20,21,23)
			33,11		„4A"		SCHODIŠTĚ, VÝTAHY (18, 20-23)
			54,83		5.11.		CHODBA (19)
					6.01	6. NP	BYT. BUŇKY I. A II. KATEGORIE (4 - I. KATEGORIE, 1. - II. KATEGORIE)
			47,9		6.06		CHODBA (19)
			26,17		6.07		PRÁDELNA, SUŠÁRNA (17,24)
			33,11		„4A"		SCHODIŠTĚ, VÝTAHY (18, 20-23)

0036

T1 | ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU - POTŘEBNÉ VŠECKY

1	2		3	4	5	6	7
NÁZEV OBJEKTU	POČET NP	POČET PP	ZASTAVĚNÁ PLOCHA m²	h	ČÍSLO PU.	PODLAŽÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI / PROSTORU /
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, FRÝDEK-MÍSTEK, LÍŠKOVECKÁ, C	3	–	232,9		1.01	1.NP	SKLADY, STROJOVNY, MRAZÍRNY, CHLADÍRNY, KANCELÁŘ, KOMUNIKACE (08-12, 17, 19-28, 35, 37-41, 43,
			644,39		1.02	1-3.NP	SKLADY, PŘÍPRAVNY POKRMŮ, JÍDELNÍ KOUT, DENNÍ MÍSTNOST, KANCELÁŘ, ŠATNY, STROJOVNY, VÝTAHY, NASÁVACÍ KOMORY, KOMUNIKACE, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, NAPOJOVÁ UZEL (1.NP 01-07, 13-16, 18; 2.NP 47, 49-69, 72-80; 3.NP 01-09)
			186,64		2.01	2.NP	SPOJOVACÍ CHODBA (48)
		1	27,75		„5A“	1.NP	SCHODIŠTĚ, SOC. ZAŘÍZENÍ (30-34, 36, 42)
			16,61		„5A“	2.NP	SCHODIŠTĚ, ÚKLID (70, 71)

T2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

| | | |

T2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

| | | |

T2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

| | | |

T2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

| | | |

T2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, F-M LÍSKOVECKÁ, A1, A2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NÁZEV OBJEKTU	ČÍSLO POŽ. ÚSEKU	p_v [kg m^{-2}]	p_n [kg m^{-2}]	p_s [kg m^{-2}]	p [kg m^{-2}]	d_n	d_z	a	b	HMOTY NOSNÝCH A POŽÁRNĚ DĚLICÍCH KONSTRUKCÍ	h [m]	STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ	KOMÍNKY POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ: SKUTEČNÉ [m]	KOMÍNKY POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ: DLE ČSN 730802 [m]	POČET PODLAŽÍ V POŽÁR. ÚSEKU: SKUTEČNÝ	POČET PODLAŽÍ V POŽÁR. ÚSEKU: DLE ČSN 730802	POZNÁMKY
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, F-M LÍSKOVECKÁ, A1, A2	6.NP	-	-	-	-	-	-	-	-	NEHOŘLAVÉ	14,0	III.	-	-	-	-	DLE ČSN 730802
	6.01	-	-	-	-	-	-	-	-		16,8	III.	-	-	-	-	DLE ČSN 730802
	6.02	-	-	-	-	-	-	-	-		16,8	III.	-	-	-	-	DLE ČSN 730802
	6.03	-	-	-	-	-	-	-	-		16,8	III.	-	-	-	-	DLE ČSN 730802
	6.04	-	-	-	-	-	-	-	-		16,8	III.	-	-	-	-	DLE ČSN 730802
	6.05	-	-	-	-	-	-	-	-		16,8	III.	-	-	-	-	DLE ČSN 730802
	6.06	-	-	-	-	-	-	-	-		16,8	III.	-	-	-	-	DLE ČSN 730802
	6.07	-	-	-	-	-	-	-	-		16,8	III.	-	-	-	-	DLE ČSN 730802
	6.08	-	-	-	-	-	-	-	-		16,8	III.	-	-	-	-	DLE ČSN 730802
	6.09	-	-	-	-	-	-	-	-		16,8	III.	-	-	-	-	DLE ČSN 730802
	6.10	-	-	-	-	-	-	-	-		16,8	III.	-	-	-	-	DLE ČSN 730802
	6.11	-	-	-	-	-	-	-	-		16,8	III.	-	-	-	-	DLE ČSN 730802
	6.12	-	-	-	-	-	-	-	-		14,0	III.	-	-	-	-	DLE ČSN 730802
	6.13	-	-	-	-	-	-	-	-		16,8	I.	-	-	-	-	DLE ČSN 730802

003

T2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

| | | |

T2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

| | | |

T2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
NÁZEV OBJEKTU	ČÍSLO POŽ. ÚSEKU	p_v [kg m^{-2}]	p_n [kg m^{-2}]	p_s [kg m^{-2}]	p [kg m^{-2}]	d_n	d_s	d	b	HMOTY NOSNÝCH A POŽÁRNĚ DĚLICÍCH KONSTRUKCÍ	h [m]	STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ	POŽÁRNĚ DĚLICÍ KONSTRUKCE ÚSEKŮ		POČET POŽÁRNĚ DĚLICÍCH KONSTRUKCÍ ÚSEKU	POŽADAVKY
													SKUTEČNÉ [m]	DLE ČSN 73 0802 [m]	SKUTEČNÝ	DLE ČSN 73 0802	
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, F-M LÍSKOVECKÁ, B1, B2, B3	1.NP	–	–	–	–	–	–	–	–		5,6	III.	–	–	–	–	DLE ČSN 730833
	1.01	–	–	–	–	–	–	–	–		8,4	III.	–	–	–	–	DLE ČSN 730833
	1.02	–	–	–	–	–	–	–	–		11,2	III.	–	–	–	–	DLE ČSN 730833
	1.03	–	–	–	–	–	–	–	–		14	III.	–	–	–	–	DLE ČSN 730833
	1.04	–	–	–	–	–	–	–	–		14	III.	–	–	–	–	DLE ČSN 730833
	1.05	–	–	–	–	–	–	–	–		16,8	III.	–	–	–	–	DLE ČSN 730833
	1.06	–	–	–	–	–	–	–	–		16,8	III.	–	–	–	–	DLE ČSN 730833
	1.07	–	–	–	–	–	–	–	–		16,8	III.	–	–	–	–	DLE ČSN 730833
	1.08	–	–	–	–	–	–	–	–		16,8	III.	–	–	–	–	DLE ČSN 730833
	1.09	–	–	–	–	–	–	–	–		16,8	III.	–	–	–	–	DLE ČSN 730833
	1.10	–	–	–	–	–	–	–	–		16,8	III.	–	–	–	–	DLE ČSN 730833
	1.11	–	–	–	–	–	–	–	–		16,8	III.	–	–	–	–	DLE ČSN 730833
	1.12	–	–	–	–	–	–	–	–		14	III.	–	–	–	–	DLE ČSN 730833
	1.13	–	–	–	–	–	–	–	–		11,2	III.	–	–	–	–	DLE ČSN 730833
	1.14	–	–	–	–	–	–	–	–		8,4	III.	–	–	–	–	DLE ČSN 730833
	1.15	–	–	–	–	–	–	–	–		5,6	III.	–	–	–	–	DLE ČSN 730833
	1.16	–	–	–	–	–	–	–	–		6	III.	33/44,5	77,5/48	1	3	DLE ČSN 730833
	1.17	40,57	37,17	5,52	42,99	0,76	0,9	0,78	1,21		14,8	III.	33/26,5	62,5/48	2	4	DLE ČSN 730833
	1.18	41,73	23,01	11,67	34,52	0,95	0,9	0,93	1,30				–	–	–	–	DLE ČSN 730833
	1.19	–	–	–	–	–	–	–	–								

T2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, F-M LÍSKOVECKÁ, B1, B2, B3

1 NÁZ. OBJEKTU	2 ČÍSLO POŽ. ÚSEKU	3 p_v [kg m^{-2}]	4 p_n [kg m^{-2}]	5 p_s [kg m^{-2}]	6 p [kg m^{-2}]	7 d_n	8 d_s	9 d	10 b	11 H. OTV NOSNÝCH A POŽÁRNĚ DĚLICÍCH KONSTRUKCÍ	12 h [m]	13 STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ	14 POČÍTEČNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK: SKUTEČNÉ [m I]	14 POČÍTEČNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK: DLE ČSN 73 0802 [m I]	15 POČET POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ: SKUTEČNÝ	15 POČET POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ: DLE ČSN 73 0802	16 POZNÁMKY
	2.NP	–	–	–	–	–	–	–	–	NEHOŘLAVÉ	5,6	III.	–	–	–	–	
	2.01	–	–	–	–	–	–	–	–		8,4	III.	–	–	–	–	
	2.02	–	–	–	–	–	–	–	–		11,2	III.	–	–	–	–	
	2.03	–	–	–	–	–	–	–	–		14	III.	–	–	–	–	
	2.04	–	–	–	–	–	–	–	–		14	III.	–	–	–	–	
	2.05	–	–	–	–	–	–	–	–		16,8	III.	–	–	–	–	
	2.06	–	–	–	–	–	–	–	–		16,8	III.	–	–	–	–	
	2.07	–	–	–	–	–	–	–	–		16,8	III.	–	–	–	–	
	2.08	–	–	–	–	–	–	–	–		16,8	III.	–	–	–	–	
	2.09	–	–	–	–	–	–	–	–		16,8	III.	–	–	–	–	
	2.10	–	–	–	–	–	–	–	–		16,8	III.	–	–	–	–	
	2.11	–	–	–	–	–	–	–	–		16,8	III.	–	–	–	–	
	2.12	–	–	–	–	–	–	–	–		14	III.	–	–	–	–	
	2.13	–	–	–	–	–	–	–	–		11,2	III.	–	–	–	–	
	2.14	–	–	–	–	–	–	–	–		8,4	III.	–	–	–	–	
	2.15	–	–	–	–	–	–	–	–		5,6	III.	–	–	–	–	
	2.16	–	–	–	–	–	–	–	–		0	IV.	–	–	–	–	
	2.17	25,89	19,32	8,48	27,8	1,0	99	0,97	0,96		16,8	III.	33126,5	62,5140	1	4	
	2.18	47,32	45,91	10	55,91	0,92	99	0,92	0,92		0	I.	27116	62,5140	1	2	
	2.19	–	–	–	–	–	–	–	–		16,8	III.	–	–	–	–	

DLE ČSN 730853 DLE ČSN 730831 DLE ČSN 730831 DLE ČSN 730831 DLE ČSN 730831 DLE ČSN 730831 DLE ČSN 730831 DLE ČSN 730831 DLE ČSN 730831 DLE ČSN 730831 DLE ČSN 730831 DLE ČSN 730831 DLE ČSN 730831 DLE ČSN 730831 DLE ČSN 730831 DLE ČSN 730831

00437

T2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, F-M LÍSKOVECKÁ, B1, B2

	3.NP	3.01	3.02	3.03	3.04	3.05	3.06	3.07	3.08	3.09	3.10	3.11	3.12	3.13	3.14	3.15
2 NÁZEV OBJEKTU																
3 ČÍSLO POŽ. ÚSEKU																
5 p_v [kg m^{-2}]		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4 p_n [kg m^{-2}]		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5 p_s [kg m^{-2}]		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6 p [kg m^{-2}]		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7 d_n		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8 d_s		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9 d		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10 b		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11 H-OTY NOSNÝCH A POŽÁRNĚ DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍ	NEHOŘLAVÉ															
12 h [m]		8,4	11,2	14	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14	11,2	8,4	14,8	
13 STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ		III.	III.	III.	III.	III.	III.	III.	III.	IV.	III.	III.	III.	IV.	I.	
14 POČET PODLAŽÍ ÚSEKŮ SKUTEČNÉ [m]		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14 POČET PODLAŽÍ ÚSEKŮ DLE ČSN 730802 [m]		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15 POČET PODZEMNÍCH PODLAŽÍ ÚSEKŮ SKUTEČNÝ		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15 POČET PODZEMNÍCH PODLAŽÍ ÚSEKŮ DLE ČSN 730802		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16 POZNÁMKY		DLE ČSN 730833	DLE ČSN 730833	DLE ČSN 730833	DLE ČSN 730833	DLE ČSN 730833	DLE ČSN 730833	DLE ČSN 730833	DLE ČSN 730833	DLE ČSN 730833	DLE ČSN 730833	DLE ČSN 730833	DLE ČSN 730833	DLE ČSN 730833	DLE ČSN 730833	DLE ČSN 730833

00337

T2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

| | | |

T2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

| | | |

T2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

| | | |

T3	POŽÁRNÍ UZÁVĚRY DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, obj. A1, A2					
PODLAŽÍ	UMÍSTĚNÍ POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU		POŽÁR. ODOLNOST HOŘ. MOT	SAMOZAVÍRAČ	TYPOVÉ OZNAČ.	VÝROBCE
1. NP	DVEŘE Z CHODBY (05) DO SCHODIŠTĚ (03)		30 C2	S	DPO 30 IS	2.
2. NP	DVEŘE Z BYT. BUNĚK DO CHODBY (19)	12 ks	30 C2	-	DPO 30 IS	2.
	DVEŘE Z CHODBY (24) DO CHODBY (19)		30 C2	-	DPO 30 IS	2.
	DVEŘE Z CHODBY (19) DO SPOJOVACÍ CHODBY		30 C2	-	DPO 30 IS	2.
	DVEŘE Z CHODBY (19) DO „1A, 2A"	3 ks	15 C2	S	DPO 30 IS	2. a
3. NP	DVEŘE Z BYT. BUNĚK DO CHODBY (19)	16 ks	30 C2	-	DPO 30 IS	2.
	DVEŘE Z CHODBY (19) DO „1A, 2A"	3 ks	15 C2	S	DPO 30 IS	2. a
4. NP	DVEŘE Z BYT. BUNĚK DO CHODBY (19)	16 ks	30 C2	-	DPO 30 IS	2.
	DVEŘE Z CHODBY (19) DO „1A, 2A"	3 ks	15 C2	S	DPO 30 IS	2. a
5. NP	DVEŘE Z BYT. BUNĚK DO CHODBY (19)	14 ks	30 C2	-	DPO 30 IS	2.
	DVEŘE Z CHODBY (19) DO „1A, 2A"	3 ks	15 C2	S	DPO 30 IS	2. a
6. NP	DVEŘE Z BYT BUNĚK DO CHODBY (19)	12 ks	30 C2	-	DPO 30 IS	2.
	DVEŘE Z CHODBY (19) DO „1A, 2A"	3 ks	15 C2	S	DPO 30 IS	2 a
7. NP	DVEŘE Z BYT. BUNĚK DO CHODBY (19)	10 ks	30 C2	-	DPO 30 IS	2.
	DVEŘE Z CHODBY (19) DO „1A, 2A"	3 ks	15 C2	S	DPO 30 IS	2. a
8. NP	DVEŘE Z BYT. BUNĚK DO CHODBY (19)	5 ks	30 C2	-	DPO 30 IS	2.
	DVEŘE Z PRÁDELNY (17) DO „2A"		30 C2	S	DPO 30 IS	2.
	DVEŘE Z CHODBY (19) DO „2A"	2 ks	15 C2	S	DPO 30 IS	2. a

POZNÁMKA:

S - SAMOZAVÍRAČ

1. DVEŘE PB (30, 90) A - BATIZOVCE
   - VÝROBEK S DLOUHOU DODACÍ LHŮTOU

2. DVEŘE DPO 30 IS - VÝROBCE JIHOČESKÉ DŘEVAŘSKÉ ZÁVODY ČESKÉ BUDĚJOVICE

2. a NEBO DVEŘE S OCELOVÝM RÁMEM S VÝPLNÍ DRÁTOSKLO

T3 | POŽÁRNÍ UZÁVĚRY DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, ob. B1, B2, B3

PODLAŽÍ	UMÍSTĚNÍ POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU		POŽÁR. ODOLNOST NOR. MITOT	SAMOZAVÍRAČ	TYPOVÉ OZNAČ.	VÝROBCE
3.PP	DVEŘE Z CHODBY (05) DO SCHODIŠTĚ (03)		90 A	S	PB 90A	1.
2.PP	DVEŘE Z CHODBY (05) DO SCHODIŠTĚ (03)		30 C2	S	DPO 30IS	2.
1.PP	DVEŘE Z BYT. BUNĚK DO CHODBY (19)	12 ks	30 C2	-	DPO 30IS	2.
	DVEŘE Z CHODBY (24) DO CHODBY (19)		30 C2	-	DPO 30IS	2.
	DVEŘE Z CHODBY (19) DO „ 3A, 4A "	3 ks	15 C2	S	DPO 30IS	2.a
1.NP	DVEŘE Z BYT. BUNĚK DO CHODBY (19)	16 ks	30 C2	-	DPO 30IS	2.
	DVEŘE Z CHODBY (19) DO CHODBY (36)		30 C2	-	DPO 30IS	2.
	DVEŘE Z CHODBY (38) DO CHODBY (36)		30 C2	-	-"-	2.
	DVEŘE Z CHODBY (32) DO CHODBY (36)		30 C2	-	-"-	2.
	DVEŘE Z DÍLNY (35) DO CHODBY (36)		30 C2	-	-"-	2.
	DVEŘE Z ŠATNY (52) DO CHODBY (36)		30 C2	-	-"-	2.
	DVEŘE Z ŠATNY (44) DO CHODBY (36)		30 C2	-	-"-	2.
	DVEŘE Z CHODBY (19) DO „ 3A, 4A "		15 C2	S	DPO 30IS	2.a
2.NP	DVEŘE Z BYT. BUNĚK DO CHODBY (19)	16 ks	30 C2	-	DPO 30IS	2.
	DVEŘE Z CHODBY (19) DO CHODBY (28)		30 C2	-	-"-	2.
	DVEŘE Z KLUBOVNY (48) DO CHODBY (28)		30 C2	-	-"-	2.
	DVEŘE Z KLUBOVNY (47) DO CHODBY (28)		30 C2	-	-"-	2.
	DVEŘE Z CHODBY (28) DO CHODBY (27)		30 C2	-	-"-	2.
	DVEŘE Z KLUBOVNY (46) DO CHODBY (27)		30 C2	-	-"-	2.
	DVEŘE Z KLUBOVNY (45) DO CHODBY (27)		30 C2	-	-"-	2.
	DVEŘE Z KNIHOVNY (44) DO CHODBY (27)		30 C2	-	-"-	2.
	DVEŘE Z JÍDELNY (35) DO CHODBY (27)		30 C2	-	-"-	2.
	DVEŘE Z CHODBY (19) DO „ 3A, 4A "	3 ks	15 C2	S	DPO 30IS	2.a
	DVEŘE Z CHODBY (28) DO SPOJOVACÍ CHODBY (30)		30 C2	-	DPO 30IS	2.
3.NP	DVEŘE Z BYT. BUNĚK DO CHODBY (19)	14 ks	30 C2	-	DPO 30IS	2.
	DVEŘE Z CHODBY (19) DO „ 3A, 4A "	3 ks	15 C2	S	DPO 30IS	2.a
4.NP	DVEŘE Z BYT. BUNĚK DO CHODBY (19)	12 ks	30 C2	-	DPO 30IS	2.
	DVEŘE Z CHODBY (19) DO „ 3A, 4A "	3 ks	15 C2	-	DPO 30IS	2.a

POZNÁMKA :

S. - SAMOZAVÍRAČ

1. DVEŘE PB (30; 90) A - BATIZOVCE
   - VÝROBEK S DLOUHOU DODACÍ LHŮTOU

2. DVEŘE DPO 30 IS - VÝROBCE JIHOČESKÉ DŘEVAŘSKÉ ZÁVODY ČESKÉ BUDĚJOVICE

2.a. NEBO DVEŘE S OCELOVÝM RÁMEM S VÝPLNÍ DRÁTOSKLO

3035

T3 | POŽÁRNÍ UZÁVĚRY | DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, obj. B1, B2, C

PODLAŽÍ	UMÍSTĚNÍ POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU		POŽÁŘ. ODOLNOST HOŘ. STROP	SAMOČINNÍ ZAV.	TYPOVÉ OZNAČ.	VÝROBCE
5.NP	DVEŘE Z BYT. BUNĚK DO CHODBY (19)	10 ks	30 C2	-	DPO 301S	2.
	DVEŘE Z CHODBY (19) DO „ 3A, 4A"	3 ks	15 C2	S	DPO 301S	2.a
6.NP	DVEŘE Z BYT. BUNĚK DO CHODBY (19)	5 ks	30 C2	-	DPO 301S	2.
	DVEŘE Z PRÁDELNY (17) DO „ 4A"		30 C2	S	DPO 301S	2.
	DVEŘE Z CHODBY (19) DO „ 4A"	2 ks	15 C2	S	DPO 301S	2.a
„C"						
1.NP	DVEŘE ZE STROJOVNY (08) DO PŘEDSÍNĚ (06)		30 C2	-	DPO 301S	2.
	DVEŘE Z UHÝVARNY (14) DO CHODBY (35)		30 C2	-	DPO 301S	2.
	DVEŘE ZE SKLADU (45) DO „ 5A"		30 C2	S	DPO 301S	2.
	DVEŘE Z CHODBY (35) DO „ 5A"		30 C2	S	PB 30A	1.
2.NP	DVEŘE Z HALY (49) DO SPOJOVACÍ CHODBY (48)		30 C2	-	DPO 301S	2.
	DVEŘE Z CHODBY DO „ 5A"		30 C2	S	DPO 301S	2.

LEGENDA — K VÝKRESŮM PO :

—·—·— – POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE

N2.01-III
⧖ 45 – OZNAČENÍ POŽÁR. ÚSEKU 2. N.P.
TŘETÍ POŽÁR. ÚSEK — STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI III.
POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU 45 MIN.

45 – POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNĚ DĚLICÍ KONSTRUKCE 45 MIN.

Ⓐ – CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU „A"

Ⓗ D – NÁSTĚNNÝ HYDRANT D 25

Ⓗ C – NÁSTĚNNÝ HYDRANT C 52

① – POŽÁRNÍ DVEŘE OMEZUJÍCÍ ŠÍŘENÍ POŽÁRU – ODOLNOSTI 30 MIN., HOŘLAVOSTI C2

② – POŽÁRNÍ DVEŘE OMEZUJÍCÍ ŠÍŘENÍ POŽÁRU ODOLNOSTI 15 MIN., HOŘLAVOSTI C2 SE SAMOZAVÍRAČEM

③ – POŽÁRNÍ DVEŘE BRÁNÍCÍ ŠÍŘENÍ POŽÁRU ODOLNOSTI 30 MIN., HOŘLAVOSTI C2 SE SAMOZAVÍRAČEM

④ – POŽÁRNÍ DVEŘE BRÁNÍCÍ ŠÍŘENÍ POŽÁRU ODOLNOSTI 90 MIN., HOŘLAVOSTI A SE SAMOZAVÍRAČEM

– RUČNÍ HASÍCÍ PŘÍSTROJ VODNÍ W-10 Hi

– RUČNÍ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ P6 6Hi

– RUČNÍ HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ S6

Razítko organizace

PROTOKOL č. 1
o určení prostředí vypracovaný odb. komisí

STAVOPROJEKT v Ostravě - středisko AT 5

V Ostravě dne 22.4. 198 7...

Složení komise:

předseda ING. ARCH. TOMÁŠ KUČERA

členové ING. JAROSLAV ŠKVRNA
DIPL. TECH. JINDŘICH ROBENEK
JIŘÍ HOLOUŠ
ING. JAN ČESELSKÝ

ostatní účastníci jednání ING. ARCH. JAN HAVELEK

Název objektu: MMB LÍSKOVECKÁ F-M.

z.č. 5-82-2 proj. stupeň ÚP

Podklady použité pro vypracování protokolu: KONCEPT ÚP MMB

Přílohy: SOUPIS MÍSTNOSTÍ S PROSTŘEDÍM JINÝM NEŽ OBYČEJNÝM.

Datum 22.4.1987

podpis předsedy

stp 76 0087

Příloha 1

list č.....1.....

Popis technologického procesu a zařízení : CENTRÁLNÍ KUCHYNĚ - KAPACITA 989 JÍDEL

Rozhodnutí : prostředí jiná než obyčejná

v.č.	číslo místn.	Místnost název	ozn. prostř.	Bližší podmínky
		OBJEKT „C" - CENTRÁLNÍ KUCHYNĚ 1. NP		
	08	STROJOVNA CHLAD. AGREG.	323	
	09	CHLAZENÝ SKLAD ODPAD.	323	
	12	CHLADÍRNA MLÉKA	323	
	14	UMÝVÁRNA TERMOSŮ	324	
	18	NAPOJOVACÍ UZEL ÚT	323	
	19	CHLADÍRNA ZELENINY	323	
	20	MRAZÍRNA ZELENINY	323	
	21	STROJOVNA CHLAD. AGREG.	323	
	22	MRAZÍRNA POTRAVIN	323	
	23	CHLADÍRNA POTRAVIN	323	
	24	CHLADÍRNA MASA	323	
	25	MRAZÍRNA MASA	323	
	28	CHLADÍRNA POTRAVIN	323	
	40	HRUBÁ PŘÍPRAVA MASA	323	
	43	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELEN.	323	
	44	ZÁSOBOVACÍ RAMPA PŘÍJ.	412	
		OBJEKT „C" - CENTRÁLNÍ KUCHYNĚ 2. NP		
	58	VÝDEJ PŘÍCHOZÍM STRAV.	323	
	59	STUDENÁ KUCHYNĚ	324	
	60	ČISTÁ PŘÍPRAVNA MASA	324	
	61	MOUČNÍKOVÁ DÍLNA	324	
	62	PŘÍPRAVNA TĚSTA	324	
	63	UMÝVÁRNA KUCH. NÁDOBÍ	324	
	64	SKLAD KUCHYŇ. NÁDOBÍ	324	
	66	VARNA KUCHYNĚ	324	
	73	UMÝVÁRNA + SPRCHA MUŽI	324	
	74	UMÝVÁRNA + SPRCHA ŽENY	324	
	76	UMÝVÁRNA STOL. NÁDOBÍ	324	

POZNÁMKA: V OSTATNÍCH MÍSTNOSTECH JE PROSTŘEDÍ 311.

Příloha 1

list č. 2

Popis technologického procesu a zařízení : CENTRÁLNÍ KUCHYNĚ + SPOLEČENSKÁ ČÁST S JÍDELNOU

Rozhodnutí : prostředí jiná než obyčejná

v.č.	číslo místn.	Místnost název	ozn. prostř.	Bližší podmínky
		OBJEKT „C"-CENTRÁLNÍ KUCHYNĚ 3. NP		
	01	STROJOVNA VZDUCHOTECH.	323	
		OBJEKT „B 3"-SPOLEČENSKÁ ČÁST 1. NP		
	28	ZÁSOBOVACÍ RAMPA	412	
	32	DÍLNA ÚDRŽBY BYT. FONDU	332	
	34	UMÝVÁRNA + SPRCHY ŽENY	324	
	36	UMÝVÁRNY + SPRCHY MUŽI	324	
	41	UMÝVÁRNA + SPRCHA ZAM.	324	
	52	UMÝVÁRNA + SPRCHA	324	
	68	NAPOJOVACÍ UZEL ÚT	323	
		OBJEKT „B 3"-SPOLEČENSKÁ ČÁST 2. NP		
	06	PŘÍPRAVNA KUCHYNĚ	324	

POZNÁMKA: V OSTATNÍCH MÍSTNOSTECH JE PROSTŘEDÍ 311.

stp 78 0088