



FRÝDEK~MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

**Odbor zadávání veřejných zakázek
pracoviště Radniční 1148, Frýdek**

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 86315/2025

Spisová značka: 91.1

Vyřizuje: Bc. Ivo Sztwiertnia

Telefon: 558609292

E-mail: sztwiertnia.ivo@frydek-mistek.cz

Datum: 15.04.2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Veřejná zakázka:	Pořízení záložního zdroje UPS, stojanových PDU a software pro centrální správu
Evidenční číslo:	P25V00000037
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Zadavatel:	Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek IČ: 00296643, DIČ: CZ00296643

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci (ZD)této VZ v dokumentu Příloha č. 1 – Specifikace předmětu dodávky odstavec III jsou požadavky Zadavatele na tyto vlastnosti Centrální správy poptávaného řešení: „Objednavatel v současnosti disponuje 5 ks záložních zdrojů Schneider Electric s NMC kartami řady 9640 a vyšší. Dodaná NMC karta dle bodu 2.b.I. musí být zahrnuta a kompatibilní se software centrální správy a musí umožňovat update firmware. Objednavatel po dodávce předmětu plnění této zakázky bude disponovat 6 UPS s NMC kartami“

Požadavkem na kompatibilitu s uvedenými kartami Schneider Electric je požadavek na centrální správu směřován pouze na jednoho výrobce, a to Schneider Electric. V případě nabídnutí jiného řešení (výrobce) nebude možné plně spravovat (update firmwarů) u zmíněných NMC karet současných UPS.

Upozorňujeme, že Tento požadavek Zadavatele splní pouze výrobce Schneider Electric čímž dochází k porušení veřejné soutěže zvýhodněním konkrétního výrobce!

Dotazy:

1. Umožní Zadavatel nabídnout software pro centrální správu, který umožní monitoring současných UPS Schneider Electric a monitoring a správu nově dodaných UPS a PDU bez možnosti integrovaného update firmware stávajících NMC karet Zadavatele?

Odpověď zadavatele:

Objednavatel vyžaduje aktualizovat firmware jak současných NMC karet, tak dodané NMC karty buď **prostřednictvím dodaného softwaru pro centrální správu a monitoring**, nebo **prostřednictvím samostatného softwaru**, nebo vlastními silami **prostřednictvím přístupů k instalačním balíčků firmware**, případně kombinovaně. Firmware dodané NMC karty může být tedy aktualizován nezávisle na stávajících NMC kartách objednavatele s tím, že uchazeč musí

zajistit jedním z popsaných způsobů aktualizaci firmware i současných NMC karet objednavatele. Dodaná NMC tedy nemusí být kompatibilní s dodaným softwarem centrální spáry a monitoringu pro případ aktualizací firmware, v případě, že budou aktualizace zajištěny jinými, výše popsanými způsoby. Každopádně dodaná UPS musí být s tímto software pro centrální správu a monitoring kompatibilní.

Mgr. Roman Šebesta

vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek