

Statutární město Frýdek-Místek

Pavel Hrtús

Radniční č.p. 1148

738 01 Frýdek-Místek - Frýdek

IČ: 00296643

(dále jen „žadatel“)

Naše značka **Vyřizuje / linka / e-mail**

VYJ-2024-202 Ciahotný/558 442 134/ciahotny@distep.cz

Místo odeslání / dne

Frýdek-Místek / 11.10.2024

Důvod žádosti: **Sdělení o technické infrastruktuře**

Typ žádosti: **Existence sítí**

Předmět: Český dům

Vážený žadateli,

na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že **NEDOŠLO KE STŘETU** se zařízením společnosti DISTEP a.s..

S prováděním stavby souhlasíme za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek.

Podmínky

Při provádění zemních nebo jiných prací je žadatel povinen učinit veškerá opatření k zajištění ochrany veškerého vedení a zařízení v majetku DISTEP a.s. v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákonem 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příslušnými ČSN a těmito podmínkami tak, aby během stavby, ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození.

V případě poškození odpovídá žadatel za škody jak na vedení a zařízení DISTEP a.s., tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám a hradí v plné výši vzniklé náklady a újmu.

Bezporuchový provoz během stavby i po jejím skončení zajistí žadatel zejména tím, že:

- nejméně 30 dnů předem písemně uvědomí DISTEP a.s. o zahájení prací a písemně objedná vytyčení podzemního vedení a zařízení ve vlastnictví DISTEP a.s.,
- před zahájením zemních prací prokazatelně seznámí jím sjednané pracovníky s polohou podzemního vedení a zařízení na staveništi a s podmínkami práce v jeho těsné blízkosti,
- příčnými sondami prováděnými ručním výkopem nechá ověřit polohu podzemního vedení a zařízení, v případě nesrovnalostí v uložení podzemního vedení a zařízení oznámí tuto skutečnost na ohlašovnu poruch (tel. 558 442 121) a přizve technika DISTEP a.s. k novému prošetření uložení podzemního vedení a zařízení,
- při zemních pracích nebude používat mechanismy v prostoru 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce krajního potrubí nebo jiných energetických zařízení (přípolože) a 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce krajního potrubí nebo jiných vodárenských zařízení a 1 m na každou stranu od osy krajního kabelu vnějšího sdělovacího rozvodu systému řízení,
- nebude pojíždět těžkými vozidly nad podzemním vedením a zařízením, dokud neprovede jeho ochranu před mechanickým poškozením,
- nebude budovat skládky nad podzemním vedením a zařízením,
- podkopané kabely zabezpečí proti prověšení,
- podzemní vedení a zařízení zabezpečí proti mechanickému poškození a poškození nepovolanou osobou,
- stavbu bude situovat tak, aby žádná její část nebyla v prostoru 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce krajního potrubí nebo jiných energetických zařízení (přípolože), resp. 1,5 m na každou stranu

DISTEP a. s.

Ostravská 961, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 65138091

- od vnějšího líce krajního potrubí nebo jiných vodárenských zařízení a 1 m na každou stranu od osy krajního kabelu vnějšího sdělovacího systému řízení, měřeno kolmo k vedení,
- v místě křížení dodrží minimální vzdálenost 0,3 m od podzemního vedení a zařízení DISTEP a.s.,
 - nebude sundávat, přemisťovat, ani jinak měnit tabulky pro označování vodovodních sítí, umístěné na obvodových pláštích objektů,
 - v případě odkrytí podzemní vedení a zařízení oznámí tuto skutečnost na ohlašovnu poruch (tel. 558 442 121) a přizve technika DISTEP a.s. ke kontrole neporušenosti, který jej seznámí s podmínkami záhozu a provede zápis do stavebního deníku,
 - v případě poškození podzemního vedení a zařízení oznámí tuto skutečnost neprodleně na ohlašovnu poruch (tel. 558 442 121) a přizve technika DISTEP a.s. k prošetření události, a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše nebo přerušení dodávky.

Toto vyjádření má platnost 1 rok a platí jen pro území a rozsah vyznačený v žádosti k tomuto vyjádření. Při jakékoliv změně si vyžádejte nové vyjádření.

S pozdravem

DISTEP a.s.